

Naručilac:

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 102199617

Naziv postupka:

Ugradnja solarnih panela na krovove objekata republičkih organa sa izardom tehničke dokumentacije

Referentni broj:

OP 80/2023

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE

Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki

Naziv predmeta / partije: Ugradnja solarnih panela na krovove objekata republičkih organa sa izardom tehničke dokumentacije

Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje

Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)

Naziv: Garancija na isporučene solarne panele

Jedinica mere: godina

Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Garancija na isporučene solarne panele je minimum 25 godina gde se tokom celog perioda garantuje minimum 85% kapaciteta proizvodnje struje. Proizvođač mora garantovati da prvih 15 godina proizvodnja fotonaponskih modula ne sme da padne ispod 90% nominalnih vrednosti.

Ograničenja:

- ☒ Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi
Minimalna dozvoljena vrednost: **25,00**
- ☐ Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi

Naziv: Garancija na izvedene radove

Jedinica mere: godina

Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Garancija na izvedene radove je minimum 5 godina. Garancija teče od zapisničkog prijema izvedenih radova, nakon dostavljanja svih faktura po pojedinačnom ugovoru jer se isti izvode sukcesevno.

Ograničenja:

- ☒ Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi
Minimalna dozvoljena vrednost: **5,00**
- ☐ Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi

Naziv: Garancija na inverter

Jedinica mere: godina

Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Garancija na inverter je minimum 5 godina.

Ograničenja:

- ☒ Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi
Minimalna dozvoljena vrednost: **5,00**
- ☐ Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi

Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati-

Rezervni kriterijumi

Rezervni kriterijum - GARANCIJA NA ISPORUČE SOLARNE PALENE

Garancija na isporučene solarne panele je minimum 25 godina gde se tokom celog perioda garantuje minimum 85% kapaciteta proizvodnje struje. Proizvođač mora garantovati da prvih 15 godina proizvodnja fotonaponskih modula ne sme da padne ispod 90% nominalnih vrednosti.

Primena žreba

Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani).

Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače.

Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.