

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Sanacija objekta železničke stanice Ovčar Banja**

Referentni broj: **JN 46/2021**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, nedostaju količina i merna jedinica u Elektro radovima, deo Video nadzor, poz. 18., molim Vas za dopunu iste.	Pomenuta pozicija će biti obrisana. Sledi izmena konkursne dokumentacije.
Postovani, Kada može da se obidje lokacija i osoba za kontakt za obilazak. Molimo za uvid u projektnu dokumentaciju ili da projekat objavite na portalu	Naručilac konkursnom dokumentacijom nije predvideo obavezan obilazak, ali ako ponuđači žele da obave obilazak objekta- Kontakt osoba za obilazak je šef stanice Čačak (nadzor Ovčar banje) Zoran Radivojević tel: 065/2212122
II. RUŠENJE I DEMONTAZE. POZ. 2. Potreban podatak o vrsti i debljini zida koji se buši, odnosno o dužini rupe.	Izvođač radova procenu može izvršiti na licu mesta.
II. RUŠENJE I DEMONTAŽE. POZ. 12. Od kog materijala je trošni materijal, koje debljine i preko koje konstrukcije.	Izvođač radova procenu može izvršiti na licu mesta.
II. RUŠENJE I DEMONTAŽE. POZ. 21. Potrebni podaci o dužini vodovodne mreže ili organizovati uvid iste na licu mesta?	Organizovati uvid na licu mesta. Prilikom organizovanja posete gradilišta kontaktirati nadležnog predstavnika ispred Infrastrukture Železnica Srbije, odnosno vlasnika predmetnog objekta – Sektora za Saobraćajne poslove. Kontakt osoba za obilazak je šef stanice Čačak (nadzor Ovčar banje) Zoran Radivojević tel: 065/2212122
II. RUŠENJE I DEMONTAŽE. POZ. 28. Potrebni podaci o dužini kanizacionih cevi ili organizovati uvid u istu na licu mesta.?	Organizovati uvid na licu mesta. Prilikom organizovanja posete gradilišta kontaktirati nadležnog predstavnika ispred Infrastrukture Železnica Srbije, odnosno vlasnika predmetnog objekta – Sektora za Saobraćajne poslove. Kontakt osoba za obilazak je šef stanice Čačak (nadzor Ovčar banje) Zoran Radivojević tel: 065/2212122
II. RUŠENJE I DEMONTAŽE. POZ, 5. Ispitivanje kanizacionog sistema. Jedinica mere m3 ?	Obračun je paušalno.
TESARSKI RADOVI : POZ. 1 i 2. Potreban projekat ili podatak o potrebnoj kolicini gradje po m2 ?	Količinu potrebne građe koja je vezana za ove pozicije, proveriti na licu mesta.
TESARSKI RADOVI: POZ. 3. Impregnacija fosni - Pitanje: na koji način i kojim materijalima ?	Zaštitu izvršiti kvanim firnazjom, prskanjem ili premazivanjem.

XVIII. PARTERNO UREDJENJE: POZ. 1. Potreban podatak o boji ploča ?	Boja behaton ploča – svetlo siva.
XX. OPREMA PARTERA. POZICIJE 1, 2, 3, 4 Potreban crtež - detalj ?	Prilikom izvođenja i u dogovoru sa nadzornim organom dogovoriti mesto ugradnje i izvođenje navedenih pozicija.
Poštovani, U konkursnoj dokumentaciji u obrascu " OPIS I SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE" u delu PREDMER I PREDRAČUN RADOVA u tački IX LIMARSKI RADOVI u Poz.1 data je razvijena širina olovnog lima za opšivanje venaca 6025 cm. Da li je napravljena greška u jedinici mere, tj. da li se mislilo na milimetre umesto centimetare?	Da, mislilo se na milimetre. Sledi izmena konkursne dokumentacije.
U konkursnoj dokumentaciji u obrascu " OPIS I SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE" u delu PREDMER I PREDRAČUN RADOVA u tački IX LIMARSKI RADOVI, Poz.1 Predviđeno je opšivanje venaca olovnim limom RŠ 6025cm i debljine d=2mm. Ovakva debljina lima prelazi iz građevinske limarije u metalurgiju. Olovni lim ove debljine prilikom savijanja puca, presa ga oštećuje prilikom savijanja i nije adekvatno rešenje za ovakvu vrstu opšivke. Predlog: Zamena olovnog lima d=2mm aluminijumskim limom d=1mm. Takođe, što se tiče ekološkog aspekta, olovo je najrasprostranjeniji toksični element. Teški metali u radnoj i životnoj sredini predstavljaju ozbiljan zdravstveni i ekološki problem zato što su toksični, nisu biorazgradivi, akumuliraju se u živim sistemima i imaju dugo poluvreme života u zemljištu. Niže koncentracije olova i duže izlaganje može se ispoljiti akumulacijom u unutrašnjim organima. Usled kumulativnih toksičkih svojstava ovog metala, njegovim dejstvom mogu biti poremećene sledeće organske funkcije: neurološke, hematološke, gastrointestinalne, kardiovaskularne, kao i bubrežne. Deca su posebno osetljiva na neurotoksične efekte delovanja olova, tako da čak i relativno nizak nivo izloženosti može, u nekim slučajevima, uzrokovati ozbiljna i ireverzibilna neurološka oštećenja. Iz navedenih razloga predlažemo zamenu olova za aluminijum d=1mm	Spojevi se letuju kalajem, a lim za ugradnju je pocinkovan.
X Građevinska stolarija: Poz.1 i Poz.3 Konkursnom dokumentacijom dati su nedovoljni tehnički opisi predviđene stolarije iz koji se ne može zaključiti da li su planirani prozori jednokrilni, dvokrilni, trokrilni itd. i slično,	Izvođač radova je dužan da na licu mesta proveri sve mere stolarije i po uzoru na postojeću izradi i ugradi novu. Takođe, izvođač radova će dati preporuku za staklo za predviđenu stolariju. Organizovati uvid na licu mesta.

takođe nisu dostavljene šeme stolarije. Predmetne pozicije predviđaju ugradnju termo Float staklom d=4+16+4mm, paket karakterističan za PVC stolariju. Kako je konkursnom dokumentacijom tražena Alumil stolarija, predviđeni paket nije adekvatan. Preporučuje se zamena sa termo Float staklom d=4+12+4mm. Da li možete objaviti šeme stolarije i detaljnije opise iste?	Prilikom organizovanja posete gradilišta kontaktirati nadležnog predstavnika ispred Infrastrukture Železnica Srbije, odnosno vlasnika predmetnog objekta – Sektora za Saobraćajne poslove. Kontakt osoba za obilazak je šef stanice Čačak (nadzor Ovčar banje) Zoran Radivojević tel: 065/2212122
U obrascu "Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta" u delu 2. Tehnički I stručni kapacitet 2.2. Tehnička lica ili tela, konkursnom dokumentacijom traženo je da ponuđač poseduje neophodan kadrovski kapacitet I to: -dva zaposlena tesara, dva limara, dva keramičara, tri molera-fasadera, jednog zidara, tri izvođača građevinske stolarije, dva električara i pet fizičkih radnika. Način dokazivanja kriterijuma: za dva zaposlena tesara, dva limara, dva keramičara, tri molera-fasadera, jednog zidara, tri izvođača građevinske stolarije, dva električara i pet fizičkih radnika., spisak radnika, sa dokazom o stručnoj kvalifikaciji. Da li je dovoljan dokaz o stručnoj kvalifikaciji MA obrazac sa navedenom kvalifikacijom zaposlenog, odnosno stručne osposobljenosti za rad, uz prateći Ugovor o radu?	Potreban je MA obrazac sa navedenom kvalifikacijom zaposlenog, odnosno stručne osposobljenosti za rad, uz prateći Ugovor o radu
Postovani, Da li ce se prihvatiti da jedno lice ima vise licenci /npr. 310 i 410/ ili ponudjac mora imati 2 lica sa ovim licencama?	Saglasni smo sa time da izvođač radova ima jednu osobu sa obe licence (410/ 411 i 310)
1. Da li se prihvata ugovor o angazovanju po članu 197-202 Zakona o radu i za / npr. tesare, molere zidare/ i da li je za iste po ovom ugovoru potreban i M obrazac? 2. Da li se prihvataju sertifikati o obucenosti radnika kao dokaz strucne kvalifikacije. 3. Da li je dovoljan dokaz dostaviti samo spisak radnika sa traženim kvalifikacijama?	Da prihvata se ugovor o angažovanju. Potreban je MA obrazac sa navedenom kvalifikacijom zaposlenog, odnosno stručne osposobljenosti za rad, uz prateći Ugovor o radu
Da li ce se prihvatiti izvedeni radovi - okoncana situacija u 2018 godini, ako je ugovor sklopljen i radovi zapoceti u 2017, a završeni u 2018. godini?	Da ako ponuđač dostavi potpisanu i overenu izjavu investitora i overene fotokopije okončanih situacija sa svim specifikacijama
Poštovani, da li možete deo GRAĐEVINSKE STOLARIJE da precizirate sa konkretnim dimenzijama i detaljem da li se zahteva sistem sa termoprekidom ili bez?	Slede izmene konkursne dokumentacije
Poštovani, takođe u GRAĐEVINSKOJ STOLARIJI, koje se boje stolarije zahtevaju?	Slede izmene konkursne dokumentacije
Poštovani, u delu ROLETNARSKI RADOVI, molim Vas za detaljniji opis rolo sistema, boja, materijal, dimenzije?	Slede izmene konkursne dokumentacije

U obrascu "Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta" u delu 2. Tehnički I stručni kapacitet 2.2. Tehnička lica ili tela, konkursnom dokumentacijom traženo je da ponuđač poseduje neophodan kadrovski kapacitet I to: -dva zaposlena tesara, dva limara, dva keramičara, tri molera-fasadera, jednog zidara, tri izvođača građevinske stolarije, dva električara i pet fizičkih radnika. Način dokazivanja kriterijuma: za dva zaposlena tesara, dva limara, dva keramičara, tri molera-fasadera, jednog zidara, tri izvođača građevinske stolarije, dva električara i pet fizičkih radnika., spisak radnika, sa dokazom o stručnoj kvalifikaciji. Da li je dovoljan dokaz o stručnoj kvalifikaciji MA obrazac sa navedenom kvalifikacijom zaposlenog, odnosno stručne osposobljenosti za rad, uz prateći Ugovor o radu?	Potreban je MA obrazac sa navedenom kvalifikacijom zaposlenog, odnosno stručne osposobljenosti za rad, uz prateći Ugovor o radu
U tenderskoj dokumentaciji, u obrascu strukture ponuđene cene, u poziciji XIX Elektroinstalaterski radovi u tačkama 6 i 7 (Video nadzor) date su razvodne kutije (nadzidne) dimenzija 1150x110 i 1100x100. Da li je napravljena greška tj. da li se mislilo na dim. 115x110mm i 110x100mm?	Slede izmene konkursne dokumentacije
Poštovani, u konkursnoj dokumentaciji u obrascu strukture cene u poziciji XXI Radovi ozelenjavanja u tački 2 navedeno je da broj sadnih mesta zavisi od broja sadnica po m2 (9kom/m2). S obzirom da sadnica Hypericum calycinum tražene starosti ima visinu i širinu koja ide od 30cm do 60cm, što zauzima prostor od 45cm, fizički je nemoguće posaditi 9 sadnica na 1m2.	Slede izmene konkursne dokumentacije