

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izgradnja parkinga na Divčibarama**

Referentni broj: **404-386/2022-06**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, Molimo Vas za pojašnjenje pozicije u delu Strukture cene - 3 Kišna kanalizacija - IV Monterski radovi, poz. 2 PP revizioni silazi - navedeno je da je obračun po m1 okna i količina od 7 m. Molimo za informaciji o koliko tačno okana je reč, koji prečnik ulaznih i izlaznih cevi se zahteva, koliko je svaki pojedinačno visok, klasa opterećenja za poklopce i sl. jer proizvođači iste proizvode od više sastavnih delova u različitim varijantama prema katalogu proizvođača https://www.aquastillgroup.com/katalozi/Wavin/RevizionaOkna%20(3).pdf	Obzirom da je u pitanju parking za autobuse šaht poklopci treba da budu za teško saobraćajno opterećenje. Što se tiče ostalih podataka možete ih videti iz izvoda projekta (situacija i detalji). Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju i objaviće priloge.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Za ispunjenje uslova "Tehnička lica ili tela - izvođenje radova" traži se 1 diplomirani inženjer elektro tehnike sa licencom 453 (EP 05-03.1). S obzirom na to da je tražena licenca za izvođenje radova telekomunikacionih mreža i sistema, da li je u pitanju greška jer takvih radova nema u tehničkoj spisifikaciji, ali su predviđeni radovi za javnu	Naručilac je greškom upisao navedenu licencu. Umesto licence 453(EP 05-03.1) treba da stoji 450 (EP 05-01.1). Naručilac će izvršiti

rasvetu za koje je potrebna licenca 450 (izvođenje radova elektroenergetskih instalacija)?	izmenu konkursne dokumentacije.
Da li se zahtevi za tehnička lica: 1 dipl. inž. građevine (niskogradnja) sa licencom 412 (GI 04-03.1) ili 415 (GI 04-03.1) ili 418(GI 04-03.1) koji će rešenjem biti imenovani za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci i 1 dipl. inženjer građevine (hidro) sa licencom 414 (GI 04-02.1) koji će rešenjem biti imenovani za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci mogu ispuniti ako ponuđač ima jednog inženjera koji poseduje obe licence (npr. 412 i 414)?	Potrebno je da ponuđač ima radno angažovana dva inženjera sa traženim licencama, kako je to definisano konkursnom dokumentacijom.
Poštovani, Molimo Vas za pojašnjenje pozicije u delu Strukture cene - 3 Kišna kanalizacija - IV MonTERSki radovi, poz. 2 PP revizioni silazi - navedeno je da je obračun po m1 okna i količina od 7 m. Molimo za informaciji o koliko tačno okana je reč, koji prečnik ulaznih i izlaznih cevi se zahteva, koliko je svaki pojedinačno visok, klasa opterećenja za poklopce i sl. jer proizvođači iste proizvode od više sastavnih delova u različitim varijantama prema katalogu proizvođača https://www.aquastillgroup.com/katalozi/WavinRevizionaOkna%20(3).pdf	Obzirom da je u pitanju parking za autobuse šaht poklopci treba da budu za teško saobraćajno opterećenje. Što se tiče ostalih podataka možete ih videti iz izvoda projekta (situacija i detalji). Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju i objaviće priloge.