

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnica na lokaciji Autokomanda – druga faza**

Referentni broj: **69/22**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, u predmeru : "2.TS_Nova 6 uz KD_Izmena 2" u spoljnom vodovodu, pod grupom betonsko armirački radovi ćelije E43 i E45 su spojene i ne mogu se napisati cene za svaku poziciju. Molim da to izmenite. S poštovanjem	Nakon provere vaših navoda, konstatujemo da navedene ćelije nisu spojene, te nema potrebe za izmenom Konkursne dokumentacije.
Poštovani, Članom 6. Modela Ugovora definisano je plaćanje u roku od 45 dana od dana overe situacije od strane Grada. Koliki je rok za overu situacije od strane Grada? S poštovanjem	Situacija će biti overena bez odlaganja ukoliko je dostavljena dokumentacija po kvantitetu i kvalitetu odgovarajuća traženoj.
Molim za pojašnjenje koje se odnosi na Član 4. Modela ugovora: Bazni datum je prvi dan nakon poslednjeg datuma potpisa ugovora. Imajući u vidu podatak iz tenderske dokumentacije, Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, str. 6 „Ponuda mora biti važeća 120 dana od dana otvaranja ponuda“, kao i aktuelne poremećaje u	Bazni datum će ostati prvi dan nakon poslednjeg datuma potpisa ugovora.

cenama na tržištu materijala, smatramo da bi trebalo da bude izvršena izmena dela teksta Modela ugovora, član 4, stav 1 u sledećem smislu: „Bazni datum je datum otvaranja ponuda, odnosno 29.09.2022. godine“. Molimo Vas da razmotrite izmenu modela Ugovora u skladu sa navedenim predlogom. S poštovanjem	
Poštovani, S obzirom da je kao procenjena vrednost naveden iznos 230.000.000,00 RSD , dok u planu na osnovu kog je nabavka pokrenuta stoji iznos od 340.000.000,00 molimo da nam pojasnite kolika procenjena vrednost ove Javne nabavke ? S poštovanjem	Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 230.000.000,00 dinara.
Poštovani, U TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI SA OBRASCEM STRUKTURE CENA SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI 1. NOVA 5 /1. SAOBRAĆAJNICA/ II ZEMLJANI RADOVI/, pozicija 8. Obrada završnog sloja nasipa i useka – posteljice, glasi: „Obrada posteljice od sitnozrnih materijala. Ovaj rad obuhvata planiranje, eventualnu sanaciju, kvašenje, odnosno prosušivanje zemlje i sabijanje do propisane zbijenosti, u svemu prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m2 uređene i sabijene posteljice.“ S tim u vezi, a) U Geotehničkom elaboratu: u poglavlju 3.1 Geotehnički uslovi za izgradnju saobraćajnice je navedeno: „Ukoliko se na	Projektom za izvođenje (grafičkom i tekstualnom dokumentacijom) nije dato da je potrebno vršiti sanaciju ili zamenu slabonosivog materijala u posteljici. Ukoliko se tokom izvođenja radova konstatuje da je potrebno izvršiti sanaciju ili zamenu nepodesnog podtla ovi radovi će biti naknadno ugovoreni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

pojednim raskvšenim deonicama ne može formirati posteljica do zahtevane zbijenosti potrebno je ojačati je ugradnjom lomljenog kamena ili razastiranjem odgovarajućeg geotekstila“ u Zaključku je navedeno: „po prispeću iskopa na projektovanim kotama podtla izvesti geotehnički pregled podtla kada će se dati konačno mišljenje o podtlu i definisati zone eventualne zamene tla“ b) U Projektu za izvođenje, 1-Projekat saobraćajnica, tačka 1.5.1 Tehnički opis / poglavlje Opis Tehničkih rešenja / Kolovozna konstrukcija saobraćajnica je navedeno: „Ako se u toku izvođenja saobraćajnica naiđe na loš materijal u podtlu, potrebno je uraditi zamenu materijala (pesak, šljunak itd) u podtlu, što će biti definisano u koordinaciji sa nadzornim organom tokom izvođenja radova.“ Uzimajući prethodno navedeno u obzir, molimo za pojašnjenje, da li eventualna sanacija završnog sloja nasipa i useka (posteljice) podrazumeva zamenu slabonosivog materijala u posteljici? Ukoliko je odgovor potvrđan, molimo da precizirate vrstu materijala kojim se vrši zamena (na pr. lomljeni kamen, šljunak, pesak, geotekstil ...) kao i količinu materijala za zamenu. S poštovanjem	
--	--

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, U TEHNIČKIČKOJ SPECIFIKACIJI SA OBRASCEM STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI /Ulica Nova 5/1.Saobraćajnica/III kolovozna konstrukcija/poz 4. glasi : Izrada habajućeg sloja Izrada habajućeg sloja (HS) od	Na osnovu predmera i predračuna iz PZI-a, tehničkih uslova i grafičke dokumentacije (normalni poprečni profili i detalji) za habajući sloj koristi se ASFALT BETON AB 11 s sa BIT 50/70.

asfaltbetona, od mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima 3-5 cm po projektu. Obračun se vrši po m2 uvaljanog sloja. Projektom /1.PZI-SAO NOVA 5 i NOVA 6 AUTOKOMANDA, II FAZA 16.02.2022. / Tehnologija izvršenja radova je predviđeno ugrađivanje asfaltne mešavine sa PmB (str. 67-68). Molimo da nam pojasnite koja vrsta habajućeg asfalta će se koristiti . S poštovanjem	
Poštovani U predemeru Ulica Nova 5/1.Saobraćajnica/III kolovozna konstrukcija/poz 8 glasi: Nabavka i ugrađivanje merdevina. Molim da nam pošaljete koje su tehničke karakteristike i dimenzije merdevina (crtež i tehnički opis) .S poštovanjem	Naručilac će objaviti traženu dokumentaciju.
Poštovani, U Modelu ugovora za u članu 6 stoji: Obaveze koje dospevaju u narednim budžetskim godinama biće realizovane najviše do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti odobrena u tim budžetskim godinama. Molim da nam pojasnite da li to znači da prethodni stavovi iz člana 6 mogu biti promenjeni u skladu sa budžetom u 2023 godini? S poštovanjem	Ne, prethodni stavovi iz člana 6. Modela ugovora neće biti promenjeni.
Poštovani, U predmeru Nova 5/1.Saobraćajnica/IV Odvodnjavanje/poz.1 glasi : Postavljanje ivičnjaka nabavka i ugradnja belih betonskih ivičnjaka na podlozi od betona MB 15, dok u	Ugrađivaće se liveni ivičnjaci sive boje. Naručilac će objaviti izmenu Konkursne dokumentacije u skladu sa datim odgovorom.

projektu Projekat 1.PZI-SAO NOVA 5 i NOVA 6.../(str.82) 4 ODVODNjAVANjE4.1 NABAVKA I UGRADNjA BELIH BETONSKIH IVIČNjAKA 18/24 12/18 Za izradu oivičenja po ovom tipu primeniće se betonski kolovozni ivičnjak 18/24 cm standardne dužine 80 cm, za oivičenje kolovoza, dok se za oivičenjepešačkih staza koristi ivičnjak 12/18 cm. Ivičnjak mora biti od sivog betona, sa jezgrom od betonske mase izrađenim od normalnog agregata i portland cementa, aprema detaljima iz projekta. Kvalitet osnovnog materijala i način izrade treba da obezbede mehaničke karakteristike gotovog elementa koje odgovaraju MB40, kao iapsolutnoj postojanosti na mrazu. S obzirom da u predmeru piše beli, a u projektu i beli i sivi, molim da nam pojasnite koji se ivičnjaci ugrađuju. Ukoliko su beli betonski ivičnjaci, da li su liveni ili vibropresovani? S poštovanjem	
Poštovani, molimo Vas da u TS Nova 5 otključate deo koji se odnosi na kišnu i fekalnu kanalizaciju (komplet) jer nije moguće unositi jedinične cene; Isto se odnosi i za TS Nova 6, potrebno je da otključate deo koji se odnosi na vodovod (V montažni i VI ostali radovi), kao i kišnu i fekalnu kanalizaciju (komplet) jer nije moguće unositi jedinične cene. Hvala,	Naručilac će objaviti izmenu Konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na tehniču specifikaciju u skladu sa postavljenim zahtevom.
Poštovani, u predmeru : "2.TS_Nova 6 uz KD_Izmena 2" u spoljnom vodovodu, pod grupom betonsko armirački radovi ćelije E43 i E45 su spojene i ne mogu se napisati cene za svaku poziciju. Molim da to izmenite.	Nakon provere vaših navoda, konstatujemo da navedene ćelije nisu spojene, te nema potrebe za izmenom Konkursne dokumentacije.

S poštovanjem	
Poštovani, Članom 6. Modela Ugovora definisano je plaćanje u roku od 45 dana od dana overe situacije od strane Grada. Koliki je rok za overu situacije od strane Grada? S poštovanjem	Situacija će biti overena bez odlaganja ukoliko je dostavljena dokumentacija po kvantitetu i kvalitetu odgovarajuća traženoj.
Molim za pojašnjenje koje se odnosi na Član 4. Modela ugovora: Bazni datum je prvi dan nakon poslednjeg datuma potpisa ugovora. Imajući u vidu podatak iz tenderske dokumentacije, Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, str. 6 „Ponuda mora biti važeća 120 dana od dana otvaranja ponuda“, kao i aktuelne poremećaje u cenama na tržištu materijala, smatramo da bi trebalo da bude izvršena izmena dela teksta Modela ugovora, član 4, stav 1 u sledećem smislu: „Bazni datum je datum otvaranja ponuda, odnosno 29.09.2022. godine“. Molimo Vas da razmotrite izmenu modela Ugovora u skladu sa navedenim predlogom. S poštovanjem	Bazni datum će ostati prvi dan nakon poslednjeg datuma potpisa ugovora.
Poštovani, S obzirom da je kao procenjena vrednost naveden iznos 230.000.000,00 RSD , dok u planu na osnovu kog je nabavka pokrenuta stoji iznos od 340.000.000,00 molimo da nam pojasnite kolika procenjena vrednost ove Javne nabavke ? S poštovanjem	Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 230.000.000,00 dinara.

Poštovani, U TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI SA OBRASCEM STRUKTURE CENA SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI 1. NOVA 5 /1. SAOBRAĆAJNICA/ II ZEMLJANI RADOVI/, pozicija 8. Obrada završnog sloja nasipa i useka – posteljice, glasi: „Obrada posteljice od sitnozrnih materijala. Ovaj rad obuhvata planiranje, eventualnu sanaciju, kvašenje, odnosno prosušivanje zemlje i sabijanje do propisane zbijenosti, u svemu prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m2 uređene i sabijene posteljice.“ S tim u vezi, a) U Geotehničkom elaboratu: u poglavlju 3.1 Geotehnički uslovi za izgradnju saobraćajnice je navedeno: „Ukoliko se na pojedinim raskvšenim deonicama ne može formirati posteljica do zahtevane zbijenosti potrebno je ojačati je ugradnjom lomljenog kamena ili razastiranjem odgovarajućeg geotekstila“ u Zaključku je navedeno: „po prispeću iskopa na projektovanim kotama podtla izvesti geotehnički pregled podtla kada će se dati konačno mišljenje o podtlu i definisati zone eventualne zamene tla“ b) U Projektu za izvođenje, 1-Projekat saobraćajnica, tačka 1.5.1 Tehnički opis / poglavlje Opis Tehničkih rešenja / Kolovozna konstrukcija saobraćajnica je navedeno: „Ako se u toku izvođenja saobraćajnica naiđe na loš materijal u podtlu, potrebno je uraditi zamenu materijala (pesak, šljunak itd) u podtlu, što će biti definisano u koordinaciji sa nadzornim organom tokom izvođenja radova.“	Projektom za izvođenje (grafičkom i tekstualnom dokumentacijom) nije dato da je potrebno vršiti sanaciju ili zamenu slabonosivog materijala u posteljici. Ukoliko se tokom izvođenja radova konstatuje da je potrebno izvršiti sanaciju ili zamenu nepodesnog podtla ovi radovi će biti naknadno ugovoreni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
---	---

Uzimajući prethodno navedeno u obzir, molimo za pojašnjenje, da li eventualna sanacija završnog sloja nasipa i useka (posteljice) podrazumeva zamenu slabonosivog materijala u posteljici?

Ukoliko je odgovor potvrđan, molimo da precizirate vrstu materijala kojim se vrši zamena (na pr. lomljeni kamen, šljunak, pesak, geotekstil ...) kao i količinu materijala za zamenu.

S poštovanjem