

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Tehnička kontrola tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Linijskog parka**

Referentni broj: **28/22**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Ukazujemo naručiocu javne nabavke da načinom na koji je definisana konkursna dokumentacija, Prilog PZ Podzemna garaža u delu Ventilacija i odimljavanje garaže, krši članove 98, 99, 101 i 103 "Zakona o javnim nabavkama", gde se navodi da tehničke specifikacije, izveštaji o ispitivanju, sertifikati i druga dokazna sredstva naručenih proizvoda u javnoj nabavci, treba da budu provereni i usaglašeni sa domaćim standardima. Naručilac javne nabavke suprotno zakonskim propisima i pravilnicima predviđa projektovanje instalacija za ventilaciju i odimljavanje garaže u skladu sa britanskim standardom BS 7346-7:2013. Novi srpski standard SRPS CEN/TS 12101-11:2022, objavljen 30.10.2022. godine - "Sistemi za kontrolu dima i toplote – Deo 11: Ventilacioni sistemi sa horizontalnim dotokom vazduha namenjeni za zatvorene parking garaže", reguliše oblast primene Jet ventilatora u podzmenim garažama, te shodno pojavi navedenog novog domaćeg standarda, dalje odobravanje projekata u kojima se koristi britanski standard BS 7346-7:2013 u R. Srbiji je neprihvatljivo i protiv zakonito. Obavezne normativne reference standarda SRPS CEN/TS 12101-11:2022 podrazumevaju međuostalim sledeće standarde:	Predmet ove javne nabavke je vršenje tehničke kontrole tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Linijskog parka. U skladu sa tim je i dat Projektni zadatak (tehnički deo konkursne dokumentacije (tehničke specifikacije)) za ovu javnu nabavku, u kome je pod delom II Obaveze Izvršioca navedeno da je je vršilac tehničke kontrole dužan da uradi tehničku kontrolu tehničke dokumentacije na osnovu, između ostalog, i važećih propisa, standarda i normativa za ovu vrstu radova. Takođe, prilozi koji su dati na kraju, a među kojima je i Prilog 6 (Projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji podzemne garaže SA-1, prema PDR "Linijski park – Beograd", gradske opštine Stari grad i Palilula), bili su sastavni deo druge javne nabavke i to javne nabavke za Izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji Linijskog parka, i u predmetnoj javnoj nabavci su dati kao informacija. Takođe, Projektnim zadatkom za izgradnju podzemne garaže u sklopu Linijskog parka date su osnovne informacije koje se odnose na njenu izgradnju i opremanje, te iste predstavljaju ulazne podatke za izradu tehničke dokumentacije, a Projektant je u obavezi da izradi tehničku

1. SRPS EN 12101-7:2012 - Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 7: Kanali za odimljavanje, 2. SRPS EN 13501-4:2017 - Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 4: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem otpornosti na požar na komponentama sistema za kontrolu dima. Član 6.4 standarda SRPS CEN/TS 12101-11:2022 definiše obaveznu upotrebu kanala za odvod dima i toplote, uključujući i nosače kanala. Shodno navedenom, projekti sistema ventilacije i odimljavanja podzemnih garaža moraju biti urađeni u skladu sa srpskim standardima SRPS EN 12101-7, SRPS EN 1366-9, SRPS EN 13501-4:2017 i SRPS CEN/TS 12101-11:2022. Takođe, shodno svemu navedenom obavezno je projektovanje kanalskog sistema za odvod dima i toplote. Smatramo da je shodno svemu gore navedenom tehnička dokumentacija, Prilog PZ Podzemna garaža u delu Ventilacija i odimljavanje garaže, neispravna, te pozivamo naručioca javne nabavke da izmeni konkursnu dokumentaciju i uskladi je sa domaćim propisima i standardima, kao i sa "Zakonom o javnim nabavkama" i "Zakonom o zaštiti od požara" Republike Srbije".	dokumentaciju koja je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i standardima. Obaveza Projektanta je da na tu izrađenu tehničku dokumentaciju pribavi saglasnost MUP - Sektora za vanredne situacije protivpožarne policije, odnosno kompletan projekat mora da bude u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima što se odnosi i na ventilaciju i odimljavanje garaže. Obaveza Projektanta je i da pribavi saglasnost vršioca Tehničke kontrole da je izrađena tehnička dokumentacija u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i standardima iz te oblasti.
--	---