

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Tehnička kontrola tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Linijskog parka**

Referentni broj: **28/22**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Analizom tenderske dokumentacije u delu Kriterijumi za kvalitetan izbor privrednog subjekta navedeno je: - <i>“da privredni subjekt treba da ima radno angažovanog nosioca lične licence IKS ili odgovarajuće licence Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 412 ili 415 ili 418 koji mora da ima minimum 1 (jednu) referencu kao izvođač radova ili vršilac stručnog nadzora nad izvođenjem radova na postavljanju zastora od granitnih ploča $d \geq 8$ cm, ukupne površine ne manje od 20.000 m²”.</i> Naručilac je postavio uslov lične reference inženjera, uz naveden konkretan material i debljinu ploča, čime je jasno definisano više pojedinačnih ograničavajućih uslova, što onemogućava većinu privrednih subjekata sa iskustvom u realizaciji predmetnih usluga da učestvuju u postupku javne nabavke direktno kršeći načelo obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije.	Članom 117. stav 1. ZJN je propisano da Naručilac može da odredi uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehničke resurse i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajućim nivoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvršenih ugovora. Na predmetnoj lokaciji će se postavljati zastor od granitnih ploča debljine 8cm, kako je navedeno u Tehničkim specifikacijama Konkursne dokumentacije, dok će ukupna površina postavljenog zastora od granitnih ploča biti oko 40.000m². Takođe, u pitanju je lična referenca inženjera, a ne referenca privrednog subjekta, koja nije vremenski ograničena. U skladu sa navedenim, Naručilac smatra da navedeni kriterijum nije ograničavajući i da ne omogućava većinu nosilaca ličnih licenci da učestvuju u postupku predmetne javne nabavke.
Analizom tenderske dokumentacije u delu Kriterijumi za kvalitetan izbor privrednog subjekta navedeno je:	Uvidom u javni registar akreditovanih tela, utvrđeno je da postoji više firmi koje su akreditovane za referentni dokument.

- "da privredni subjekt treba da ima akreditovanu laboratoriju koja može da izvrši ispitivanja za 23 referentna dokumenta". Uvidom u javni registar akreditovanih tela na sajtu Akreditacionog tela Srbije došli smo do zaključka da samo jedno preduzeće, odnosno njegova laboratorija, poseduje sve 23 akreditacije, od čega akreditaciju za ASTM D 6951/6951M-09 poseduje samo to konkretno preduzeće i nijedno drugo. Uzimajući u obzir navedeno, smatramo da se na taj način diskriminišu svi ostali potencijalni učesnici na tenderu, kao i da se direktno krše načela obezbeđivanja konkurencije.	Takođe, akreditovana laboratorija ne mora biti u vlasništvu ponuđača. Naručilac smatra da je kontrola ove vrste potrebna tokom celog perioda izvođenja radova a koji iznosi 48 meseci. U skladu sa navedenim, Naručilac smatra da navedeni kriterijum nije diskriminatorski.
---	---

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Ukazujemo naručiocu javne nabavke da načinom na koji je definisana konkursna dokumentacija, Prilog PZ Podzemna garaža u delu Ventilacija i odimljavanje garaže, krši članove 98, 99, 101 i 103 "Zakona o javnim nabavkama", gde se navodi da tehničke specifikacije, izveštaji o ispitivanju, sertifikati i druga dokazna sredstva naručenih proizvoda u javnoj nabavci, treba da budu provereni i usaglašeni sa domaćim standardima. Naručilac javne nabavke suprotno zakonskim propisima i pravilnicima predviđa projektovanje instalacija za ventilaciju i odimljavanje garaže u skladu sa britanskim standardom BS 7346-7:2013. Novi srpski standard SRPS CEN/TS 12101-11:2022, objavljen 30.10.2022. godine - "Sistemi za kontrolu dima i toplote – Deo 11: Ventilacioni sistemi sa horizontalnim dotokom vazduha namenjeni za zatvorene parking garaže", reguliše oblast primene Jet ventilatora	Predmet ove javne nabavke je vršenje tehničke kontrole tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Linijskog parka. U skladu sa tim je i dat Projektni zadatak (tehnički deo konkursne dokumentacije (tehničke specifikacije)) za ovu javnu nabavku, u kome je pod delom II Obaveze Izvršioca navedeno da je vršilac tehničke kontrole dužan da uradi tehničku kontrolu tehničke dokumentacije na osnovu, između ostalog, i važećih propisa, standarda i normativa za ovu vrstu radova. Takođe, prilozi koji su dati na kraju, a među kojima je i Prilog 6 (Projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji podzemne garaže SA-1, prema PDR "Linijski park – Beograd", gradske opštine Stari grad i Palilula), bili su sastavni deo druge javne nabavke i to javne nabavke za Izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji Linijskog parka, i u

u podzmenim garaža, te shodno pojavi navedenog novog domaćeg standarda, dalje odobravanje projekata u kojima se koristi britanski standard BS 7346-7:2013 u R. Srbiji je neprihvatljivo i protiv zakonito. Obavezne normativne reference standarda SRPS CEN/TS 12101-11:2022 podrazumevaju međuostalom sledeće standarde: 1. SRPS EN 12101-7:2012 - Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 7:Kanali za odimljavanje, 2. SRPS EN 13501-4:2017 - Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 4: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem otpornosti na požar na komponentama sistema za kontrolu dima. Član 6.4 standarda SRPS CEN/TS 12101-11:2022 definiše obaveznu upotrebu kanala za odvod dima i toplote, uključujući i nosače kanala. Shodno navedenom, projekti sistema ventilacije i odimljavanja podzemnih garaža moraju biti urađeni u skladu sa srpskim standardima SRPS EN 12101-7, SRPS EN 1366-9, SRPS EN 13501-4:2017 i SRPS CEN/TS 12101-11:2022. Takođe, shodno svemu navedenom obavezno je projektovanje kanalskog sistema za odvod dima i toplote. Smatramo da je shodno svemu gore navedenom tehnička dokumentacija, Prilog PZ Podzemna garaža u delu Ventilacija i odimljavanje garaže, neispravna, te pozivamo naručioca javne nabavke da izmeni konkursnu dokumentaciju i uskladi je sa domaćim propisima i standardima, kao i sa "Zakonom o javnim nabavkama" i "Zakonom o zaštiti od požara" Republike Srbije".	predmetnoj javnoj nabavci su dati kao informacija. Takođe, Projektnim zadatkom za izgradnju podzemne garaže u sklopu Linijskog parka date su osnovne informacije koje se odnose na njenu izgradnju i opremanje, te iste predstavljaju ulazne podatke za izradu tehničke dokumentacije, a Projektant je u obavezi da izradi tehničku dokumentaciju koja je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i standardima. Obaveza Projektanta je da na tu izrađenu tehničku dokumentaciju pribavi saglasnost MUP - Sektora za vanredne situacije protivpožarne policije, odnosno kompletan projekat mora da bude u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima što se odnosi i na ventilaciju i odimljavanje garaže. Obaveza Projektanta je i da pribavi saglasnost vršioca Tehničke kontrole da je izrađena tehnička dokumentacija u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i standardima iz te oblasti.
Analizom tenderske dokumentacije u delu Kriterijumi za kvalitetan izbor privrednog subjekta navedeno je: - <i>“da privredni subjekt treba da ima radno angažovanog nosioca lične licence IKS ili</i>	Članom 117. stav 1. ZJN je propisano da Naručilac može da odredi uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehničke resurse i iskustvo potrebno

<i>odgovarajuće licence Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 412 ili 415 ili 418 koji mora da ima minimum 1 (jednu) referencu kao izvođač radova ili vršilac stručnog nadzora nad izvođenjem radova na postavljanju zastora od granitnih ploča $d \geq 8$ cm, ukupne površine ne manje od 20.000 m²”.</i> Naručilac je postavio uslov lične reference inženjera, uz naveden konkretan material i debljinu ploča, čime je jasno definisano više pojedinačnih ograničavajućih uslova, što onemogućava većinu privrednih subjekata sa iskustvom u realizaciji predmetnih usluga da učestvuju u postupku javne nabavke direktno kršeći načelo obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije.	za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajućim nivoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvršenih ugovora. Na predmetnoj lokaciji će se postavljati zastor od granitnih ploča debljine 8cm, kako je navedeno u Tehničkim specifikacijama Konkursne dokumentacije, dok će ukupna površina postavljenog zastora od granitnih ploča biti oko 40.000m². Takođe, u pitanju je lična referenca inženjera, a ne referenca privrednog subjekta, koja nije vremenski ograničena. U skladu sa navedenim, Naručilac smatra da navedeni kriterijum nije ograničavajući i da ne omogućava većinu nosilaca ličnih licenci da učestvuju u postupku predmetne javne nabavke.
Analizom tenderske dokumentacije u delu Kriterijumi za kvalitetan izbor privrednog subjekta navedeno je: - <i>“da privredni subjekt treba da ima akreditovanu laboratoriju koja može da izvrši ispitivanja za 23 referentna dokumenta”.</i> Uvidom u javni registar akreditovanih tela na sajtu Akreditacionog tela Srbije došli smo do zaključka da samo jedno preduzeće, odnosno njegova laboratorija, poseduje sve 23 akreditacije, od čega akreditaciju za ASTM D 6951/6951M-09 poseduje samo to konkretno preduzeće i nijedno drugo. Uzimajući u obzir navedeno, smatramo da se na taj način diskriminišu svi ostali potencijalni učesnici na tenderu, kao i da se direktno krše načela obezbeđivanja konkurencije.	Uvidom u javni registar akreditovanih tela, utvrđeno je da postoji više firmi koje su akreditovane za referentni dokument. Takođe, akreditovana laboratorija ne mora biti u vlasništvu ponuđača. Naručilac smatra da je kontrola ove vrste potrebna tokom celog perioda izvođenja radova a koji iznosi 48 meseci. U skladu sa navedenim, Naručilac smatra da navedeni kriterijum nije diskriminatorski.