

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izgradnja kanalizacione mreže - interceptor**

Referentni broj: **13/2023**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
1. U obrascu strukture cena za hidromašinsku opremu date su pozicije za ugradnju 4 pumpe sa odgovarajućom armaturom, a u opisu radova radova za CS "Jug 4" navedene su ukupno 2 pumpe. Pitanje glasi: Gde se ugradjuju druge 2 pumpe ili je greška u obrascu strukture cene? Ako se druge 2 pumpe ugradjuju u postojeću crpnu stanicu koja je u funkciji da li treba obuhvatiti radove na prepumpavanju, čišćenju, dezinfekciji i ostalo? 2. U obrascu strukture cene za elektroradove definisali ste "Isporuka potrebne opreme za povezivanje crpne stanice na nadzorno upravljački sistem SCADA u sedištu distributera. Proširenje programa za prikaz za dodatnu crpnu stanicu." Pitanje glasi: Gde je sedište distribtera, i ko je izvodjač predhodnog SCADA sistema na kome se vrši proširenje?	Odgovor na 1. pitanje: Poštovani, nije greška u premeru, druge dve pumpe se ugrađuju u postojeću CS koja je u funkciji. Ne treba obuhvatiti radove prepumpavanju, čišćenju, dezinfekciji i ostalo Odgovor na 2. pitanje: Sedište distributera je u Velikom gradištu, ul.Sremska 2, prostorije JKP Dunav . JKP „Dunav“ koristi SCADA sistem ICCE Beograd i SCADA sistem "PLC Soft" iz Požarevca.