

Grad Čačak 101296508

Župana Stracimira 2

32000 Čačak

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Radovi na rekonstrukciji objekta "Sokolane" i adaptacija u Muzej košarke**

Referentni broj: **404-1/0043-2023-II**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, U predmeru Mašinske instalacije, u delu Ventilacija, pozicija 19. "Isporuka i montaža termičke izolacije od pločaste izolacije klase A1 prema normi SRPS EN 13501-1, za izolaciju kanala ubačenog vazduha u prostoru. U poziciju je uračunat sitan materijal za pripremu kanala za lepljenje pločaste izolacije (lepak, četke, nitroražređivač za" kao i u delu Mašinski radovi u mašinskoj prostoriji, pozicija 6. "Nabavka, isporuka i montaža izolacije za cevovode hladne i tople vode cevnom izolacijom sa parnom branom, na bazi polietilenske pene, za sledeće dimenzije cevi", potrebno je da definišete debljinu izolacije.	Debljina izolacije je 40 mm. Izolacija mora biti klase A požarne otpornosti.
Poštovani, U predmeru Mašinske instalacije, u delu Mašinski radovi u mašinskoj prostoriji, pozicija 17. "Pločasti izmenjivač toplote sa rastavljivim lamelama proizvod TRACO ili slično. Broj lamela u zavisnosti od proizvođača. Isporuka uključuje i postolje Primar 110/75 C Sekundar 70/50 C", nije navedena snaga izmenjivača pa Vas molimo da istu definišete.	Snaga izmenjivača je 25 kW. Koristi se samo za podno grejanje. Svi klimatizacioni sistemi i klima komore su sa DX izmenjivačima.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
U delu dokumentacije, tačnije u UPUTSTVU PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU, naručilac je definisao da sva zainteresovana lica koja nameravaju da podnesu ponudu moraju da izvrše obilazak lokacije za izvođenje radova i uvid u projektnu dokumentaciju, što će se evidentirati od strane Naručioca. O izvršenom obilasku lokacije za izvođenje radova i o izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju, ponuđač daje izjavu na Obrascu - Izjava o obilasku lokacije i izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju. Ponuđač je u obavezi da ovako overenu i popunjenu izjavu o obilasku lokacije dostavi uz ponudu putem portala javnih nabavki. Ponuda koja ne sadrži Obrazac - Izjava o obilasku lokacije biće odbijena kao neprihvatljiva. Iz navedenog vidi se da Naručilac zahteva da je svaki ponuđač/ potencijalni izvođači radova je dužn da pri davanju ponude, obiđe teren /lokaciju na kojoj se izvode radovi i uvid u projektnu dokumentaciju. Takođe, naručilac je kao sastavni deo ponude propisao dostavljanje potvrde o obilasku lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju. Navedeni uslov obilaska lokacije naručilac je neosnovano propisao kao obavezu i time, povećao troškove pripreme ponuda ponuđačima, što može imati za posledicu smanjenje konkurencije. Zakonom o javnim nabavkama, članom 144. taksativno je navedeno zbog kojih nedostataka naručilac može odbiti ponudu. Osim što se ne može smatrati sastavnim delom ponude, obilazak lokacije se ne može smatrati osnovom za isključenje privrednog subjekta, odnosno ne može biti razlog koji bi ponudu činio neprihvatljivom. Činjenica da nije obišao lokaciju koja je vezana za predmet javne nabavke ne može da bude uslov eliminacije. Sem toga, zainteresovano lice je istu lokaciju možda dobro poznaje, već obišlo u nekom periodu koji prethodi javnoj nabavci, ili	Obavezu obilaska lokacije gde se izvode radovi i obavezu uvida u projektnu dokumentaciju, Naručilac je konkursnom dokumentacijom predvideo, najpre iz razloga što je predmet radova rekonstrukcija objekta starog više od sto godina (izgrađen 1914. godine), koji uživa zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, sa vrlo zahtevnom fasadnom plastikom, specifičnim pigmentom fasadnih boja i reljefa, koji se nalazi u najužem gradskom jezgri, gde je organizacija gradilišta značajno ograničena, a dovoz građevinskog materijala kao i odvoz građevinskog šuta zahteva sagledavanje šireg okruženja objekta koji se rekonstruiše. Naručilac smatra da tek detaljnim sagledavanjem objekta u celini na licu mesta, kao i neposrednim pregledom dokumenata koji dopunjuju dokumentaciju o nabavci, može imati kompletnu sliku svih mogućih troškova od čega će zavisiti formiranje ponude. Naručilac je prilikom određivanja roka za podnošenje ponuda odredio duži rok od minimalnog, u skladu sa članom 86 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, kojim je definisano da ako je za pripremu ponuda potreban obilazak lokacije ili neposredni pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju dokumentaciju o nabavci, naručilac je dužan da rok za podnošenje ponude, koji mora da bude duži od minimalnih rokova propisanih odredbama ovog zakona posebno za svaku vrstu postupka, odredi na način da svi zainteresovani privredni subjekti mogu da se upoznaju sa svim informacijama potrebnim za pripremu ponuda. Ipak, u cilju omogućavanja većem broju privrednih subjekata da učestvuju u predmetnoj javnoj nabavci, Naručilac će izmenom konkursne dokumentacije ukinuti obavezu obilaska lokacije za izvođenje radova i uvid u projektnu dokumentaciju, već će to biti ostavljeno kao mogućnost, te ne ostvarivanje mogućnosti

na drugi način ima precizne podatke o njoj koji mu omogućuju da sačini ponudu. Obilazak lokacije ne može nikako biti uslov propisan konkursnom dokumentacijom, već samo mogući vid upoznavanja terena na kome će se izvoditi predmetni radovi, a ponuđači se mogu upoznati sa terenom na mnogo načina, ne samo obilaskom uz pratnju naručioca. Postavlja se pitanje: Koji su razlozi da naručilac želi prethodno da upozna sve ponuđače koji će podneti ponudu? Podsećamo da je Naručilac dužan da čuva kao poslovnu tajnu podatke o privrednim subjektima zainteresovanim za učešće u postupku javne nabavke i podatke o podnetim prijavama i ponudama do otvaranja prijava, odnosno ponuda saglasno Članu 38. stav 1 tačka 2) ZJN. Neobilazak lokacije ne može biti razlog za odbijanje ponude, te molimo naručioca da u skladu sa ovim zahtevom izmeni konkursnu dokumentaciju i da obilazak lokacije definiše kao mogućnost a ne obavezu ponuđača, u suprotnom bićemo prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava.	obilaska lokacije neće predstavljati osnov za isključenje. Naručilac dalje napominje da u slučaju zaključenja ugovora o izvođenju radova, ponuđač kome je dodeljen ugovor, ne može isticati dodatne zahteve u pogledu plaćanja, na okolnosti koje su mu mogle biti dostupne u fazi pripreme ponude, a to se pre svega odnosi na obaveze definisane članom 8. Modela ugovora predmetne javne nabavke.
Poštovani, Molimo vas da objavite projektnu dokumentaciju uključujući šeme stolarije i bravarije.	Naručilac će izvršiti dopinu konkursne dokumentacije tako što će objaviti PZI koji sadrži šeme stolarije i bravarije
Poštovani, Da li možete da objavite šeme stolarije, a kako bi se dala adekvatna ponuda? Hvala. S poštovanjem,	Naručilac će izvršiti dopinu konkursne dokumentacije tako što će objaviti PZI koji sadrži šeme stolarije i bravarije

Poštovani, Ukazujem ovam na primedbu na sadržaj konkursne dokumentacije i predviđene obaveze ponuđača da u svojoj ponudi dostave obrazac izjave o izvršenom obilasku objekta, koji treba da bude potpisan od strane predstavnika Naručioca. Ukazujemo vam na rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-85/2016 u kom se potvrđuje da se obilazak lokacije ne može postaviti kao uslov za ispravnost ponude. Ovo rešenje je u skladu sa načelnim stavom Republičke komisije (3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine - 15. stav (član 76. ZJN/2012)). U Rešenju Republičke komisije br.4-00-85/2016 jasno stoji sledeće: „Naime, okolnost što ponuđač u prilogu svoje ponude ne bi dostavio dokaz da je izvršen obilazak lokacije ne može imati karakter bitnog nedostatka ponude usled koga bi predmetna ponuda trebala biti odbijena kao neprihvatljiva“. Ponuđači mogu da obidu lokaciju da bi bolje pripremili ponude, ali im se to ne može postaviti kao uslov, nego samo kao mogućnost. Molimo vas da izmenite konkursnu dokumentaciju vezano za gore navedeno kako bi ista bila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, rešenjima i načelnim pravnim stavom Republičke komisije i da se obilazak lokacije postavite kao mogućnost za ponuđače, a ne kao obaveza.	Naručilac je već odgovorio na pitanje slične sadržine. Konkursna dokumentacija će biti izmenjena, na način da se ukida obaveza obilaska lokacije, već ista biti ostavljena kao mogućnost
Da li je potrebno da se cene u razvodnim ormarima iskazuju za svaku poziciju ili je dovoljna cena po kompletu? Svetiljke: pozicija 6 - u predmeru nije upisana količina. Video nadzor: pozicija 6 – da li se radi o metrima ili komadima?	Ponuđači su u obavezi da iskažu cenu po kompletu, a koji obuhvata sve pozicije određene u predmetnoj poziciji obrasca. Naručilac će izmenom konkursne dokumentacije obuhvatiti definisanje zahtevanih količina. U konkretnom slučaju radi se o metrima, a što će biti obuhvaćeno izmenom konkursne dokumentacije.
Ukoliko u javnoj nabavci učestvujemo kao grupa ponuđača gde je u sporazumu definisano da garanciju daje ovlašćeni član grupe, da li je	U vezi sa sadržinom podnetog zahteva za dodatnim informacijama / pojašnjenjima dokumentacije o nabavci, Naručilac ističe da je

potrebno da se u samom tekstu garancije navode i ostali članovi grupe ili je dovoljno navesti člana koji daje garanciju?	za ocenu prihvatljivosti podnetog sredstva obezbeđenja, tj. za meritornu ocenu istog, od suštinskog značaja okolnost da podneto sredstvo obezbeđenja mora biti izdato u skladu sa uslovima bliže definisanim u dokumentaciji o nabavci (Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu i Modelu ugovora za sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza), odnosno na način i rokovima bliže određenim napred navedenim delovima / elementima konkursne dokumentacije. Pitanje koje se odnosi na sadržinu sredstva obezbeđenja u delu označavanja nalogodavca u smislu navođenja ostalih članova grupe ponuđača, a pored ovlašćenog člana grupe ponuđača koji dostavlja sredstvo obezbeđenja, nije od značaja za pozitivnu ocenu istog.
Poštovani, U predmeru Mašinske instalacije, u delu Ventilacija, pozicija 19. "Isporuka i montaža termičke izolacije od pločaste izolacije klase A1 prema normi SRPS EN 13501-1, za izolaciju kanala ubačenog vazduha u prostoru. U poziciju je uračunat sitan materijal za pripremu kanala za lepljenje pločaste izolacije (lepak, četke, nitroražređivač za" kao i u delu Mašinski radovi u mašinskoj prostoriji, pozicija 6. "Nabavka, isporuka i montaža izolacije za cevovode hladne i tople vode cevnom izolacijom sa parnom branom, na bazi polietilenske pene, za sledeće dimenzije cevi", potrebno je da definišete debljinu izolacije.	Debljina izolacije je 40 mm. Izolacija mora biti klase A požarne otpornosti.
Poštovani, U predmeru Mašinske instalacije, u delu Mašinski radovi u mašinskoj prostoriji, pozicija 17. "Pločasti izmenjivač toplote sa rastavljivim lamelama proizvod TRACO ili slično. Broj lamela u zavisnosti od proizvođača. Isporuka uključuje i	Snaga izmenjivača je 25 kW. Koristi se samo za podno grejanje. Svi klimatizacioni sistemi i klima komore su sa DX izmenjivačima.

postolje Primar 110/75 C Sekundar 70/50 C", nije navedena snaga izmenjivača pa Vas molimo da istu definišete.	
---	--