

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponske elektrane snage do 50 kW**

Referentni broj: **161/23**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
1. Poštovani, predmet tendera je solarna elektrana snage do 50 kW. S obzirom da nije navedeno u kom statusu će biti elektrana, pretpostavljamo da je u pitanju Kupac-proizvođač. Za elektrane ovog tipa nije potrebno ishodovanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova, niti lokacijski uslovi, već se sve radi prema proceduri datoj na sajtu ED. S tim u vezi, molimo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i produžite rok za podnošenje ponuda za 5 dana. 2. S obzirom da je snaga elektrane 50 kW potrebno je izvršiti izmenu konkursne dokumentacije da se ne traže reference za elektrane snage 500 kW. 3. Za elektroinženjere i građevinske inženjere traži se iskustvo u projektovanju solarnih elektrana za objekte V kategorije zgrade. S obzirom da u Srbiji nije rađeno mnogo projekata za zgrade- stambene zajednice, da li su prihvatljivi i drugi objekti? (škole, industrijski objekti, manastiri, studentski centri i sl.) 4. Molimo da izbacite zahtev za lice sa licencom 381 jer nema nikakve veze sa predmetom nabavke. 5. Molimo da izbacite zahtev za lice sa licencom za izradu glavnog projekta zaštite od požara, s obzirom na navedeno u tački 1, jer ovo nije potrebno za izradu projekta.	1. Pitanje statusa će biti predmet nakandnih dogovora između Elektrodistribucije i proizvođača. U skladu sa našim zahtevom u sklopu objavljene javne nabavke, u uslovima koji su navedeni u okviru Tehničke specifikacije, četvrti stav u tekstu, zahtevano je vođenje postupka preko CEOP-a kao i ishodovanje lokacijskih uslova a u svemu prema važećim Zakonu o planiranju i izgradnji, član 145 koji propisuje ishodovanje odobrenja za izvođenje za radove koji su predmet projektne dokumentacije. 2. Ova primedba je već usvojena i u skladu sa njom izmenjena je dokumentacija u okviru javne nabavke i produžen je rok za podnošenje ponude. 3. Molim vas pažljivo pročitajte naš zahtev u delu dodatni i posebni uslovi tačka 3: "Ponuđač mora imati najmanje: - 2 inženjera elektro struke sa odgovarajućom licencom (lična licenca 350 odnosno rešenje EP-05-01), od kojih barem jedan inženjer ima 5 referenci u optimizaciji dimenzionisanju i izobru opreme i projektovanju solarnih (FN elektrana) na krovu objekta i učestvovao je u projektovanju minimalno 1 elektrane na krovu objekta V kategorije – zrade, zahtevni objekti (prema Pravilniku o klasifikaciji objekata), odnosno na krovu objekta minimalne kategorije P6 (Prema pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene) za koji je ishodovana upotrebna dozvola". Navedeni

6. S obzirom na snagu elektrane, apsolutno je nepotrebno posjedovanje 5 MS office-a, 5 autocad-ova, i programa E-plan. Dovoljan je 1 MS office, i 1 autocad, dok je E-plan nepotreban. Projekti do 50 kW rade se za nedelju dana. Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije. 7. Molimo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i da izbacite sve uređaje i opremu koja je navedena jer je predmet tendera projektovanje elektrane do 50 kW, te je ovo sve nepotrebno. Molimo da uvažite naše komentare i izvršite izmenu konkursne dokumentacije, kao i da produžite rok za podnošenje ponude, u protivnom ćemo podneti zahtev za zaštitu prava ponuđača.	uslovi iz teksta javne nabavke proističu iz razloga namene naše ustanove, velike ferkvencije ljudi, studenata i zaposlenih zbog čega je fakultet i svrstan u objekte II kategorije ugroženosti od požara. Može se smanjiti broj referenci, dok ostali zahtevi ostaju isti 4. Usvaja se ova primedba. U izmeni konkursne dokumentacije biće izostavljena iz zahteva 5. U okviru teksta javne nabavke tačno je definisano da tražimo akt o građenju kao i analizu predviđenih tehničkih mera zaštite od požara iz čega i proističu traženi uslovi. Naručilac je svrstan u objekte II kategorije ugroženosti od požara, shodno tome ovaj zahtev ostaje 6. Ovaj zahtev može da se usvoji s obzirom da je potpuno uobičajeno da zahtevano imaju sve projektantske kuće, tako da se to neće proveravati. U izmeni konkursne dokumentacije biće izostavljena iz zahteva 7. U okviru teksta javne nabavke (Tehnička specifikacija, peti stav u tekstu) definisano je da tražimo analizu mogućih tačaka za priključenje FN elektrane u okviru postojeće instalacije fakulteta kao i šta sve ta analiza podrazumeva, iz čega i proističu traženi uslovi o posjedovanju uređaja iz tačke 5 posebnih i dodatnih uslova. Naručilac ostaju u svemu pri svom zahtevu.
---	---

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja: 1. koja je logička povezanost uslova iz tačke 3, sa predmetom javne nabavke? 2. na osnovu kog člana Zakona o javnim nabavkama tražite referencu 500kW, za posao od 50kW? Hvala unapred	Poštovani u pitanju je greška. Skuniće se jedna nula. Ponuđač mora imati najmanje 2 reference iz oblasti ocene ekonomske opravdanosti i projektovanja solarnih fotonaponskih elektrana na krovu objekta ukupne snage veće od 50 kW,

	od kojih svaka pojedinačna mora imati snagu veću ili jednaku 50 kW u prethodnih 3 godina.
1. Poštovani, predmet tendera je solarna elektrana snage do 50 kW. S obzirom da nije navedeno u kom statusu će biti elektrana, pretpostavljamo da je u pitanju Kupac-proizvođač. Za elektrane ovog tipa nije potrebno ishodovanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova, niti lokacijski uslovi, već se sve radi prema proceduri datoj na sajtu ED. S tim u vezi, molimo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i produžite rok za podnošenje ponuda za 5 dana. 2. S obzirom da je snaga elektrane 50 kW potrebno je izvršiti izmenu konkursne dokumentacije da se ne traže reference za elektrane snage 500 kW. 3. Za elektroinženjere i građevinske inženjere traži se iskustvo u projektovanju solarnih elektrana za objekte V kategorije zgrade. S obzirom da u Srbiji nije rađeno mnogo projekata za zgrade- stambene zajednice, da li su prihvatljivi i drugi objekti? (škole, industrijski objekti, manastiri, studentski centri i sl.) 4. Molimo da izbacite zahtev za lice sa licencom 381 jer nema nikakve veze sa predmetom nabavke. 5. Molimo da izbacite zahtev za lice sa licencom za izradu glavnog projekta zaštite od požara, s obzirom na navedeno u tački 1, jer ovo nije potrebno za izradu projekta. 6. S obzirom na snagu elektrane, apsolutno je nepotrebno posedovanje 5 MS office-a, 5 autocad-ova, i programa E-plan. Dovoljan je 1 MS office, i 1 autocad, dok je E-plan nepotreban. Projekti do 50 kW rade se za nedelju dana. Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije. 7. Molimo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i da izbacite sve uređaje i opremu koja je navedena jer je predmet tendera	1. Pitanje statusa će biti predmet nakandnih dogovora između Elektrodistribucije i proizvođača. U skladu sa našim zahtevom u sklopu objavljene javne nabavke, u uslovima koji su navedeni u okviru Tehničke specifikacije, četvrti stav u tekstu, zahtevano je vođenje postupka preko CEOP-a kao i ishodovanje lokacijskih uslova a u svemu prema važećim Zakonu o planiranju i izgradnji, član 145 koji propisuje ishodovanje odobrenja za izvođenje za radove koji su predmet projektne dokumentacije. 2. Ova primedba je već usvojena i u skladu sa njom izmenjena je dokumentacija u okviru javne nabavke i produžen je rok za podnošenje ponude. 3. Molim vas pažljivo pročitajte naš zahtev u delu dodatni i posebni uslovi tačka 3: "Ponuđač mora imati najmanje: - 2 inženjera elektro struke sa odgovarajućom licencom (lična licenca 350 odnosno rešenje EP-05-01), od kojih barem jedan inženjer ima 5 referenci u optimizaciji dimenzionisanju i izobru opreme i projektovanju solarnih (FN elektrana) na krovu objekta i učestvovao je u projektovanju minimalno 1 elektrane na krovu objekta V kategorije – zrade, zahtevni objekti (prema Pravilniku o klasifikaciji objekata), odnosno na krovu objekta minimalne kategorije P6 (Prema pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene) za koji je ishodovana upotrebna dozvola". Navedeni uslovi iz teksta javne nabavke proističu iz razloga namene naše ustanove, velike frekvencije ljudi, studenata i zaposlenih zbog čega je fakultet i svrstan u objekte II kategorije ugroženosti od požara. Može se smanjiti broj referenci, dok ostali zahtevi ostaju isti 4. Usvaja se ova primedba. U izmeni konkursne dokumentacije biće izostavljena iz zahteva

projektovanje elektrane do 50 kW, te je ovo sve nepotrebno. Molimo da uvažite naše komentare i izvršite izmenu konkursne dokumentacije, kao i da produžite rok za podnošenje ponude, u protivnom ćemo podneti zahtev za zaštitu prava ponuđača.	5. U okviru teksta javne nabavke tačno je definisano da tražimo akt o građenju kao i analizu predviđenih tehničkih mera zaštite od požara iz čega i proističu traženi uslovi. Naručilac je svrstan u objekte II kategorije ugroženosti od požara, shodno tome ovaj zahtev ostaje 6. Ovaj zahtev može da se usvoji s obzirom da je potpuno uobičajeno da zahtevano imaju sve projektantske kuće, tako da se to neće proveravati. U izmeni konkursne dokumentacije biće izostavljena iz zahteva 7. U okviru teksta javne nabavke (Tehnička specifikacija, peti stav u tekstu) definisano je da tražimo analizu mogućih tačaka za priključenje FN elektrane u okviru postojeće instalacije fakulteta kao i šta sve ta analiza podrazumeva, iz čega i proističu traženi uslovi o posedovanju uređaja iz tačke 5 posebnih i dodatnih uslova. Naručilac ostaju u svemu pri svom zahtevu.
---	---