

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju trigeneracijskog postrojenja na području PPPN Nacionalni stadion**

Referentni broj: **102 OU/23**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
U kvalifikacionim kriterijumima: - u tački 2.1 se traže sledeće licence: 7. P047G1 - projekti građevinskih konstrukcija seveso postrojenja i seveso kompleksa; 8. P047E4 - projekti upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenja i regulacija seveso postrojenja i seveso kompleksa; 9. P047M3 - projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za seveso postrojenja i seveso kompleksa; 10. P047T1 - projekti tehnoloških procesa za seveso postrojenja i seveso kompleksa Mišljenja smo da ove licence ne odgovaraju predmetnom tipu postrojenja. Lako lož ulje se nalazi na spisku materija koje potpadaju pod seveso direktivu, ali je minimalna količina 2500 tona, dok predmetno postrojenje treba da ima rezervoar od samo 60m3, tj 60 tona. Bez obzira na tu činjenicu, sa ovim licencama se suzbija konkuretnost, s obzirom na broj firmi koje poseduju ove licence. - U tački 4.1 se traži sledeća referenca: - Da ponuđač u prethodne 3 (tri) godine ima najmanje 3 realizovana ugovora za izradu	U Tehničkoj specifikaciji/Projektom zadatku, na strani 57, greškom je navedeno „predvideti standardni dvoplaštni rezervoar za držanje lož ulja, zapremine cca 60 m3“. Zato se ovim ispravlja navedena greška, pa je predviđena zapremina dvoplaštnog rezervoara cca 3000 m3. Zbog navedenog, Investitor ostaje pri stavu da se kroz Kriterijume za izbor privrednog subjekta traže licence koje su navedene u pitanju potencijalnog ponuđača. - U Tehničkoj specifikaciji/Projektom zadatku, na strani 7, navedeno je da namena planiranog siStema, koji je predmet nabavke „povezivanje sa novoplaniranim toplodalekovodom JKP BE“; kao i „obezbeđivanje uslova za buduću faznu dogradnju proizvodnih kapaciteta za snabdevanje novih potrošača“. Sistem toplodalekovoda JKP BE koji povezuje TENT A u Obrenovcu I TO Novi Beograd je kapaciteta 600MW, a kapacitet proizvodnih kapaciteta na lokaciji TI Surčinsko polje u konačnoj fazi će biti preko 100MW. Zbog navedenog, Investitor ostaje pri stavu da se kroz Kriterijume za izbor privrednog subjekta traže reference koje su navedene u pitanju potencijalnog ponuđača.

projektne dokumentacije objekata infrastrukturnih sistema komunalne energetike (toplane, izmenjivačke stanice, pumparnice, toplovodi i prepumpne stanice) kapaciteta 100MW i više, ukupne vrednosti (zbir vrednosti pojedinačnih ugovora) veće od 10.000.000,00 dinara bez PDV-a. Mišljenja smo da ovaj kriteriju ne odgovara Zakonu o javnim nabavkama, jer je predmetno postrojenje 30 MW, a uslov za učešće više od 2 puta veći. Bez obzira na tu činjenicu, sa ovim uslovom se suzbija konkuretnost, s obzirom na broj firmi koje poseduju ovakvu referencu.	Naručilac će izvršiti izmenu Tehničke specifikacije i produžiti rok za dostavu ponuda.
---	---