

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju trigeneracijskog postrojenja na području PPPN Nacionalni stadion**

Referentni broj: **102 OU/23**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na osnovu zahteva privrednog društva, utvrdilo je da privredno društvo ispunjava uslove za dobijanje licenci za izradu tehničke dokumentacije koje su tražene tenderom. Molim vas potvrdite da dokaz da privredno društvo poseduje određene velike licence može biti bilo kakva pisana potvrda iz Ministarstva (e-mail ili sl.) u slučaju da rešenje o ispunjenju uslova za dobijanje licenci za izradu tehničke dokumentacije ne bude gotovo u rokovim zahtevanim tenderom.	Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije. Dokaz da Ponuđač poseduje tražene licence je fotokopija važećeg Rešenja koju je izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
U kvalifikacionim kriterijumima: - u tački 2.1 se traže sledeće licence:	U Tehničkoj specifikaciji/Projektom zadatku, na strani 57, greškom je navedeno „predvideti standardni dvoplaštni rezervoar za držanje lož ulja, zapremine cca 60 m³“. Zato se ovim

7. P047G1 - projekti građevinskih konstrukcija seveso postrojenja i seveso kompleksa; 8. P047E4 - projekti upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenja i regulacija seveso postrojenja i seveso kompleksa; 9. P047M3 - projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za seveso postrojenja i seveso kompleksa; 10. P047T1 - projekti tehnoloških procesa za seveso postrojenja i seveso kompleksa Mišljenja smo da ove licence ne odgovaraju predmetnom tipu postrojenja. Lako lož ulje se nalazi na spisku materija koje potpadaju pod seveso direktivu, ali je minimalna količina 2500 tona, dok predmetno postrojenje treba da ima rezervoar od samo 60m3, tj 60 tona. Bez obzira na tu činjenicu, sa ovim licencama se suzbija konkurentnost, s obzirom na broj firmi koje poseduju ove licence. - U tački 4.1 se traži sledeća referenca: - Da ponuđač u prethodne 3 (tri) godine ima najmanje 3 realizovana ugovora za izradu projektne dokumentacije objekata infrastrukturnih sistema komunalne energetike (toplane, izmenjivačke stanice, pumparnice, toplovodi i prepumpne stanice) kapaciteta 100MW i više, ukupne vrednosti (zbir vrednosti pojedinačnih ugovora) veće od 10.000.000,00 dinara bez PDV-a. Mišljenja smo da ovaj kriteriju ne odgovara Zakonu o javnim nabavkama, jer je predmetno postrojenje 30 MW, a uslov za učešće više od 2 puta veći. Bez obzira na tu činjenicu, sa ovim uslovom se suzbija konkurentnost, s obzirom na broj firmi koje poseduju ovakvu referencu.	ispravlja navedena greška, pa je predviđena zapremina dvoplašnog rezervoara cca 3000 m3. Zbog navedenog, Investitor ostaje pri stavu da se kroz Kriterijume za izbor privrednog subjekta traže licence koje su navedene u pitanju potencijalnog ponuđača. - U Tehničkoj specifikaciji/Projektom zadatku, na strani 7, navedeno je da namena planiranog siStema, koji je predmet nabavke „povezivanje sa novoplaniranim toplodalekovodom JKP BE”; kao i „obezbeđivanje uslova za buduću faznu dogradnju proizvodnih kapaciteta za snabdevanje novih potrošača”. Sistem toplodalekovoda JKP BE koji povezuje TENT A u Obrenovcu I TO Novi Beograd je kapaciteta 600MW, a kapacitet proizvodnih kapaciteta na lokaciji TI Surčinsko polje u konačnoj fazi će biti preko 100MW. Zbog navedenog, Investitor ostaje pri stavu da se kroz Kriterijume za izbor privrednog subjekta traže reference koje su navedene u pitanju potencijalnog ponuđača. Naručilac će izvršiti izmenu Tehničke specifikacije i produžiti rok za dostavu ponuda.
1. Molimo Vas da izmenite prijektni zadatak (tehničku specifikaciju) sa podacima o	Poštovani

infrastrukturi potrebnoj za rezervoar od 3000m³ lakog lož ulja. Potrebno je da takav rezervoar bude nadzemni, sa odgovarajućom infrastrukturom iz sledećih razloga:- kako će se transportovati podzemni rezervoar te veličine do lokacije za ugradnju?- kako će se izvršiti neophodno ispitivanje pre ugradnje na samoj lokaciji?- da li je moguće na lokaciji sa vrlo verovatnim podzemnim vodama izvršiti potreban iskop i obezbediti rezervoar od potiska?- da li postoji negde ukopan rezervoar ovog tipa veći od 100.000 litara, s obzirom da je traženi rezervoar 3.000.000 litara? 2. Na osnovu kod člana Zakona tražite referencu u skladu sa veličinom pretpostavljenog postrojenja, a ne na osnovu veličine objekta koji je predmet javne nabavke?	U Tehničkoj specifikaciji/Projektnom zadatku, na strani 57 i 58 greškom je opisan poluukopan rezervoar. Ovaj deo je izmenjen, jer traženom tehničkom dokumentacijom treba da se projektuje nadzemni rezervoar za rezervni energent kapaciteta 3000m³. U Tehničkoj specifikaciji/Projektnom zadatku, na više mesta, navedeno je da se proizvodni kapaciteti TI Surčinsko polje „povezuju sa novoplaniranim sistemom toplodalekovodom JKP BE”; kao i da je potrebno „obezbediti uslove za buduću faznu dogradnju proizvodnih kapaciteta za snabdevanje novih potrošača”. Takođe u projektnom zadatku, u delu za MRU, se navodi da je potrebno obezbediti da se upravljanje proizvodnim kapacitetima TI Surčinsko polje ostvaruje iz TO Novi Beograd u automatskom režimu rada. Svi navedeni sistemi, sa kojima se spaja i sa kojima se ostvaruje veza sa TI Surčinsko polje, su kapaciteta od više stotina MW. Takođe planirani infrastrukturni priključci za TI Surčinsko polje su namenjeni za energetske objekat od više stotina MW. Znači TI Surčinsko polje je potrebno isprojektovati tako da se u početnoj fazi zadovolje potrebe potrošača u okviru PPPN Surčinsko polje, kao i da se omogući kasnija dogradnja proizvodnih kapaciteta za potrebe novih potrošača i van PPPN Nacionalni stadion, što će u konačnoj fazi biti preko 100MW. Zbog navedenog, Investitor ostaje pri stavu da se kroz Kriterijume za izbor privrednog subjekta traže reference koje su navedene u pitanju potencijalnog ponuđača. Pozdrav
Poštovani, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na osnovu zahteva privrednog društva, utvrdilo je da privredno društvo ispunjava uslove za dobijanje licenci za izradu	Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije. Dokaz da Ponuđač poseduje tražene licence je fotokopija važećeg Rešenja koju je izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

tehničke dokumentacije koje su tražene tenderom.

Molim vas potvrdite da dokaz da privredno društvo poseduje određene velike licence može biti bilo kakva pisana potvrda iz Ministarstva (e-mail ili sl.) u slučaju da rešenje o ispunjenju uslova za dobijanje licenci za izradu tehničke dokumentacije ne bude gotovo u rokovim zahtevanim tenderom.