

Opština Ivanjica 101886934

Ulica Venijamina Marinkovića broj 1

32250 Ivanjica

Srbija

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Nabavka radova na izgradnji sportskog centra - druga faza**

Referentni broj: **30/2023**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, U strukturi ponuđene cene u delu C: Stub, lira svetiljka traži se 8 komada stubova, 8 svetiljki, a 4 T lire. S obzirom da na jednu T liru idu 2 svetiljke, šta se dešava sa ostala 4 stuba, ostaju prazni bez svetiljke, ostaje prazna po jedna strana lire ili je greška u količinama u predmeru? Molimo vas za pojašnjenje. Srdačan pozdrav	"T" lire se postavljaju na stubove koji se nalaze između prvog i drugog, kao i između drugog i trećeg igrališta. Sa spoljašnje strane prvog i trećeg igrališta svetiljke se montiraju direktno na stub, tako da imamo četiri stuba sa po jednom svetiljkom i četiri stuba sa po dve svetiljke, što se može videti i na situacionom planu grafičke dokumentacije. U predmeru je napravljena tehnička greška u količini, tako da se vrši numerička izmena predmera u poziciji C.3. - isporuka, transport i ugradnja na visini 8 m LED svetiljke "IZYLUM 3 80 LEDs 670mA NW740 Flat glass 5366". Podešavanje ugla zračenja i pozicioniranje. Svetiljke gore označenog tipa kompletno su opremljene modulom za paljenje, umesto 8 kom vrši se izmena na 12 kom.