

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izgradnja Evropskog vrtića**

Referentni broj: **0145/2023**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, u delu mehanizacije i opreme kroz konkursnu dokumentaciju zahtevate sledeće: • Jedna oprema za otvaranje bočnih konekcija cevi i snimanje kamerom, minimalne dužine 45 metara i samostalnim kretanjem sa promenom ugla, fleksibilnost navođene glave do 90 stepeni u cevima, sa važećim stručnim nalazom o izvršenom periodičnom pregledu i ispitivanju opreme. Molimo Vas da obrazložite iz kog razloga se zahteva tražena oprema za potrebe izgradnje novog objekta? Zašto baš minimalno 45 metara dužine?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Molimo Naručioca da obrazloži iz kog razloga se Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor zahteva laserski uređaj za snimanje 3D prikaza u realnom vremenu, sa aplikacijom za Android i iOS uređaje, vidnim poljem od 360°, dometa do 40m?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Na koji način je laserski uređaj za snimanje 3D prikaza u realnom vremenu, sa aplikacijom za Android i iOS uređaje, vidnim poljem od 360°,	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

dometa do 40m u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	
Čime Naručilac opravdava uslov za laserskim uređajem za snimanje 3D prikaza u realnom vremenu, sa aplikacijom za Android i iOS uređaje, vidnim poljem od 360°, dometa do 40m?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Na koji način su aplikacije za Android i iOS uređaje lasera u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Iz kog razloga laser mora da ima domet do 40m?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Da li Naručilac smatra da laser dometa do npr. 35m može da utiče na kvalitet izvedenih radova?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Molimo Naručioca da obrazloži iz kog razloga se Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor zahteva georadar za ispitivanje struktura betona koji poseduje antenu čija je frekvencija unutar opsega od 2.2 do 3.0 GHz?	Georadar je izmenom konkursne uklonjen kao jedan od uslova za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Na koji način je georadar za ispitivanje struktura betona koji poseduje antenu čija je frekvencija unutar opsega od 2.2 do 3.0 GHz u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	Georadar je izmenom konkursne uklonjen kao jedan od uslova za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Čime Naručilac opravdava uslov za georadarom za ispitivanje struktura betona koji poseduje	

antenu čija je frekvencija unutar opsega od 2.2 do 3.0 GHz?	Georadar je izmenom konkursne uklonjen kao jedan od uslova za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Kojim pozicijama Obrasca strukture ponuđene cene se opravdava uslov za georadarom za ispitivanje struktura betona koji poseduje antenu čija je frekvencija unutar opsega od 2.2 do 3.0 GHz?	Georadar je izmenom konkursne uklonjen kao jedan od uslova za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Na koji način je opseg georadara u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	Georadar je izmenom konkursne uklonjen kao jedan od uslova za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Da li Naručilac smatra da georadar manjeg ili većeg opsega može da utiče na kvalitet izvedenih radova predmetne javne nabavke i kako?	Georadar je izmenom konkursne uklonjen kao jedan od uslova za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Molimo Naručioca da obrazloži na koji način je totalna stanica predviđena Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Molimo Naručioca da obrazloži na koji način je revitester predviđen Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Iz kog razloga Naručilac koristi termin "revitester" koji se odnosi na uređaj stare tehnologije ispitivanja ispravnosti električnih instalacija koji danas menja prosečni multimetar?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

Da li je za Naručioca prihvatljivo dokazivanje ispunjenosti postavljenog uslova multimetrom koji opremljenošću odgovara merenjima koja će se izvoditi u realizaciji ugovora?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Molimo Naručioca da obrazloži zahtev za standardom ISO 27001?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Na koje informacije će se odnositi primena standarda ISO 27001 u realizaciji ugovora?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
S obzirom da primena standarda ISO 27001 zahteva koherentnu primenu i od strane Naručioca te Vas u tom smislu molimo za informaciju, da li Naručilac poseduje sertifikat standarda ISO 27001?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, molimo Vas da predmer radova objavite u Excel formatu radi lakše pripreme ponude. Predmer je preobiman da bi se na ovaj način ručno popunjavao.	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.
Poštovani, Zainteresovani smo za učešće u predmetnoj nabavci, pa Vas molimo da obrazac strukture cene , koji je sada u PDF , date u vidu	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.

"otključanih" excel fajlova , kako bi mogli obrađivati ponudu.	
Poštovani, da li je moguće da obrazac strukture cene objavite u Excel-u?	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.
Poštovani, Molimo Vas da nam odgovorite na sledeće: Predmer radova je podeljen u dve faze radova, rok izvođenja kompletnih radova je 180 dana ili otprilike 6 meseci, u Modelu ugovora navodite da su sredstva za realizaciju ovog ugovora obezbeđena u budžetu grada Bora i to po godinama na sledeći način: a) – za 2023.godinu – iznos od 833,33 dinara bez obračunatog pdv-a i iznos od 1.000,00 dinara sa obračunatim pdv-om; b) –za 2024.godinu – iznos od 124.999.166,67 dinara bez obračunatog pdv-a i iznos od 149.999.000,00 dinara sa obračunatim pdv-om; v) – za 2025.godinu – iznos od 498.989.211,66 dinara bez obračunatog pdv-a i iznos od 598.787.054,00 dinara sa obračunatim pdv-om. S obzirom da plaćanje privremenih situacija prati dinamiku izvođenja radova na mesečnom nivou, a da se okončana situacija podnosi nakon završetka izvođenja radova, te da bankarska garancija za ispunjenje ugovorenih obaveza je sa rokom važnosti 30 dana dužim od isteka roka za konačno izvršenje posla, molimo Vas da nam pojasnite Vaš plan u smislu faza, dinamike izvođenja radova na ovom objektu, navedenu 2025. kao budžetsku godinu? Hvala.	Planirani iznosi po godinama se odnose isključivo na plaćanje, a plaćanje ne utiče na dinamiku izvođenja radova, niti u vezi dinamike izvođenja radova Odeljenje za finansije i javne nabavke može dati informaciju. Fature se mogu dostavljati po godinama isključivo u skladu sa navedenim planom.

Naručilac je objavio dva dokumenta u PDF formatu, koja su identična (po sadržaju i broju strana, ali ne i po nazivu) i predstavljaju obrazac strukture cene. Da li je po sredi greška, koji dokument je zvanični predmer i u koji dokument je potrebno uneti cene?	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.
Molimo Naručioca da obrazac strukture ponuđene cene objavi u otvorenom excel formatu s obzirom da objava u pdf formatu onemogućava podnošenje ponude bez fizičkog unosa (upisivanja) cena, što je u koliziji kako sa uputstvom ponuđačima kako da sačine ponudu tako i sa Zakonom o javnim nabavkama te idejom digitalizacije postupka javne nabavke.	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.
Molimo Naručioca da putem portala javnih nabavki dostavi kompletnu projektno tehničku dokumentaciju, ili putem linka na zvaničnoj stranici Naručioca omogućiti pristup i preuzimanje svim zainteresovanim ponuđačima kako bi mogli da sagledamo realan obim radova i pripremimo što kvalitetniju ponudu.	Projektna dokumentacija je obimna i nalazi se kod Naručioca u Odeljenju za urbanizam, tako da istu možete pogledati uz najavu dolaska kod Naručioca.
Poštovani, radi lakše pripreme za ovu javnu nabavku, molimo Vas da, ako ste u mogućnosti, objavite Obrazac strukture ponuđene cene u Excel formatu. Hvala unapred!	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.
Molimo Naručioca da obrazac strukture cene objavi u excel formatu	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.

Poštovani, Možete li objaviti obrazac strukture cene u otvorenom formatu (Excel) u cilju lakše pripreme ponude i mogućnost računske provere cena.	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.
Poštovani, Naše prethodno postavljeno pitanje je konkretno i jasno: <i>"Predmer radova je podeljen u dve faze radova, rok izvođenja kompletnih radova je 180 dana ili otprilike 6 meseci, u Modelu ugovora navodite da su sredstva za realizaciju ovog ugovora obezbeđena u budžetu grada Bora i to po godinama na sledeći način:</i> <i>a) – za 2023.godinu – iznos od 833,33 dinara bez obračunatog pdv-a i iznos od 1.000,00 dinara sa obračunatim pdv-om;</i> <i>b) –za 2024.godinu – iznos od 124.999.166,67 dinara bez obračunatog pdv-a i iznos od 149.999.000,00 dinara sa obračunatim pdv-om;</i> <i>v) – za 2025.godinu – iznos od 498.989.211,66 dinara bez obračunatog pdv-a i iznos od 598.787.054,00 dinara sa obračunatim pdv-om.</i> <i>S obzirom da plaćanje privremenih situacija prati dinamiku izvođenja radova na mesečnom nivou, a da se okončana situacija podnosi nakon završetka izvođenja radova, te da bankarska garancija za ispunjenje ugovorenih obaveza je sa rokom važnosti 30 dana dužim od isteka roka za konačno izvršenje posla, molimo Vas da nam pojasnite Vaš plan u smislu faza, dinamike izvođenja radova na ovom objektu, navedenu 2025. kao budžetsku godinu?"</i>	Na prvi deo pitanja smo dali odgovor. Radovi su podeljeni u dve faze, prema predmeru i predračunu, i dinamika radova je potrebna da prati pozicije prema toj podeli. U prvoj fazi su planirani radovi vezani za konstrukciju objekta i neophodne instalacije, dok je ostatak radova smešteno u drugoj fazi. Ukupan rok za završetak izgradnje je 180 dana od dana davanja naloga, kao što stoji i u modelu ugovora.

Iz Vašeg odgovora ne možemo da zaključimo ništa. Odgovor je potpuno neodređen. Kao prvo mi kao ponuđači se ne možemo obraćati nekom odeljenju za finansije, već isključivo Naručiocu, putem Portala javnih nabavki. Niste odgovorili da li se radovi izvode u dve faze. Fature se ne mogu dostavljati po godinama, prvenstveno ako se radovi izvode oko šest meseci i ako je planirani početak izvođenja radova na primer mart mesec 2024. (ako ne i ranije) radovi se ne mogu izvoditi i 2025. pa samim tim Vaša tvrdnja o godišnjim plaćanjima je zbunjujuća. U uputstvu Ponuđačima ste naveli kao način plaćanja po mesečnim privremenim i okončanom situacijom, u zakonskom roku. U Modelu ugovora ste naveli da se radovi smatraju završenim kada se uradi zapisnička primopredaja radova, a da se okončana situacija podnosi nakon toga, nakon završetka izvođenja radova. Fature za izvedene radove se ne dostavljaju po planu plaćanja već po stepenu izvršenosti radova, periodično po unapred utvrđenom dogovoru, a konačni račun po završetku radova. Znači privremena i konačna situacija se izdaju tek po završetku određenih radova i predstavljaju krajnji presek izvedenih građevinskih radova do trenutka izdavanja, pa su i te kako u vezi sa dinamikom izvođenja radova. Ako je Izvođač dužan da dostavi Naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u roku od sedam dana od dana zaključenja ugovora, sa rokom važnosti trideset dana dužim od isteka roka za konačno izvršenje posla, pa zatim garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku pet dana dužim od dve godine, u tom smislu je Naručioc dužan da precizno definiše momenat završetka radova, dinamiku, faze, period izvođenja radova itd.

Znači ako niste opet razumeli pitanje pojednostavnice: Da li se u 2024.godini, prema usvojenom finansijskom planu, izvodi oko 20% radova, pa se pravi nekakva pauza, pa u 2025.godini ostalih oko 80% radova, pa sve to ne traje oko šest meseci izjedna već godinu i po do dve, što značajno produžava rok bankarske garancije za dobro izvršenje posla ili se radovi izvode i završavaju za oko šest meseci u 2024.godini (o trošku Izvođača) pa se za ostatak isplate čeka 2025.godina, što i u tom slučaju

produžava rok bankarske garancije za dobro izvršenje posla ili je nešto treće? Nama kao potencijalnim izvođačima predmetnih radova je žao što možda nismo sve jasno razumeli ili nam je nešto promaklo, a s obzirom da moramo potvrditi da smo saglasni sa Modelom ugovora, Vi kao Naručioci ste dužni da nam pomognete, da na jasan i nedvosmislen način dodatno pojasnite sve vezano za predmet Javne nabavke. Unapred zahvalni.	
Poštovani, 14.12.2023. godine ste objavili odgovore na set pitanja koje smo postavili 07.12.2023., osim jednog koje se tiče uvida u projektnu dokumentaciju, molimo naručioca da objasni razlog tome. Insistiramo da naručilac nađe odgovarajući način da svim zainteresovanim ponuđačima omogući uvid u projektnu dokumentaciju.	Projektna dokumentacija je obimna i nalazi se kod Naručioca u Odeljenju za urbanizam, tako da istu možete pogledati uz najavu dolaska kod Naručioca.
U predmeru radova u delu koji se tiče dojava požara u zaglavlju stoji da se jedinične i ukupne cene daju u dinarima ali i eurima.... Pitanje za naručioca je da li je potrebno za ovu grupu radova dati cene i u eurima? Ukoliko nije molimo naručioca da izmeni odrazac strukture cene jer je u konkursnoj dokumentaciji jasno navedeno „Ponuda se smatra ispravnom za razmatranje ako su sve stavke u obrascu strukture cene popunjene.“	Cene se daju u dinarima, tako da će Naručilac ispraviti tehničku grešku.

U predmeru radova u delu koji se tiče telekomunikacionih i signalnih instalacija u zaglavlju stoji da se jedinične i ukupne cene daju u dinarima ali i eurima.... Pitanje za naručioca je da li je potrebno za ovu grupu radova dati cene i u eurima? Ukoliko nije molimo naručioca da izmeni odrazac strukture cene jer je u konkursnoj dokumentaciji jasno navedeno „Ponuda se smatra ispravnom za razmatranje ako su sve stavke u obrascu strukture cene popunjene.“	Cene se daju u dinarima, tako da će Naručilac ispraviti tehničku grešku.
Poštovani, Molim Vas za razjašnjenje zahtevanog kriterijuma , 3.2. Alati, pogonska ili tehnička oprema: Jedna oprema za otvaranje bočnih konekcija cevi i snimanje kamerom, minimalne dužine 45 metara isamostalnim kretanjem sa promenom ugla, fleksibilnost navođene glave do 90 stepeni u cevima, sa važećim stručnim nalazom o izvršenom periodičnom pregledu i ispitivanju opreme, Na tržištu ne postoji kamera koja istovremeno može istovremeno da otvara bočne konekcije cevi? Molimo Vas , da u cilju pripreme ponude , date detaljan opis , detaljne tehničke specifikacije zahtevane kamere. Istovremeno Vas pitamo da li je moguće ispuniti traženi uslov i sa kamerama za inspekciju i snimanje cevovoda drugačijih karakteristika od navedenih ?	Može se zameniti drugim sličnim uređajem na tržištu.
Poštovani,	Naručilac je naveo da svuda gde se kroz predmer - tehničku specifikaciju navodi tip, model ili

Molim Vas za razjašnjenje zahtevanog kriterijuma , 3.2. Alati, pogonska ili tehnička oprema: Jedan revitester sa važećim uverenjem o etaloniranju Da li je prihvatljivo za Naručioca da se traženi kriterijum ispuni sa uređajem boljih karakteristika od navedenog , konkretno Metrel MI3152 EurotestXC Multifunction Tester?	standard da važi ili ekvivalentno tj. ili odgovarajuće.
Molimo Naručioca da uskladi podatke koji se tiču roka i načina plaćanja iz konkursne dokumentacije sa podacima iz Modela ugovora. Odnosno da se nedvosmisleno izjasni kakav je način plaćanja predvideo. Da li po mesečnim i okončanoj situaciji, a u roku koji je naveden kao rok za izvođenje (oko 6 meseci)? Ili je planirano da se radovi započnu početkom 2024. godine i završe najkasnije do jeseni 2024 (za oko šest meseci od početka) da se u 2024.godini izvrši isplata u iznosu od 124.999.166,67 dinara bez obračnatog PDV-a, a da ostatak finasira izvođač (ŠTO BI PREDSTAVLJALO SVOJEVRSAN PRESEDAN), dok se treći veći deo isplate planira u toku 2025. godine. Molimo naručioca da se nedvosmisleno izjasni da li je rok za završetak radova 6 meseci, a rok isplate za izvedene radove dve godine?!! Takođe napominjemo apropo Vaših ranijih odgovora da je uobičajeno da je dinamika izvođenja radova u vezi sa dinamikom plaćanja (cash flow). Dodatno napominjemo da je Odeljenje za javne nabavke Grada Bora dužno da da sva obaveštenja svim zainteresovanim ponuđačima i da mi kao ponuđači možemo jedino putem portala da se obraćamo Naručiocu, ali ne i odeljenju za finasije Grada Bora.	Rok za izvođenje kompletnih radova je 180 kalendarskih dana od dana davanja naloga. Sredstva za realizaciju ovog ugovora obezbeđena su u budžetu grada Bora, u skladu sa Rešenjem Gradskog veća o davanju saglasnosti na preuzimanje obaveza za dodelu ugovora za izgradnju evropskog vrtića br.400-348/2023-IV od 30.11.2023.godine i to po godinama, tako da Naručilac ne može ništa menjati van saglasnosti Gradskog veća. Naručilac će plaćanje izvršiti po izdavanju elektronske fakture kroz sistem elektronskih faktura, na osnovu mesečnih privremenih i okončane situacije, sa svim priloženim overenim pratećim prilogima u skladu sa predmetom ugovora, u zakonskom roku od 45 dana.

Pregledom predmera radova uvideli smo da nedostaju dve pozicije hidroizolacije i to hidroizolacija podne ploče na tlu i hidroizolacija ispod zidanih zidova. Mišljenja smo da su te pozicije neophodne pri izvođenju i da je potrebno dopuniti predmer.	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
U predmeru radova deo koji se tiče V Zidarskih radova nedostaje pozicija zidanja fasadnih zidova. Ukoliko je projektant predvideo da su zidovi od armiranog betona, onda količina data u POS III/3a Betonski radovi – Armirano betonski zidovi (Z1, ZP1 i ZP2 d=20cm) od 23,37 m3 što je 116,85 m2 nije dovoljna, obzirom da pozicije X/1 i X/2 u Fasaderskim radovima iznose ukupno 1766m2, a fasadne obloge moraju biti postavljene na fasadne zidove. Molimo Naručioca za pojašnjenje.	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
U Izolaterskim radovima u POS VI/7 projektant je predvideo postavljanje parne brane u količini od 1703m2 na fasadne zidove a preko termoizolacije. Pritom pozicija termoizolacije nije obuhvaćena predmerom, a iz predmera nije jasno u kojoj poziciji su dati fasadni zidovi. Molimo naručioca za pojašnjenje.	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
U Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu Naručilac je predvideo da Model ugovora mora da se popuni i potpiše kako bi se time potvrdila saglasnost ponuđača sa sadržinom Modela ugovora. Molimo Naručioca da obrazloži iz kog razloga zahteva isto obzirom da se u samom Obrascu ponude kao poslednja stavka nalazi	Takva je praksa kod Naručioca kod javnih nabavki.

potvrda saglasnosti ponuđača sa sadržinom Modela ugovora?	
Molimo Naručioca da obrazloži iz kog razloga Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta zahteva najmanje 2 diplomirana građevinska inženjera sa licencom 410 ili 411 dok je za ostale licence predviđen 1 inženjer?	Zbog složenosti i ozbiljnosti posla smatramo da je neophodno da firma poseduje odgovarajuće kadrove kako bi kvalitetno bila izvršena usluga, s tim u vezi, smatramo da dva inženjera sa važećim licencama nisu prezahtevan uslov za ovaj tip posla, te smatramo da treba ostati pri ranije traženim kapacitetom.
Molimo Naručioca da obrazloži iz kog razloga i dalje Projektna dokumentacija nije dostupna elektronski?	Projektna dokumentacija je obimna i nalazi se kod Naručioca u Odeljenju za urbanizam, tako da istu možete pogledati uz najavu dolaska kod Naručioca.
Iz kog razloga Naručilac ne objavi link na kom se može preuzeti Projektna dokumentacija kao što čine i drugi naručioci, pa i organi i tela Vlade Republike Srbije?	Projektna dokumentacija je obimna i nalazi se kod Naručioca u Odeljenju za urbanizam, tako da istu možete pogledati uz najavu dolaska kod Naručioca.
Molimo Naručioca da obrazloži iz kog razloga se Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor zahtevaju dva postrojenja za automatsko pranje točkova teretnih i građevinskih vozila sa separatorom lakih tečnosti u skladu sa ekološkim standardima DIN EN 858-1, EN858-2, EN142144, EN14213 i DIN 1999-100?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Na koji način su postrojenja za automatsko pranje točkova teretnih i građevinskih vozila sa separatorom lakih tečnosti u skladu sa ekološkim standardima DIN EN 858-1, EN858-2, EN142144, EN14213 i DIN 1999-100 u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.

Čime Naručilac opravdava uslov za dva postrojenja za automatsko pranje točkova teretnih i građevinskih vozila sa separatorom lakih tečnosti u skladu sa ekološkim standardima DIN EN 858-1, EN858-2, EN142144, EN14213 i DIN 1999-100?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Kojim pozicijama Obrasca strukture ponuđene cene se opravdava uslov za dva postrojenja za automatsko pranje točkova teretnih i građevinskih vozila sa separatorom lakih tečnosti u skladu sa ekološkim standardima DIN EN 858-1, EN858-2, EN142144, EN14213 i DIN 1999-100?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Da li Naručilac smatra da prljavi točkovi teretnih i građevinskih vozila mogu da utiču na kvalitet izvedenih radova koji su predmet javne nabavke?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Na koji način Naručilac dovodi u logičku vezu prljave točkove teretnih i građevinskih vozila sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Iz kog razloga Naručilac zahteva baš dva postrojenja za automatsko pranje točkova teretnih i građevinskih vozila sa separatorom lakih tečnosti?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Gde Naručilac planira da postavi dva postrojenja za automatsko pranje točkova teretnih i građevinskih vozila sa separatorom lakih tečnosti?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.

Koja lica su predviđena za upravljanje postrojenja za automatsko pranje točkova teretnih i građevinskih vozila sa separatorom lakih tečnosti?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Koliko lica je Naručilac predvideo za upravljanje postrojenja za automatsko pranje točkova teretnih i građevinskih vozila sa separatorom lakih tečnosti?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Da li će vozači teretnih i građevinskih vozila sami prati točkove?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Koliko puta dnevno će se prati točkovi teretnih i građevinskih vozila?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Da li će se točkovi teretnih i građevinskih vozila prati pri svakom izlasku sa gradilišta?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Iz kog razloga nije moguće vapovkom (pištoljem pod pritiskom) oprati točkove vozila prilikom izlaska sa gradilišta?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Na koji način Naručilac opravdava ekonomičnost korišćenja postrojenja za automatsko pranje točkova teretnih i građevinskih vozila sa separatorom lakih tečnosti u odnosu na neku drugu mašinu npr. vapovku?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.

Koliko grad Bor ima autoperionica koje koriste isti sistem?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Da li autoperionice u Boru koriste tečnosti prema ekološkim standardima DIN EN 858-1, EN858-2, EN142144, EN14213 i DIN 1999-100?	Naručilac će ukinuti ovaj uslov.
Molimo Naručioca da obrazloži zahtev u vezi primene ekološkog standarda DIN EN 858-1 i koji pravni akt u Republici Srbiji isti uređuje?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Na koji način je primena ekološkog standarda DIN EN 858-1 u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora o javnoj nabavci, uzimajući u obzir da se odnosi na instalaciju separatora lakih tečnosti kao što su ulje i gorivo gustine do 0,95g/cm ³ od otpadnih voda, te kojim pozicijama predmeta radova se isti opravdava?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Poštovani, u slučaju da Ponudu podnosi grupa privrednih subjekata da li će uslov pod tačkom 2.1. - Ukupni prihod biti ispunjen ukoliko svi članovi grupe kumulativno ispune uslov, odnosno kumulativno svi zajedno imaju prihod veći od 250.000.000 RSD za 3 prethodne godine ili se zahteva da svaki član pojedinačno ima minimalni prihod za 3 godine u iznosu od 250.000.000 RSD?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
U kriterijumu definisanom u tački 2.2 Osiguranje od profesionalne odgovornosti zahtevate da u slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj kriterijum ispunjava vodeći član grupe.	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

Odnosno da vodeći član grupe mora imati traženu polisu osiguranja. Obzirom da je članom 114. ZJN propisano da Naručilac može da zahteva samo nivo kapaciteta koji obezbeđuje da će privredni subjekt biti sposoban da izvrši ugovor o javnoj nabavci, pitamo Vas kakvo osiguranje imate da će grupa ponuđača čiji samo vodeći član poseduje traženi nivo osiguranja od profesionalne odgovornosti biti u mogućnosti da izvrši ugovor o javnoj nabavci? Molimo Vas da izmeni ovaj uslov da zahtevate da svi članovi grupe ponuđača poseduju traženi nivo osiguranja od profesionalne odgovornosti kao što ste tražili da svi članovi grupe ponuđača dokažu da nisu bili u blokadi.	
Obzirom da naručilac nije objavio projektnu dokumentaciju molimo da dopuni predmer sa dimenzijama temelja, jer prema dostavljenom predmeru nije moguće izračunati količinu oplata po m3 betona (POS III/9, III/10, III/11, III/12).	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
U delu radova koji se tiče parternog uređenja (9.6.4) pozicija 4.2 Izrada armirano betonskog zastora navedena je količina od 670,24 m3. Obzirom da je navedena debljina zastora od 10 cm to bi značilo da je predviđeno da se betonira 6700,24m2. Molimo naručioca da proverí jedinicu mere ili količinu za poziciju POS 4.2.	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Pregledom predmera radova koji je naručilac dostavio u excel formatu uvideli smo da u Parternom uređenju (9.6.4) nedostaje međuzbir za poziciju 7.0 Izgradnja ograde, takođe nedostaje i rekapitulacija za tehnologiju kuhinje, dodatno u ukupnoj rekapitulaciji nije navedena	Dokumentaciju koju smo mi dostavili Vama kao Investitoru (predmer), nema navedenih nedostataka koje je naveo putem portala potencijalni ponuđač (9.6.4.). Takođe, postoji „rekapitulacija kuhinje“ u predmeru. Hidrotehnika i EE instalacije su delimično u prvoj

prva faza koju čine AG radovi, hidrotehnika unutra, i elektroenergetske instalacije. Molimo naručioca da dopuni predmer.	fazi izvođenja radova, a preostali radovi se izvode u drugoj fazi radova.
Poštovani, U skladu sa Uputstvom ponuđačima kako da sačine ponudu, a najkasnije 6 dana pre isteka roka za podnošenje, neophodna su nam pojašnjenja na sledeća pitanja: 1. U dokumentu Evropski vrtić I i II FAZA bez cena, kartica AG II faza, pozicija 2-Suvomontažni radovi, naveli ste opis "Pregradni gips-kartonski zid od standardnih gips kartonskih ploča d=150 Nabavka, transport materijala i izrada suvomontažnog pregradnog zida ukupna debljina zida 150 mm ,tipa kao "Knauf W 112, CW 100, 2 x A2 12,5" ili odgovarajuće, od standardnih gipsanih ploča ukupne debljine D=150mm. Zvučna zaštita $R_w=54\text{dB}$, zahtevana proračunska vrednost $R_w\geq 52\text{dB}$, zahtevana protivpožarnost PP 30min. Priložiti Izveštaj o ispitivanju materijala na otpornost prema požaru prema standardu SRPS U.J1.090 od akreditovane laboratorije.Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila 100mm, debljine profila d=0,6mm /prema SRPS EN 14195/. Zid je nenosiv. Osni razmak CW profila 62,50 cm. Ukupna debljina zida 150mm, obostrano dvoslojno obložen impregniranim - vlagootpornim gipsanim pločama H2 (GKFI) debljine 12,5mm /prema SRPS EN 520/. Visina zida <5m.Izolacioni sloj od mineralne kamene vune debljine 75mm, zapreminske težine 40kg/m³. Zvučna zaštita $R_w=54\text{ dB}$.Obrada spojeva ploča u kvalitetu Q2 -pregletovan spoj. Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila naneti zaptivni kit tipa kao "Knauf Trenwandkit" ili odgovarajuće. Ispuna spojeva: Knauf Uniflot	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

/prema SRPS EN 13963/ s upotrebom papirne bandaž trake." Na osnovu opisa iz predmera nije jasno koju vrstu gips ploče treba ponuditi. Definisati vrstu gips ploča, standardne, vlago otporne, vatrootporne ili kombinacije? 2. Molimo vas da nam dostavite plan zelenila za spoljno uređenje-biotehničke radove. 3. U dokumentu Evropski vrtić I i II FAZA bez cena, kartica ZAŠTITA OD POŽARA, pozicija 3 - U predmeru radova postoji pozicija za nabavku aparata za gašenje požara "Wet chemical " – 7kg za koju je potrebno definisati hemikaliju koja će biti u aparatu? 4. U dokumentu Evropski vrtić I i II FAZA bez cena, kartica ZAŠTITA OD POŽARA, pozicije 4,5,6 - Ispitivanjem tržišta došli smo do informacije da se table za obaveštenja ne prave od metala, već od foreksa (plastične), pa vas molimo da dozvolite da se metalne table obaveštenja iz predmera zamene tablama od foreksa? Na osnovu svega navedenog, neophodno je izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za predaju ponuda.	
Tačkom 3.2. Alati, pogonska ili tehnička oprema, naručilac zahteva i 1 georadar (Ground Penetrating Radar) za ispitivanje struktura betona koji poseduje antenu čija je frekvencija unutar opsega od 2.2 do 3.0 GHz. Kao dokaz za georadar potrebno je dostaviti tehničke listove na kojima se vide navedene karakteristike. U smislu člana 114. stav 2,3, i 4 ZJN, Naručilac određuje kriterijume za izbor privrednog subjekta iz stava 1. ovog člana uvek kada je to potrebno imajući u vidu predmet javne nabavke. Prilikom određivanja kriterijuma za izbor, naručilac može da zahteva samo nivo kapaciteta	Naručilac će ukinuti georadar kao uslov.

koji obezbeđuje da će privredni subjekt biti sposoban da izvrši ugovor o javnoj nabavci. Kriterijumi za izbor moraju da budu u logičkoj vezi sa predmetom nabavke i srazmerni predmetu nabavke. Ovim putem ukazujemo da je zahtev naručioca u suprotnosti sa članom 114. stav 2,3, i 4 ZJN, neopravdano postavljen i nije u logičkoj vez sa predmetom javne nabavke, imajući u vidu da je predmet javne nabavke izgradnja objekta a ne rekonstrukcija, sanacija postojećeg objekta. Georadar ima smisla zahtevati kada je u pitanju ispitivanje stanja betona na postojećem objektu kako bi se utvrdila struktura istog, i to u fazi pre i tokom izrade projektne dokumentacije a ne u toku izvođenja radova. S tim uvezi napominjemo da ovu vrstu opreme kao što je georadar nije neophodno da je poseduje izvođač radova, Radi se o opremi koju poseduju usko specijalizovane firme (instituti, laboratorije..) za ispitivanja i koju može koristiti samo stručno osoblje. Takođe ukazujemo da u predmeru radova nema pozicije koja zahteva upotrebu georadara, što ukazuje da je zahtev naručioca neopravdano postavljen i da nije u skladu sa tehničkim opisom-predmerom, da je nivo kapaciteta koji zahteva u pogledu opreme iz tačke 3.2. predimenzioniran i nije srazmeran predmetu javne nabavke. Na osnovu iznetog zahtevamo od naručioca da izmeni konkursnu dokumentaciju i izbriše nepotrebni georadar, u suprotnom bićemo prinuđeni da na povredu propisa ukažemo putem zaštite prava ponuđača.	
Poštovani, Ponovićemo naše pitanje od 20.12.2023. verujemo da ga niste dobro razumeli. U dokumentu koji ste objavili Obrazac strukture ponuđene cene ni u PDF-u ni u excelu ne postoji međurekapitulacija za Tehnologiju kuhinje	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

(pogledati u excelu u sheetu - Tehnologija kuhinje imate ukupnu rekapitulaciju, ali ne i međuzbirove za specifikaciju opreme kuhinje i specifikaciju opreme vešeraja). Dakle naše pitanje se nije odnosilo na ukupnu rekapitulaciju već međurekapitulaciju, isto važi i za poziciju 7.0 Ograda u parteru. Apropo Vašeg odgovora od 22.12.2023. godine napominjemo da smo mi zainteresovani ponuđači i potencijalni izvođači radova, ali ne i Investitori.	
Molimo naručioca da se pridržava Zakona o javnim nabavkama i objavi odgovore i na naših prethodnih 6 pitanja (od 15.12. i 20.12.).	Objavljeno.
U predmeru radova u delu koji se odnosi na HVAC instalacije - B Ventilacija u POS - B 30 u opisu pozicije stoji da se za poziciju uzima 50% od vrednosti bakarnih cevi, a u delu koji se odnosi na količinu 0,75. Naše pitanje za Naručioca je koji procenat je ispravan 75% ili 50%? Molimo naručioca da uskladi količinu sa opisom pozicije i u skladu sa time izmeni predmer radova.	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Poštovani, u delu mehanizacije i opreme kroz konkursnu dokumentaciju zahtevate sledeće: • Jedna oprema za otvaranje bočnih konekcija cevi i snimanje kamerom, minimalne dužine 45 metara i samostalnim kretanjem sa promenom ugla, fleksibilnost navođene glave do 90 stepeni u cevima, sa važećim stručnim nalazom o izvršenom periodičnom pregledu i ispitivanju opreme. Molimo Vas da obrazložite iz kog razloga se zahteva tražena oprema za potrebe izgradnje novog objekta? Zašto baš minimalno 45 metara dužine?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

Molimo Naručioca da obrazloži iz kog razloga se Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor zahteva laserski uređaj za snimanje 3D prikaza u realnom vremenu, sa aplikacijom za Android i iOS uređaje, vidnim poljem od 360°, dometa do 40m?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Na koji način je laserski uređaj za snimanje 3D prikaza u realnom vremenu, sa aplikacijom za Android i iOS uređaje, vidnim poljem od 360°, dometa do 40m u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Čime Naručilac opravdava uslov za laserskim uređajem za snimanje 3D prikaza u realnom vremenu, sa aplikacijom za Android i iOS uređaje, vidnim poljem od 360°, dometa do 40m?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Na koji način su aplikacije za Android i iOS uređaje lasera u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Iz kog razloga laser mora da ima domet do 40m?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Da li Naručilac smatra da laser dometa do npr. 35m može da utiče na kvalitet izvedenih radova?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Molimo Naručioca da obrazloži iz kog razloga se Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor zahteva georadar za ispitivanje struktura betona koji	

poseduje antenu čija je frekvencija unutar opsega od 2.2 do 3.0 GHz?	Georadar je izmenom konkursne uklonjen kao jedan od uslova za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Na koji način je georadar za ispitivanje struktura betona koji poseduje antenu čija je frekvencija unutar opsega od 2.2 do 3.0 GHz u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	Georadar je izmenom konkursne uklonjen kao jedan od uslova za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Čime Naručilac opravdava uslov za georadarom za ispitivanje struktura betona koji poseduje antenu čija je frekvencija unutar opsega od 2.2 do 3.0 GHz?	Georadar je izmenom konkursne uklonjen kao jedan od uslova za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Kojim pozicijama Obrasca strukture ponuđene cene se opravdava uslov za georadarom za ispitivanje struktura betona koji poseduje antenu čija je frekvencija unutar opsega od 2.2 do 3.0 GHz?	Georadar je izmenom konkursne uklonjen kao jedan od uslova za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Na koji način je opseg georadara u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	Georadar je izmenom konkursne uklonjen kao jedan od uslova za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Da li Naručilac smatra da georadar manjeg ili većeg opsega može da utiče na kvalitet izvedenih radova predmetne javne nabavke i kako?	Georadar je izmenom konkursne uklonjen kao jedan od uslova za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Molimo Naručioca da obrazloži na koji način je totalna stanica predviđena Opisom kriterijuma	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

za kvalitativni izbor u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	
Molimo Naručioca da obrazloži na koji način je revitester predviđen Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Iz kog razloga Naručilac koristi termin "revitester" koji se odnosi na uređaj stare tehnologije ispitivanja ispravnosti električnih instalacija koji danas menja prosečni multimetar?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Da li je za Naručioca prihvatljivo dokazivanje ispunjenosti postavljenog uslova multimetrom koji opremljenošću odgovara merenjima koja će se izvoditi u realizaciji ugovora?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Molimo Naručioca da obrazloži zahtev za standardom ISO 27001?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Na koje informacije će se odnositi primena standarda ISO 27001 u realizaciji ugovora?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
S obzirom da primena standarda ISO 27001 zahteva koherentnu primenu i od strane Naručioca te Vas u tom smislu molimo za informaciju, da li Naručilac poseduje sertifikat standarda ISO 27001?	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

