

## Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije i radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Beloj Palanci**

Referentni broj: **IOP/1-2021/BP**

| Tekst zahteva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Odgovor - pojašnjenje                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na više mesta u tenderskoj dokumentaciji pominje se Knjiga 5 kao sastavni deo tenderske dokumentacije (aneks), a koja sadrži urađeno idejno rešenje, ishakovane lokacijske uslove i uslove imalaca javnih ovlašćenja, odluku nadležne službe o proceni uticaja objekta na životnu sredinu i odluku o sprovedenom postupku procene uticaja projekta na životnu sredinu. Ovaj aneks nedostaje na Portalu, te vas molimo da dopunite tendersku dokumentaciju. | Naručilac će objaviti traženu dokumentaciju. Podsećamo da je obaveza Izvođača izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova.                                                                                                                                                              |
| Na više mesta u tenderskoj dokumentaciji pominje se nasipanje platoa PPOV, pretpostavljamo kao zaštita od velikih voda reke Nišave. Da li se zna koja je kota nasipanja i da li je u prethodnom periodu (uz izradu IDR-a) rađena hidrološka studija koja bi potkrepila podatke o potrebnoj koti nasipanja? Ako nije, da li je u opsegu radova uključenih u ovu konkursnu dokumentaciju izrada bilo kakve hidrološke analize ovog tipa?                     | Hidrološka studija postoji i deo je idejnog rešenja, na osnovu iste, izdaju se vodni uslovi. Obaveza izvođača je da izradi novu hidrološku studiju, ukoliko se odluči na primenu idejnog rešenja i ishakovanje novih LU. Postojeća hidrološka studija trebalo bi da se nađe u okviru knjige 5 |
| U spisku uslova nosilaca javnih ovlašćenja koji su pribavljeni u okviru postupka dobijanja lokacijskih uslova ne pominju se uslovi MUP-a. Da li to znači da nije potrebna izrada Elaborata zaštite od                                                                                                                                                                                                                                                      | Obzirom da se na PPOV Bela Palanka ne predviđa upotreba zapaljivih gasova i tečnosti, MUP ne izdaje uslove za bezbedno postavljanje objekata, što sa druge strane ne znači da Elaborat i GP                                                                                                   |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>požara uz PGD i glavnog projekta zaštite od požara uz PZI, koji bi inače išli na saglasnost MUP-a?</p> | <p>zaštite od požara nisu potrebni. Izrada ove dokumentacije propisana je Zakonom o zaštiti od požara. Potrebno je izraditi Elaborat o zaštiti od požara (i Elaborat o zonama opasnosti ukoliko se za istim javi potreba) je prilog uz Projekat za građevinsku dozvolu, a Glavni projekat zaštite od požara mora ići na saglasnost MUP-a i to je obaveza izvođača radova.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|