

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Projektna dokumentacija za halu za hokej**

Referentni broj: **JN 10/24**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, molim za pojašnjenja Projektnog zadatka: 1. Na kojoj lokaciji, se planira izgradnja hale za hokej? Broj katastarske parcele ili adresa?	Izgradnja hale za hokej je planirana na parceli 17138 K.O. Novi grad
Poštovani, molim za pojašnjenja Projektnog zadatka: 2. Da li je potrebno poštovati neka pravila međunarodnih ili nacionalnih federacija? Navesti koja.	Pravila za projektovanje treba da budu u skladu sa pravilima Saveza hokeja na ledu Srbije SHLS i međunarodne hokejaške federacije IIHF.
Poštovani, molim za pojašnjenja Projektnog zadatka:	Potrebno je koristiti rashladni sistem na bazi CO ₂ /Glikol.

3. Primena kog rashladnog sistema za klizališta se očekuje?	
---	--

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, U delu Tehnički i stručni kapacitet- spisak pruženih usluga piše da ponuđač u periodu od tri poslednje do isteka roka za podnošenje ponuda izvršio uslugu projektovanja najmanje jednog objekta koji se odnosi na adaptaciju, sanaciju, rekonstrukciju, dogradnju ili izgradnju objekata javne namene ukupne procenjene vrednosti najmanje 400.000.000,00 dinara bez pdv-a. Molim vas za pojašnjenje na šta se tačno misli procenjena vrednost od 400.000.000,00 dinara bez pdv-a?	Procenjena vrednost najmanje 400.000.000,00 dinara bez PDV-a odnosi se na procenjenu vrednost radova prema projektu.
Poštovani, molim za pojašnjenja Projektnog zadatka: 1. Na kojoj lokaciji,se planira izgradnja hale za hokej? Broj katastarske parcele ili adresa?	Izgradnja hale za hokej je planirana na parceli 17138 K.O. Novi grad
Poštovani, molim za pojašnjenja Projektnog zadatka: 2. Da li je potrebno poštovati neka pravila međunarodnih ili nacionalnih federacija? Navesti koja.	Pravila za projektovanje treba da budu u skladu sa pravilima Saveza hokeja na ledu Srbije SHLS i međunarodne hokejaške federacije IIHF.

Poštovani, molim za pojašnjenja Projektnog zadatka: 3. Primena kog rashladnog sistema za klizališta se očekuje?	Potrebno je koristiti rashladni sistem na bazi CO₂/Glikol.