

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izrada projektne tehničke dokumentacije, izvođenje radova na rušenju postojećeg i izgradnji novog vrtića „Neven“ u Inđiji**

Referentni broj: **404-2-1-28/2024-II**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, 1. U Kriterijumu za kvalitativni izbor privrednog subjekta, u tački 3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije zahteva se najmanje 2 (dva) diplomirana inženjera građevine sa važećom licencom odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje IKS licenca broj 410 ili odgovarajuća. Pitanje: Da li da li ovaj uslov ispunjavamo ako diplomorani građevinski inženjer, koji je u stalnom radnom odnosu kod ponuđača (jedno lice ima obe licence) ima licencu 411 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radovana objektima visokogradnje i licencu 414 - Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije? 2. U kriterijumu za kvalitativni izbor privrednog subjekta, tačka 3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije zahtevaju se nosioci licenci 450, 350, 453, 353, 453 sa B2, 430, 330... Pitanje: Da li jedno lice može biti nosilac više licenci tj. da li ispunjavamo uslov ukoliko je jedan inženjer nosilac više licenci? 3. U kriterijumu za kvalitativni izbor privrednog subjekta, tačka 3.2. Obrazovne i stručne	Poštovani, Na Portalu javnih nabavki objavljeno je dana 21.06.2024. godine Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.

kvalifikacije zahteva se najmanje 5 (pet) elektromontera/elektroinstalatera/električara (3. stepen stručne spreme) sa uverenjem o obuci ili treningu o stečenim sertifikatima za rad sa industrijskim užetom ili za rad na visini i 5 (pet) TT montera (3. stepen stručne spreme) sa uverenjem o obuci ili treningu o stečenim sertifikatima za rad sa industrijskim užetom ili za rad na visini ili važeće lekarsko uverenje za rad na visini.

Pitanje: Da li je dovoljan dokaz za gorepomenute izvršioce MA obrazac, Ugovor o radu i važeće lekarsko uverenje za rad na visini?

4. U kriterijumu za kvalitativni izbor privrednog subjekta, tačka 4.1. Standardi osiguranja kvaliteta zahtevaju se ISO sertifikati: ISO 9001 ili odgovarajući, ISO 14001 ili odgovarajući, OXSAS 18001 ili odgovarajući, ISO 22301 ili odgovarajući, ISO 50001 ili odgovarajući, 27001:2014 ili odgovarajući za oblast projektovanja i izgradnje građevinskih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata izdatih od strane organizacije za sertifikaciju.

Pitanje: Da li grupa ponuđača ispunjava uslov ukoliko svaki član grupe poseduje sve navedene sertifikate iz oblasti poslovanja, član grupe koji će biti zadužen za projektovanje poseduje sertifikat iz oblasti projektovanja, konsaltinga, nadzora, član grupe koji će biti zadužen za izvođenje radova na rušenju i izgradnji poseduje sertifikat iz oblasti izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije objekata niskogradnje i visokogradnje sa kompletnom infrastrukturuom, kao i projektovanje, stručni nadzor i konsalting u građevinarstvu, član grupe koji će biti zadužen za radove na telekomunikacionim i signlnim instalacijama i na instalacijama jake struje, poseduje sertifikate iz oblasti izvođenja, popravke i održavanje elektro radova i instalacija (sistemi slabe i jake struje)?

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Tačkom 3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije naručilac zahteva da ponuđač ima zaposlena ili na drugi način radno angažovana lica, odnosno najmanje 1 (jedan) građevinski tehničar sa položenim stručnim ispitom. U delu koji se odnosi na način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma, kao dokaz zahteva se fotokopija diplome i uverenja o položenom stručnom ispitu za građevinskog tehničara. Ukazujemo naručiocu na utvrđenu nepravilnost i zahtevamo izmenu konkursne dokumentacije u smislu da tako što će umesto “fotokopija diplome i uverenja” navesti “fotokopiju diplome ili uverenja” o položenom stručnom ispitu za građevinskog tehničara.	Naručilac je uslov propisao u skladu sa članom 117 ZJN, takođe Naručilac ima pravo da zahteva od privrednog subjekta da ima potrebne kadrovske i tehničke resurse na raspolaganju, a sve u cilju kvalitetne i nesmetane realizacije ugovora o javnoj nabavci, napominjemo da nije u pitanju nepravilnost i da je jasno definisan način dokazivanja: „Fotokopija diplome o stečenom srednjem obrazovanju i Uverenja o položenom stručnom ispitu za građevinskog tehničara (nadležnog Ministarstva za građevinu). Napominjemo da je privrednim subjektima ostavljena mogućnost udruživanja, samim tim smatramo da će privredni subjekti ispuniti zahtevani kapacitet u pogledu uslova i dokaza.
Tačkom 3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije naručilac zahteva da ponuđač ima zaposlena ili na drugi način radno angažovana lica, - Najmanje 5 (pet) elektromontera/elektroinstalatera/električara (3. stepen stručne spreme) sa uverenjem o obuci ili treningu i stečenim sertifikatom za rad sa industrijskim užetom ili za rad na visini - Najmanje 5 (pet) TT montera (3 stepen stručne spreme) sa uverenjem o obuci ili treningu o stečenim sertifikatom za rad sa industrijskim užetom ili za rad na visini U delu koji se odnosi na način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma, kao dokaz zahteva se:” za elektro i TT montere kopija sertifikata za rad sa industrijskim užetom ili za rad na visini”. Naše pitanje je, šta je kao dokaz prihvatljivo dostaviti za navedena lica? Da li je dokaz sertifikat i koji sertifikat? Ili je kao dovoljan dokaz prihvatljivo lekarsko uverenje za rad na visini za navedena lica. Da li je prihvatljiva diploma o stečenom obrazovanju?	Naručilac je u skladu sa članom 114 Zakona o javnim nabavkama, propisao Kriterijum za izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke, a koji se odnosi na Tehnički I stručni kapacitet. Prilikom određivanja kriterijuma, naručilac pre svega zahteva nivo kapaciteta koji obezbeđuje da će privredni subjekt biti sposoban da izvrši Ugovor o javnoj nabavci, te je na taj način i propisao uslove u pogledu broja izvršilaca sa kojim Privredni subjekt – Ponuđač mora da raspolaže., Najmanje 5 (pet) elektromontera/elektroinstalatera/električara (3. stepen stručne spreme) sa uverenjem o obuci ili treningu i stečenim sertifikatom za rad sa industrijskim užetom ili za rad na visini“ „Najmanje 5 (pet) TT montera (3 stepen stručne spreme) sa uverenjem o obuci ili treningu o stečenim sertifikatom za rad sa industrijskim užetom ili za rad na visini“Dokaz za navedena lica: Za elektro i TT montere kopija sertifikata za rad sa industrijskim užetom ili za rad na visini, što predstavlja lekarsko uverenje za rad na visini. Lica koja rade na poslovima elektro i TT montera moraju imati minimum (3 stepen stručne spreme), što je Naručiocu vidljivo iz Fotokopije ugovora/aneksa ugovora o radu i M-

Takođe, postavljamo pitanje da li je i zašto neophodno da lica imaju 3 stepen stručne spreme, da li to znači da ova lica moraju imati minimalno 3 stepen srednje stručne spreme i da li je prihvatljivo ako lica imaju 4 stepen srednje stručne spreme, ako nije zašto nije, molimo za opravdanost navedenog kriterijuma? Zašto se insistira na TT monterima, kad taj deo radova obavljaju i elektromonteri? Molim vas za obrazloženje. Molimo naručioca da na jasan i nedvosmislen način definiše šta predstavlja uslov ili pravni osnov i čime se isti dokazuje, da izmeni konkursnu dokumentaciju u ovom delu i produži rok za pripremu i podnošenje ponuda.	A obrasca, koji su između ostalog navedeni kao dokaz zahtevanog kriterijuma. Naručilac nije ograničio samo na treći 3 stepen stručne spreme, već je propisao (3 stepen stručne spreme), s obzirom da lica sa navedenom kvalifikacijom jesu lica sa 3 (trećim) stepenom stručne spreme ili 4 (četvrtim) stepenom stručne spreme. Prihvatljiva je Diploma o stečenom obrazovanju, ali nije obavezna. Iako oba zanimanja imaju treći stepen stručne spreme, razlikuju se po vrsti sistema sa kojima rade i specifičnostima njihovih zadataka. Elektromonteri, elektroinstalateri i električari fokusiraju se na električne instalacije i sisteme napajanja, dok se TT monter bavi telekomunikacionim mrežama i opremom. Osnovni cilj i obaveza Naručioca, jeste izbor Privrednog subjekta sa dovoljno iskustva, tehničkog i stručnog kapaciteta, kako bi se budući Ugovor o javnoj nabavci realizovao u skladu sa definisanim rokovima i garancijom kvaliteta. Uzimajući u obzir da je u pitanju vrtić i posebno osetljiva grupa korisnika, smatramo apsolutno osnovanim uslov iz kadrovskog kapaciteta u pogledu broja izvršilaca i njihovih kvalifikacija. Zainteresovana lica koje ne ispunjavaju samostalno zahtevani uslov imaju mogućnost zajedničkog nastupa kako bi uspešno učestvovali i izvršili predmet nabavke.
Tačkom 3.3. Alati, pogonska ili tehnička oprema naručilac zahteva da privredni subjekat poseduje (da je vlasnik ili da obezbeđuje putem zakupa ili linzinga ili na drugi odgovarajući način raspolaže sa): najmanje 1 (jedan) uređaj za merenje i ispitivanje električnih instalacija, najmanje 1 (jedan) uređaj za merenje i ispitivanje otpornosti izolacije. Da li se prihvatljiv dokaz za naručioca jedan univerzalni instrument koji meri i ispitivanje električnih instalacija i otpornost izolacije sa važećim sertifikatom o etaloniranju?	Naručilac je u pogledu Tehničkog i stručnog kapaciteta propisao uslove u skladu sa članom 117. Zakona o javnim nabavkama. Nije prihvatljiv jedan univerzalni instrument koji meri i ispitivanje električnih instalacija i otpornost izolacije sa važećim sertifikatom o etaloniranju. Specijalizovani uređaji imaju jasne prednosti u specifičnim aplikacijama ili zahtevima za tačnošću, oba tipa uređaja igraju ključnu ulogu u osiguravanju bezbednosti i pouzdanosti električnih sistema, njihov fokus i specifične primene su različiti. Uređaji za merenje i ispitivanje električnih instalacija pružaju sveobuhvatnu procenu stanja cele instalacije, dok se uređaji za merenje i ispitivanje otpornosti izolacije specijalizuju za procenu kvaliteta izolacije provodnika i kablova. Iz navedenih

Istom tačkom naručilac zahteva da privredni subjekat poseduje: - bušću garnituru – 1 komad. Naše pitanje je šta spada u bušću garniture, za koju vrstu radova iz predmera se koristi ova garitura?	razloga Naručilac ostaje pri unapred postavljenom uslovu. Kroz postavljeni uslov obezbeđuje se da privredni subjekt mora da ima potrebne tehničke resurse za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, da raspolaže određenim resursima koji su potrebni za nesmetanu realizaciju ugovora o javnoj nabavci. Bušća garnitura, koristi se za izvođenje raznih vrsta bušenja u zemlji, kamenu ili drugim materijalima. Ova oprema je ključna u mnogim industrijama, uključujući građevinarstvo. Bušća garnitura se koristi za uzimanje uzoraka tla kako bi se procenile njihove fizičke i hemijske osobine. Ovo je ključno za planiranje građevinskih projekata, posebno za temelje zgrada i drugih objekata. Porednavedenog, napominjemo da je privrednim subjektima ostavljena mogućnost podnošenja zajedničke ponude i ponude sa podizvođačima, kao i lizing ili zakup zahtevane opreme i mehanizacije. Samim tim smatramo da je predmetni kriterijum za kvalitativni izbor u skladu i sa načelima Zakona o javnim nabavkama.
Tačkom 4.1. Standardi osiguranja kvaliteta, naručilac zahteva da ponuđač poseduje važeći sertifikat ISO 27001:2014 ili odgovarajući sistem menadžmenta bezbedonošću informacija u oblasti projektovanja, konsaltinga, prodaje, isporuke, instalacije i održavanja IT opreme i softver. Smatramo da navedeni zahtev nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, da je diskriminatorski imajući u vidu da su predmet javne nabavke radovi na Izradi projektne tehničke dokumentacije, izvođenje radova na rušenju postojećeg i izgradnji novog vrtića, a ne isporuka dobara koja podrazumeva konsalting, prodaju, isporuku, instalacije i održavanja IT opreme i softvera. Zahtevamo od naručioca da izbriše zahtevanu oblast koja se odnosi na konsalting, prodaju,	Naručilac prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača kada je u pitanju oblast sertifikata ISO 27001:2014, izvršiće izmenu konkursne dokumentacije, s obzirom da je predmet pružanja usluge projektovanje i izgradnja vrtića , u skladu sa tim menja oblast sertifikacije zahtevanog standarda i izjednačava je sa oblastima ostalih traženih standarda. Zahtevani standard ISO 27001:2014 mora da zadovolji oblast projektovanja i izgradnje građevinskih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata, izdat od strane sertifikovanog tela. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za podnošenje ponuda.

isporuku, instalacije i održavanja IT opreme i softvera.	
Poštovani, u delu konkursne dokumentacije KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u tački 3.1. Spisak izvedenih radova, stoji uslov : Da privredni subjekt u prethodnih 3 (tri) godina pre isteka roka za podnošenje ponuda ima realizovanih ugovora: - Minimum 3 (tri) projekta izgradnje ili dogradnje ili rekonstrukcije predškolskih ustanova (vrtića) – Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu. - Minimum 3 (tri) projekta za izgradnju ili rekonstrukciju ili sanaciju objekata javne namene, od čega svaki objekat mora imati minimum bruto 5.000,00 m² površine - Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje. - Minimum 3 (tri) projekta za izgradnju ili rekonstrukciju ili sanaciju objekata javne namene, čija je pojedinačna ugovorena vrednost veća od 5.000.000,00 bez PDV-a - Idejni projekat (ili Projekat za građevinsku dozvolu) i Projekat za izvođenje. Da li ste slučajno ispustili u prvom uslovu Projekat za izvođenje (PZI)?	Naručilac je slučajno ispustio da navede u prvom uslov Projekat za izvođenje (PZI), u skladu sa navedenim izvršićemo izmenu konkursne dokumentacije, tako da će navedeni uslov glasi :„ Minimum 3 (tri) projekta izgradnje ili dogradnje ili rekonstrukcije predškolskih ustanova (vrtića) – Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje“. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za podnošenje ponuda.
Poštovani, u dokumentaciji KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA i uputstvo kako	Naručilac je slučajno ispustio da navede u prvom uslov Projekat za izvođenje (PZI), u skladu sa navedenim izvršićemo izmenu konkursne dokumentacije, tako da će navedeni uslov da glasi :- Minimum 3 (tri) projekta izgradnje ili

se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u delu 3.1. Spisak izvedenih radova stoji uslov: <i>Da privredni subjekt u prethodnih 3 (tri) godina pre isteka roka za podnošenje ponuda ima realizovanih ugovora:</i> - Minimum 3 (tri) projekta izgradnje ili dogradnje ili rekonstrukcije predškolskih ustanova (vrtića) – Idejni projekat ili Projekat zagrađevinsku dozvolu. - Minimum 3 (tri) projekta za izgradnju ili rekonstrukciju ili sanaciju objekata javne namene, od čega svaki objekat mora imati minimumbruto 5.000,00 m2 površine - Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje. - Minimum 3 (tri) projekta za izgradnju ili rekonstrukciju ili sanaciju objekata javne namene, čija je pojedinačna ugovorena vrednost veća od 5.000.000,00 bez PDV-a - Idejni projekat (ili Projekat za građevinsku dozvolu) i Projekat za izvođenje. Da li ste greškom ispustili iz prvog uslova i Projekat za izvođenje, kao što stoji u ostala dva uslova? Srdačan pozdrav,	dogradnje ili rekonstrukcije predškolskih ustanova (vrtića) – Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje. Narucilac ce izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za podnošenje ponuda.
Naručilac je Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta za tačku 4.1. Standardi osiguranja kvaliteta predvideo uslovom da ponuđač poseduje važeće sertifikate ISO 9001 ili odgovarajući, ISO 14001 ili odgovarajući, OHSAS 18001 ili odgovarajući, ISO 22301 ili odgovarajući, ISO 50001 ili odgovarajući za oblasti projektovanja i izgradnje građevinskih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata, izdatih od strane organizacije za sertifikaciju napred navedenih standarda, kao i važeći ISO 27001:2014 ili odgovarajući sistem menadžmenta bezbedonošću informacija u oblasti projektovanja, konsaltinga, prodaje, isporuke, instalacije i održavanja IT opreme i softvera. Iz kog razloga Naručilac zahteva ovako	Naručilac prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača kada je u pitanju oblast sertifikata ISO 27001:2014, izvršiće izmenu konkursne dokumentacije, s obzirom da je predmet pružanja usluge projektovanje i izgradnja vrtića , u skladu sa tim menja oblast sertifikacije zahtevanog standarda i izjednačava je sa oblastima ostalih traženih standarda. Zahtevani standard ISO 27001:2014 mora da zadovolji oblast projektovanja i izgradnje građevinskih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata, izdat od strane sertifikacionog tela. Narucilac ce izvršiti izmenu konkursne dokumntacije i produžiti rok za podnošenje ponuda.

izuzetno precizan obim sertifikacije za navedene standarde? Da li Naručilac ima za cilj da smanji odnosno ograniči konkurenciju kako bi ugovor dodelio određenom privrednom subjektu?	
Na koji način je obim sertifikacije standarda ISO 27001:2014 koji obuhvata konsalting, prodaju, isporuku, instalaciju i održavanja IT opreme i softvera u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke?	Naručilac prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača kada je u pitanju oblast sertifikata ISO 27001:2014, izvršiće izmenu konkursne dokumentacije, s obzirom da je predmet pružanja usluge projektovanje i izgradnja vrtića , u skladu sa tim menja oblast sertifikacije zahtevanog standarda i izjednačava je sa oblastima ostalih traženih standarda. Zahtevani standard ISO 27001:2014 mora da zadovolji oblast projektovanja i izgradnje građevinskih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata, izdat od strane sertifikacionog tela.
1. Zašto Naručilac Obrascem strukture ponuđene cene nije predvideo poziciju koja se odnosi na konsalting u vezi sa IT opremom i softverom? 2. Zašto Naručilac Obrascem strukture ponuđene cene nije predvideo poziciju koja se odnosi na prodaju, isporuku i instalaciju IT opreme i softvera? 3. Zašto Naručilac Obrascem strukture ponuđene cene nije predvideo poziciju koja se odnosi na održavanje IT opreme i softvera?	Naručilac prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača kada je u pitanju oblast sertifikata ISO 27001:2014, izvršiće izmenu konkursne dokumentacije, s obzirom da je predmet pružanja usluge projektovanje i izgradnja vrtića , u skladu sa tim menja oblast sertifikacije zahtevanog standarda i izjednačava je sa oblastima ostalih traženih standarda. Zahtevani standard ISO 27001:2014 mora da zadovolji oblast projektovanja i izgradnje građevinskih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata, izdat od strane sertifikacionog tela.
S obzirom da brojni privredni subjekti koji se bave izvođenjem radova usklađuju svoje poslovanje sa važećim ISO standardima koji su i kriterijum za kvalitativni izbor u ovom postupku, čime se i potvrđuje da je poslovanje kao takvo u skladu zahtevima standarda, dok se za obim sertifikacije, prema poslovanju privrednog	Naručilac prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača kada je u pitanju oblast sertifikata ISO 27001:2014, izvršiće izmenu konkursne dokumentacije, s obzirom da je predmet pružanja usluge projektovanje i izgradnja vrtića ,

subjekta, najčešće generalizuje formulacija u smislu: Izvođenje svih građevinskih i građevinsko zanatskih radova; Projektovanje, izvođenje i inženjering objekata visokogradnje; Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova... Postavlja se pitanje po kom osnovu će Naručilac odbiti ponuđača kao neprihvatljivog ukoliko obim sertifikacije ne koristi istu terminologiju kao naručilac dok suštinski uopšteni naziv jasno navodi izvođenje svih vrsta radova (građevinskih i/ili građevinsko-zanatskih i/ili instalaterskih)? Kako ponuda ponuđača koji ispunjava sve ostale kriterijume za kvalitativni izbor može biti ocenjena kao neprihvatljiva ukoliko ponuđač nije koristio iste reči i konstrukciju rečenice u obimu sertifikacije kako je to postavio Naručilac?	u skladu sa tim menja oblast sertifikacije zahtevanog standarda i izjednačava je sa oblastima ostalih traženih standarda. Zahtevani standard ISO 27001:2014 mora da zadovolji oblast projektovanja i izgradnje građevinskih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata, izdat od strane sertifikacionog tela.
Propisujući obim sertifikacije standarda ISO 27001, Naručilac evidentno odstupa od obima propisanog za druge standarde čime onemogućava podnošenje samostalne ponude i jasno uslovljava i ograničava konkurenciju što nije postupanje u skladu sa odredbama ZJN. Zašto izvođač radova koji ima licence MUP-a za u oblasti tehničke zaštite mora posedovati ISO standard 27001 koji obuhvata i prodaju?! Zašto se traži nužno i prodavac opreme a ne samo montaža? Zašto IT oprema što mogu biti i samo mobilni telefoni? Da li je svrsishodno da privredni subjekt čiji obim sertifikacije odgovara postavljenom uslovu a bavi se prodajom mobilnih telefona može biti ponuđač u predmetnom postupku (kao član grupe)? Prema postavljenom uslovu svakako da! Kako je isto u logičkoj vezi sa realizacijom ugovora?	Naručilac prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača kada je u pitanju oblast sertifikata ISO 27001:2014, izvršiće izmenu konkursne dokumentacije, s obzirom da je predmet pružanja usluge projektovanje i izgradnja vrtića , u skladu sa tim menja oblast sertifikacije zahtevanog standarda i izjednačava je sa oblastima ostalih traženih standarda. Zahtevani standard ISO 27001:2014 mora da zadovolji oblast projektovanja i izgradnje građevinskih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata, izdat od strane sertifikacionog tela.
Da li obim sertifikacije standarda ISO 27001 ponuđača u predmetnom postupku mora apsolutno odgovarati definiciji Naručioca ili je dozvoljena generalizacija? Naravno uz proveru statuta i drugih akata poslovanja privrednih subjekata u pogledu delatnosti kojom se bave? Kolike su šanse da više privrednih subjekata iskoristi iste rečenice, iste konstrukcije, istu	Naručilac prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača kada je u pitanju oblast sertifikata ISO 27001:2014, izvršiće izmenu konkursne dokumentacije, s obzirom da je predmet pružanja usluge projektovanje i izgradnja vrtića , u skladu sa tim menja oblast sertifikacije zahtevanog standarda i izjednačava je sa oblastima ostalih traženih standarda. Zahtevani

terminologiju za definisanje obima sertifikacije? Kako isto može biti osnov za odbijanje ponude kao neprihvatljive?	standard ISO 27001:2014 mora da zadovolji oblast projektovanja i izgradnje građevinskih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata, izdat od strane sertifikacionog tela.
Da li je obavezno objekat raditi sa armirano betonskim montažnim zidovima i AB polumontažnom tavanicom, ili je moguće koristiti klasični skeletni sistem sa AB stubovima i gredama livenih na licu mesta i polumontažnom tavanicom?	Za Naručioca je prihvatljivo koristiti klasični skeletni sistem sa AB stubovima i gredama livenih na licu mesta i polumontažnom tavanicom.
Da li predviđena kuhinja treba da bude proizvodna ili distributivna, i da li je predmet nabavke oprema kuhinje?	Predmet nabavke nije nabavka opreme kuhinje. Predviđena kuhinja treba da bude distributivna.
Koliki je potreban broj kancelarija za prostorije uprave, jer piše da treba da bude u skladu sa sistematizacijom korisnika, a nije dat uvid u navedenusistematizaciju?	Potrebno je 7 kancelarija za prostorije uprave.
Da li je predviđeno potpuno uklanjanje postojećeg objekta na predmetnoj parceli?	Predviđeno je potpuno uklanjanje postojećeg objekta.
Da li je nameštaj u objektu predmet nabavke?	Nameštaj u objektu nije predmet javne nabavke.
Kod tačke 3.1. Spisak izvedenih radova, Naručilac je kao jedan od dokaza ispunjenosti kriterijuma propisao dostavljanje okončane	

situacije koja se u slučaju izrade samo tehničke dokumentacije (bez izvođenja radova) ne sačinjava. Molimo Naručioca za potvrdu da se kod referenci izrade projekata ne dostavlja okončana situacija već samo ugovor i potvrda naručioca.	Naručilac potvrđuje da se kod referenci izrade projekta ne dostavlja okončana situacija već samo ugovor i potvrda naručioca.
Molimo za pojašnjenje tačke 3.1. Spisak izvedenih radova: Uzimajući u obzir da se za treći uslov spiska izvedenih radova kod druge tačke prihvata Idejni projekat ili PGD i PZI, molimo Naručioca da potvrdi da li se za računanje prihvatljivost reference sa aspekta vremenskog okvira izrade računa datum primopredaje naručiocu PZI ili trenutak ishodovanja saglasnosti MUP-a na isti?	Za Naručioca je prihvatljiva referenca koja je predata Naručiocu PZI-a.
Molimo za pojašnjenje za tačku 3.1. Spisak izvedenih radova Naručilac spiskom izvedenih radova za drugu tačku trećeg uslova zahteva da svaki referentni objekat mora imati bruto površinu od najmanje 5.000m² što je daleko predimenzioniran zahtev u odnosu na predmet javne nabavke i kvadraturu predmetnog vrtića. Kako je isto srazmerno predmetu javne nabavke? Ako se zahtevom traže 3 ugovora navedene kvadrature to nas dovodi do 15.000m² referenci što nije proporcionalno predmetu javne nabavke. Ovakvim uslovom Naručilac krši odredbe članova 7, 9, 10 i 114 ZJN. Molimo da se ovaj uslov smanji na razumni nivo srazmeran i proporcionalan predmetu javne nabavke.	Naručilac prihvata sugestiju zainteresovanog privrednog subjekta u delu koji se odnosi na zahtevanu kvadraturu, naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije tako da uslov glasi: „privredni subjekt u prethodnih 3 (tri) godina pre isteka roka za podnošenje ponuda ima realizovanih ugovora:–„Minimum 3 (tri) projekta za izgradnju ili rekonstrukciju ili sanaciju objekata javne namene, od čega svaki objekat mora imati minimum bruto 2.000,00 m² površine - Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje“.Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju i produžiti rok za podnošenje ponuda.
Sagledavanjem tehničke dokumentacije i obima posla, dolazimo do podatka da novi vrtić čije projektovanje i izgradnja je predmet ovog postupka, neće preći 1.500m² – 2.000m² bruto	Naručilac prihvata sugestiju zainteresovanog privrednog subjekta u delu koji se odnosi na zahtevanu kvadraturu, naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije tako da uslov

razvijene građevinske površine kako bi se ispoštovali svi zahtevi projektnog zadatka. Navedeno upravo dokazuje nesrazmernost kriterijuma za kvalitativni izbor druge tačke trećeg uslova spiska izvedenih radova te smatramo da je isti potrebno izmeniti tako da se traže dva ugovora svaki sa minimalno 2.000m2. Molimo da se ovaj uslov smanji na razumni nivo srazmeran i proporcionalan predmetu javne nabavke.	glasi: „privredni subjekt u prethodnih 3 (tri) godina pre isteka roka za podnošenje ponuda ima realizovanih ugovora:-„Minimum 3 (tri) projekta za izgradnju ili rekonstrukciju ili sanaciju objekata javne namene, od čega svaki objekat mora imati minimum bruto 2.000,00 m2 površine - Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje“. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za podnošenje ponuda.
Naručilac spiskom izvedenih radova za drugu tačku trećeg uslova zahteva posedovanje 3 referentna ugovora svaki sa bruto površinom od 5.000m2 što je nesrazmeran zahtev i sa aspekta kvadrature i po broju ugovora. Pregledom svih zahtevanih referenci koje se odnose na projektovanje dolazimo do ukupno 9 ugovora što nikako nisu uslovi srazmerni i proporcionalni predmetu javne nabavke. Molimo Naručioca da svaki od uslova za referencama projektovanja smanji na po 2 referentna ugovora kako bi zahteve konkursne dokumentacije sveo na logičan nivo i time omogućio konkurenciju i poštovanje načela zakona.	Naručilac prihvata sugestiju zainteresovanog privrednog subjekta u delu koji se odnosi na zahtevanu kvadraturu, naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije tako da uslov glasi: „privredni subjekt u prethodnih 3 (tri) godina pre isteka roka za podnošenje ponuda ima realizovanih ugovora:-„Minimum 3 (tri) projekta za izgradnju ili rekonstrukciju ili sanaciju objekata javne namene, od čega svaki objekat mora imati minimum bruto 2.000,00 m2 površine - Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje“. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za podnošenje ponuda.
Spiskom izvedenih radova kod druge i treće tačke trećeg uslova (reference projektovanja) tako što neće vezivati vrstu tehničke dokumentacije već će dozvoliti da se postavljeni uslovi dokazuju na nivou IDR i/ili IP i/ili PGD i/ili PZI. Ovako postavljen uslov ne bi ograničavao niti uslovljavao konkurenciju. Nejasno iz kog razloga Naručilac stavlja veći akcenat na Idejni projekt koji samostalno može da se koristi kao dokaz dok je primena PGD i PZI uslovljena i	Naručilac predmetni uslov ne može da propisuje vodeći se praksom i potrebama drugih Naručioca, već isključivo i u skladu sa realizacijom predmetne javne nabavke. Obaveza naručioca je da obezbedi konkurenciju poštujući odredbe ZJN, samim tim je u skladu sa članom 117 Zakona o javnoj nabavci, odredio uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta kojim se

moraju se koristiti zajedno za svaki referentni ugovor?! Ako znamo da je izrada Idejnog projekta znatno jednostavnija od Projekta za građevinsko dozvolu a pogotovo Projekta za izvođenje, **kako se obrazlaže korišćenje IP kao samostalno prihvatljivog dokaza?**

Šta ako takav ponuđač nikada nije izradio PGD ili PZI, da li uprkos tome i dalje ima iskustva za realizaciju ugovora?

Molimo da se predmetni uslov izmeni prema predlogu kao što rade brojni drugi naručioci i tako omogući ravnopravno vrednovanje prema vrsti tehničke dokumentacije a samim tim i omogućava konkurencija bez diskriminacije i ograničavanja.

obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne tehničke resurse i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajućim nivoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvršenih ugovora, koji su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, za potrebe rekonstrukcije ili sanacije objekata se izrađuje IDP (Idejni projekat) radi pribavljanja rešenja kojim se odobrava izvođenje ovih radova, nakon čega se izrađuje PZI (Projekat za izvođenje) na osnovu kog se ovi radovi izvode, dok se za izgradnju ili dogradnju objekata izrađuje PGD (Projekat za građevinsku dozvolu) radi pribavljanja građevinske dozvole nakon čega se takođe izrađuje PZI (Projekat za izvođenje) na osnovu kog se ovi radovi izvode. Sa druge strane, IDR (Idejno rešenje) se izrađuje za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova na osnovu kojih se ne mogu izvoditi radovi bez prethodne izrade IDP i PZI ili PGD i PZI u zavisnosti od vrste radova (kao što je prethodno navedeno - za rekonstrukciju i sanaciju IDP i PZI, a za izgradnju ili dogradnju PGD i PZI). Iz navedenog razloga izrađeno IDR (Idejno rešenje) nije referentni projekat, ukoliko je neki privredni subjekat izradio samo IDR za referentni objekat ne znači da ima iskustvo i na izradi IDP i PZI ili PGD i PZI. Idejno rešenje se izrađuje za potrebe pribavljanja uslova za projektovanje i priključenje i lokacijskih uslova i na osnovu njega se ne izvode radovi. Navodimo da definisan uslov nikako se ne može tumačiti kao diskriminatorski, referentno iskustvo je neophodno za realizaciju predmeta javne nabavke. Ispunjavanje ovako definisanih uslova, svaki Privredni subjekt stavlja sebe u poziciju kompetentnog, pouzdanog i stručnog za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. Osnovni cilj i obaveza Naručioca, jeste izbor Privrednog subjekta sa dovoljno iskustva, tehničkog i stručnog kapaciteta, kako bi se budući Ugovor o javnoj nabavci realizovao u skladu sa definisanim rokovima i garancijom kvaliteta.

Molimo za pojašnjenje tačke 3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije Naručilac je uslovom obrazovnih i stručnih kvalifikacija zahtevao raspolaganje sa 2 odgovorna projektanta arhitektonskih projekata sa važećom licencom 300, od kojih minimum jedan poseduje minimum 2 lične reference iz oblasti projektovanja izgradnje ili rekonstrukcije i adaptacije javnih objekata visokogradnje bruto površine veće od 5.000m² što je sa aspekta kvadrature predimenzioniran zahtev koji je potrebno, kao i referencu privrednog subjekta na čega smo već ukazali, svesti na srazmeran nivo proporcionalan predmetu javne nabavke. Molimo da se uslov lične reference smanji na svega 2.000m² po referentnom objektu i tako omogućiti konkurencija i poštovanje načela zakona.	Naručilac prihvata sugestiju zainteresovanog ponuđača u pogledu definisanog uslova, izvršiće izmenu konkursne dokumentacije tako da uslov sada glasi:-Najmanje 2 (dva) odgovorna projektanta arhitektonskih projekata sa važećom licencom 300, od kojih minimum jedan poseduje minimum 2 (dve) lične reference iz oblasti projektovanja izgradnje ili rekonstrukcije i adaptacije javnih objekata visokogradnje bruto površine veće od 2.000 m². Narucilac ce izmeniti konkursnu dokumentaciju i produziti rok za podnosenje ponuda.
Molimo za pojašnjenje tačke 3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije Da li ćete kod načina dokazivanja za elektro i TT montere, umesto Sertifikata za rad na visini prihvatiti važeća lekarska Uverenja za rad na visini ?	Naručilac za elektro i TT montere prihvata ili Sertifikat za rad na visini ili važeće lekarsko uverenje za rad na visini.
Poštovani, Tenderskom dokumentacijom u postupku javne nabavke br. 404-2-1-28/2024-II od potencijalnog ponuđača se očekuje da poseduje važeće sertifikate ISO 9001 ili odgovarajući, ISO 14001 ili odgovarajući , OHSAS 18001 ili odgovarajući , ISO 22301 ili odgovarajući, ISO 50001 ili odgovarajući za oblasti projektovanja i izgradnje građevinskih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata, izdatih od strane organizacije za sertifikaciju napred navedenih standarda, kao i važeći ISO 27001:2014 ili odgovarajući sistem menadžmenta bezbednošću informacija u oblasti projektovanja, konsaltinga,	Naručilac prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača kada je u pitanju oblast sertifikata ISO 27001:2014, izvršiće izmenu konkursne dokumentacije, s obzirom da je predmet pružanja usluge projektovanje i izgradnja vrtića , u skladu sa tim menja oblast sertifikacije zahtevanog standarda i izjednačava je sa oblastima ostalih traženih standarda. Zahtevani standard ISO 27001:2014 mora da zadovolji oblast projektovanja i izgradnje građevinskih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata, izdat od strane sertifikacionog tela.

prodaje, isporuke, instalacije i održavanja IT opreme i softvera. S obzirom da se radi o projektovanju i izgradnji vrtića a ne data centra, server sale niti bilo kog objekta u kojem se isporučuje, instalira I održava određena IT oprema a pogotovu ne softver, smatramo da je zahtevani ISO 27001:2014 ili odgovarajući sistem menadžmenta bezbednošću informacija u oblasti projektovanja, konsaltinga, prodaje, isporuke, instalacije i održavanja IT opreme I softvera NEPRIMEREN predmetu nabavke, te da su oblasti građevinskih , energetskih I telekomunikacionih objekata koje su tražene za sve ostale standarde PRIMERENE predmetu javne nabavke, te Vas ovim putem molim da izvršite promenu Vašeg zahteva u pogledu tražene oblasti koju pokriva standard ISO 27001:2014.	Narucilac ce izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produziti rok za podnosenje ponuda.
Tačkom 3.1. Spisak izvedenih radova, naručilac zahteva da privredni subjekt u prethodnih 3 (tri) godina pre isteka roka za podnošenje ponuda ima realizovanih ugovora: - Minimum 3 (tri) projekta izgradnje ili dogradnje ili rekonstrukcije predškolskih ustanova (vrtića) – Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu. Pitanje je zašto naručilac zahteva minimum 3 (tri) projekta izgradnje ili dogradnje ili rekonstrukcije predškolskih ustanova (vrtića) – Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu. S obzirom da naručilac uslovljava ponuđače da dokažu da su izveli minimum 3 (tri) projekta izgradnje ili dogradnje ili rekonstrukcije na objektima predškolskih ustanova (vrtića), molimo naručioca da obrazloži navedeno ograničenje konkurencije koji vezuje Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu za određenu za vrstu objekta a ne za pravila struke i važeću legislativu. Iz kog razloga naručilac neosnovano ograničava konkurenciju propisivanjem diskriminatornog uslova minimum 3 projekta izgradnje ili dogradnje ili rekonstrukcije predškolskih	Naručilac je u skladu sa članom 114 Zakona o javnim nabavkama propisao Kriterijum za izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke, a koji se odnosi na Tehnički I stručni kapacitet. Prilikom određivanja kriterijuma, naručilac pre svega zahteva nivo kapaciteta koji obezbeđuje da će privredni subjekt biti sposoban da izvrši Ugovor o javnoj nabavci. Navedeni kriterijum jeste u logičkoj vezi sa predmetom nabavke i srazmeran je predmetu javne nabavke. U skladu sa članom 117 Zakona o javnoj nabavci, Naručilac može da odredi uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne tehničke resurse i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajućim nivoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvršenih ugovora, koji su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. Propisane vrednosti koje su navedene kao kriterijumi za stručne kapacitete privrednog subjekta su neophodne, jer specifičnost Projekata za vrtiće, moraju prioritetno osigurati bezbednost male dece, koja su najosetljivija i najranjivija grupa korisnika. Vrtići direktno utiču

ustanova (vrtića) – Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu na objektima predškolskih ustanova? Molimo da se obrazloži razlika, između projekata koji se odnose na objekte predškolskih ustanova i projekata koji se odnose na obrazovne objekte, poslovne ili stambene, objekte zdravstvene namene. Smatramo da je dodatno pojašnjenje neophodno kako bi se razumeo i opravdao uslov da se izrada Idejnog projekta ili Projekta za građevinsku dozvolu, vezuju isključivo za specifičnu namenu objekta, u ovom slučaju za predškolske ustanove.	na najmlađe članove društva, stoga je posebno važno stvoriti uslove za najviši nivo bezbednosti i podrške za njihov razvoj. Svaka vrsta objekta ima specifične zahteve koji se moraju ispuniti kako bi objekat bio funkcionalan i bezbedan za svoje korisnike. Razlike u projektovanju proističu iz različitih potreba korisnika i funkcionalnosti koje objekti treba da pruže. Postoji određen broj specifičnih zakonskih i regulatornih zahteva za projektovanje i izgradnju vrtića, koje su detaljnije u poređenju sa drugim vrstama objekata. Prilikom projektovanja objekta predškolskih ustanova (vrtići, predškolske ustanove) ne koriste se zakoni i pravilnici iz Zakona o planiranju i izgradnji, neophodna je primena Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove. Pored navedenog, napominjemo da je privrednim subjektima ostavljena mogućnost podnošenja zajedničke ponude i udruživanje kapaciteta. Samim tim smatramo da je predmetni kriterijum za kvalitativni izbor u skladu i sa načelima Zakona o javnim nabavkama.
Tačkom 3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije naručilac zahteva da ponuđač ima zaposlena ili na drugi način radno angažovana lica, odnosno najmanje 1 (jedno) lice angažovano u skladu sa Zakonom o radu koje poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora u fazi izvođenja radova (izdatog od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu); U delu koji se odnosi na način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma, kao dokaz za koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu zahteva i fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta. Ukazujemo naručiocu na utvrđenu nepravilnost i zahtevamo izmenu konkursne dokumentacije u smislu da jasno definiše uslov i način na koji se isti dokazuje, kao i da produži i omogućiti primeren rok za pripremu i podnošenje ponude,	Naručilac prihvata sugestiju zainteresovanog privrednog subjekta, uskladiće uslov i dokaz i izvršiti izmenu konkursne dokumentacije, tako da uslov glasi : „Najmanje 1 (jedno) lice angažovano u skladu sa Zakonom o radu koje poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekata (izdatog od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu)“; Ovaj kriterijum se dokazuje tako što se za koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu dostavlja: fotokopija ugovora o radu i M-A obrazac, ili drugog ugovora u skladu sa zakonom o radu, kao i fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta. Narucilac je izmeniti konkursnu dokumentaciju i produziti rok za podnošenje ponuda.

imajući u vidu da se radi o bitnoj izmeni konkursne dokumentacije i da je ponuđačima potrebno vreme za angažovanje izvršioca.	
Takođe, zahtevamo od naručioca izvrši izmenu konkursne dokumentacije i da zahtevani sertifikat ISO 14001 ili odgovarajući(koji se odnosi na sistem upravljanja zaštitom životne sredine), predvidi u posebnom delu kriterijuma pod tačkom Standardi upravljanja životnom sredinom.	Naručilac u okviru konkursne dokumentacije, može propisati standarde kao što je ISO 14001 zajedno sa ostalim standardima, jedinstveno propisivanje standarda omogućava konzistentnost u zahtevima i olakšava pregled i evaluaciju prijava. Naručilac neće vršiti izmenu konkursne dokumentacije u navedenom delu.
Tačkom 3.3. Alati, pogonska ili tehnička oprema naručilac zahteva da privredni subjekat poseduje (da je vlasnik ili da obezbeđuje putem zakupa ili linzinga ili na drugi odgovarajući način raspolaže sa): Najmanje 10 (deset) kamiona kiperi, nosivosti preko 10t. Nevidimo opravdanost za zahtevom da ponuđač poseduje 10 kamiona, smatramo da je zahtev predimenzioniran i neopravdano postavljen, da se navedenim zahtevom nameću nepotrebni troškovi ponuđačima (troškovi registracije vozila, troškovi zakupa, održavanja), predmet javne nabavke nije isporuka dobara (građevinskog materijala) već izvođenje radova na izgradnji objekta u ugovorenom roku za čije izvršenje je ponuđač/izvođač odgovoran. Takođe, ukazujemo da broj kamiona ne može predstavljati garanciju kvaliteta izvedenih radova, kao i to da u mnogim do sada realizovanim složenim projektima javnih nabavki mnogo veće procenjene vrednosti (pr. Izgradnja bolnica, stadiona..), ovoliki broj kamiona nije zahtevan. Predlažemo naručiocu da navedeni zahtev izmeni sa 10 na 5 maksimalno kamiona., obzirom da broj kamiona ne može uticati na kvalitet izvedenih radova.	Naručilac je u skladu sa članom 114 i 117 Zakona o javnim nabavkama propisao Kriterijum za izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke, a koji se odnosi na Tehnički i stručni kapacitet. Prilikom određivanja kriterijuma, naručilac pre svega zahteva nivo kapaciteta koji obezbeđuje da će privredni subjekat biti sposoban da izvrši Ugovor o javnoj nabavci, te je na taj način i propisao uslove u pogledu opreme sa kojom ponuđač mora da raspolaže. Naručilac ima pravo da zahteva od privrednog subjekta da ima potrebne kadrovske i tehničke resurse na raspolaganju, a sve u cilju kvalitetne i nesmetane realizacije ugovora o javnoj nabavci. Navedeni kriterijum jeste u logičkoj vezi sa predmetom nabavke i srazmeran je predmetu javne nabavke, s obzirom da je između ostalog predmet javne nabavke rušenje i izvođenje. Uzimajući u obzir predmet nabavke, vrstu radova za koju je mehanizacija neophodna i dinamiku izvođenje radova smatramo da je uslov u logičkoj vezi sa predmetom nabavke. Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije. Napominjemo da je članom 130 Zakona o javnim nabavkama definisano korišćenje kapaciteta drugih subjekata, zainteresovana lica koje ne ispunjavaju samostalno zahtevani uslov imaju mogućnost zajedničkog nastupa kako bi uspešno učestvovali i izvršili predmet nabavke. Samim tim smatramo da je predmetni kriterijum za kvalitativni izbor u

	skladu i sa načelima Zakona o javnim nabavkama.
1. U Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu na strani 7. u delu Rok i način plaćanja je navedeno: Investitor će ugovorenu vrednost iz člana 2. ovog Ugovora isplatiti Izvođaču radova na sledeći način: - avans u visini od 20% od ukupno ugovorene vrednosti bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema: a) ispravnog avansnog predračuna i izjave o namenskom korišćenju avansa, b) važeće bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja, v) važeće bankarske garancije za dobro izvršenje posla i važećih polisa osiguranja; - po ispostavljenim privremenim situacijama sačinjenim na osnovu overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz Ponude, potpisanim od strane stručnog nadzora, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema ispravne privremene situacije, uz važeću bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja, važeću bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla i važeće polise osiguranja; - po ispostavljenoj okončanoj situaciji u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema: a) ispravne okončane situacije sačinjene na osnovu overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz Ponude, potpisane od strane stručnog nadzora,	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu Uputstvo ponudjaca kako da sačine ponudu i u Modelu ugovora, tako da član sada glasi: "Investitor će ugovorenu vrednost radova iz člana 4. ovog Ugovora isplatiti Izvođaču radova na sledeći način: - avans u visini od 20% od ukupno ugovorene vrednosti bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema: a) ispravnog avansnog predračuna i izjave o namenskom korišćenju avansa, b) važeće bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja, v) važeće bankarske garancije za dobro izvršenje posla i važećih polisa osiguranja; - po ispostavljenim privremenim situacijama sačinjenim na osnovu overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz Ponude, potpisanim od strane stručnog nadzora, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema ispravne privremene situacije evidentirane i poslate preko Sistema elektronskih faktura i registrovane u Centralnom registru faktura, uz važeću bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja, važeću bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla i važeće polise osiguranja; - po ispostavljenoj okončanoj situaciji u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema: a) ispravne okončane situacije sačinjene na osnovu overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz Ponude, potpisane od strane stručnog nadzora, evidentirane i

b) važeće bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, v) Zapisnika o primopredaji radova i konačnom obračunu sačinjenog i potpisanog od strane Komisije za primopredaju radova i konačni obračun. Molimo vas da izvršite izmenu u delu osnova plaćanja tako da to bude E faktura preko SEF-a jer situacije (privremene i okončana) predstavljaju priloge a ne osnov plaćanja.	poslate preko Sistema elektronskih faktura i registrovane u Centralnom registru faktura b) važeće bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, v) Zapisnika o primopredaji radova i konačnom obračunu sačinjenog i potpisanog od strane Komisije za primopredaju radova i konačni obračun. Vrednost okončane situacije ne može biti manja od 10% od ugovorene vrednosti radova. Plaćanje će se vršiti na tekući račun Izvođača radova, odnosno tekući račun Podizvođača ukoliko je tako ugovoreno. * Izvođač radova je dužan da nakon prijema sredstava od strane Investitora, izvrši prenos sredstava na tekući račun Podizvođača za deo radova koje je izvršio podizvođač u skladu sa Ugovorom.* Izvođač radova je obavezan da dostavi Investitoru dokaz o izvršenom prenosu sredstava na tekući račun Podizvođača i Izjavu Podizvođača o izvršenom plaćanju na ime njegovih potraživanja u roku ne dužem od 60 (šezdeset) dana od dana izvršenog plaćanja od strane Investitora na račun Izvođača radova.* (*Ovaj član će se brisati u naznačenim delovima ukoliko Ponuđač nastupa bez angažovanja podizvođača.)
2. U Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu na strani 8. u delu Sredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude tekst koji se odnosi na slučajeve za aktiviranje bankarske garancije za ozbiljnost ponude nije usklađen sa članom 94. stav 1. tačka 1) ZJN. Umesto teksta : Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude ukoliko:	Naručilac će uskladiti tekst sa članom 94.ZJN tako da u Uputstvu ponudjagama kako da sačine ponudu u delu Sredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude sada glasi: "Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude ukoliko: -ponuđač odustane od svoje ponude u roku vazenja ponude

1)Ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponude povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; 2)Ponuđač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci; 3)Ponuđač kome je dodeljen ugovor ne podnese bankarsku garanciju za ispunjenje ugovornih obaveza u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije; 4)Ponuđač kome je dodeljen ugovor ne dostavi Naručiocu polisu osiguranja za objekat u izgradnji i polisu osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima sa važnošću, za ceo period radova koji su predmet ugovora. Treba da stoji tekst: Naručilac može da zahteva od privrednog subjekta da mu dostavi sredstvo obezbeđenja: - za ozbiljnost ponude, u slučaju da ponuđač odustane od svoje ponude u roku važenja ponude, - ne dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u skladu sa članom 119. ovog zakona, - neosnovano odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum ili - ne dostavi obezbeđenje za izvršenje ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma;	-ponuđač ne dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u skladu sa članom 119. ovog zakona, - neosnovano odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum -ne dostavi obezbeđenje za izvršenje ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma;"
3. Smatramo da kriterijum iz tačke 2.1. Ukupni prihod treba izmeniti jer trenutni opis ne uključuje 2023 godinu koja predstavlja poslednju finansijsku godinu u skladu sa članom 116. stav 1.tačka 1) ZJN.	Narucilac ce uvaziti zahtev i izmeniti Opis kriterijuma tako da deo 2.1. Ukupan prihod sada glasi: "Da je ponudjac ostvario poslovan prihod od najmanje 400.000.000,00 dinara bez PDV-a, u poslednje tri obracunske godine (2021.,2022. i 2023.) Narucilac ce produziti rok za podnosenje ponuda.

4. Postavljen uslov u delu Spisak izvedenih radova a koji se odnosi na projektovanje nije u skladu sa članom 10. Načelo proporcionalnosti iz ZJN iz sledećih razloga: 4.1. Naručilac je zahtevao: „Minimum 3 (tri) projekta izgradnje ili dogradnje ili rekonstrukcije predškolskih ustanova (vrtića) – Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu.“ Iz kog razloga Naručilac za poslovno iskustvo u projektovanju ograničava uslov na objekte vrtića kad je u uslovima za poslovno iskustvo na izvođenju radova ostavio mogućnost prikazivanja reference na javnim objektima i/ili industrijskim objektima i/ili stambenim, stambeno – poslovnim, poslovno – stambenim objektima? Smatramo da i u delu projektovanja treba prihvatiti iskustvo na projektovanju svih gore navedenih objekata a što neće uticati na izbor iskusnog ponuđača. Onaj ko zna da projektuje objekat škole, bolnice, poslovnog, stambenog i industrijskog prostora sigurno zna da projektuje i vrtić jer se za projektovanje vrtića ne ide na specijanu obuku i školovanje niti se izdaje posebno projektantska licenca za vrtiće. Molimo vas da razmotrite predloženu izmenu jer u suprotnom prihvatate mogućnost da se privredni subjekte žale na postavljene uslove u skladu sa pravilima ZJN. 4.2. Naručilac je zahtevao: „Minimum 3 (tri) projekta za izgradnju ili rekonstrukciju ili sanaciju objekata javne namene, od čega svaki objekat mora imati minimum bruto 5.000,00 m2 površine - Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje.“ Iz kog razloga Naručilac za poslovno iskustvo u projektovanju ograničava uslov na 3 objekta od čega svaki objekat mora imati minimum bruto 5.000,00 m2 površine? Objekat koji treba da se izgradi nakon ovog sprovedenog postupka javne	4.1.) Naručilac je u skladu sa članom 114. Zakona o javnim nabavkama propisao Kriterijum za izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke, a koji se odnosi na Tehnički I stručni kapacitet. Prilikom određivanja kriterijuma, naručilac pre svega zahteva nivo kapaciteta koji obezbeđuje da će privredni subjekt biti sposoban da izvrši Ugovor o javnoj nabavci. Navedeni kriterijum jeste u logičkoj vezi sa predmetom nabavke i srazmeran je predmetu javne nabavke. U skladu sa članom 117 Zakona o javnoj nabavci, Naručilac može da odredi uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne tehničke resurse i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajućim nivoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvršenih ugovora, koji su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. Propisane vrednosti koje su navedene kao kriterijumi za stručne kapacitete privrednog subjekta su neophodne, jer specifičnost Projekata za vrtiće, moraju prioritarno osigurati bezbednost male dece, koja su najosetljivija i najranjivija grupa korisnika. Vrtići direktno utiču na najmlađe članove društva, stoga je posebno važno stvoriti uslove za najviši nivo bezbednosti i podrške za njihov razvoj. Svaka vrsta objekta ima specifične zahteve koji se moraju ispuniti kako bi objekat bio funkcionalan i bezbedan za svoje korisnike. Razlike u projektovanju proističu iz različitih potreba korisnika i funkcionalnosti koje objekti treba da pruže. Postoji određen broj specifičnih zakonskih i regulatornih zahteva za projektovanje i izgradnju vrtića, koje su detaljnije u poređenju sa drugim vrstama objekata. Prilikom projektovanja objekta predškolskih ustanova (vrtići, predškolske ustanove) ne koriste se zakoni i pravilnici iz Zakona o planiranju i izgradnji, neophodna je primena Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove. Pored navedenog, napominjemo da je privrednim subjektima
---	---

namene ima oko 2000 m². Iz kog razloga naručilac nije dozvolio sabiranje kvadratura kao u delu izvođačkih referenci već je neosnovano odredio 2 i više puta veću kvadraturu za pojedinačni projektovani objekat. Takođe u ovom delu nije zahtevano da to bude vrtić (predškolska ustanova) kao što je navedeno u predhodnom osporenom uslovu. Iz kog razloga naručilac smatra da neko ko može projektovati objekat manje kvadrature ne bi mogao projektovati i objekat od 2000m² kad su pravila struke ista i kad nije potrebno usavršavanje znanja u projektovanju za objekte veće kvadrature niti postoji projektanska licenca posebno za manje kvadrature a posebno za veće kvadrature objekata. Molimo vas da uslov svedete na srazmernu meru i izvršite izmenu uslova tako da zbir projektovanih kvadratura iznosi 4000 m² (dvostruka kvadratura od planiranog objekta) umjesto 5000 m² po jednom objektu što nema logičko objašnjenje. Molimo vas da razmotrite predloženu izmenu jer u suprotnom prihvatate mogućnost da se privredni subjekte žale na postavljene uslove u skladu sa pravilima ZJN.	ostavljena mogućnost podnošenja zajedničke ponude i udruživanje kapaciteta. Samim tim smatramo da je predmetni kriterijum za kvalitativni izbor u skladu i sa načelima Zakona o javnim nabavkama. 4.2.) Naručilac prihvata sugestiju zainteresovanog privrednog subjekta u delu koji se odnosi na zahtevanu kvadraturu, naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije tako da uslov glasi: „privredni subjekt u prethodnih 3 (tri) godina pre isteka roka za podnošenje ponuda ima realizovanih ugovora: - „Minimum 3 (tri) projekta za izgradnju ili rekonstrukciju ili sanaciju objekata javne namene, od čega svaki objekat mora imati minimum bruto 2.000,00 m² površine - Idejni projekat ili Projekat za građevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje“. Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju i produžiti rok za podnošenje ponuda.
5. U delu kriterijuma 3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije naručilac je između ostalog zahtevao da ponuđač ima: <i>„Najmanje 1 (jedno) lice angažovano u skladu sa Zakonom o radu koje poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora u fazi izvođenja radova (izdatog od strane</i> <i>Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu);“</i> Na osnovu člana 4. Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009,	U skladu sa načelom ekonomičnosti ostajemo pri svom zahtevu.

95/2010, 98/2018 i 35/2023 - dr. zakon) je propisano: <i>"Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i jednog ili više koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova."</i> Iz kog razloga bi izvođač radova/poslodavac dokazivao i plaćao angažovanje koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu kad to nije njegova obaveza? U članu 14. stav 2. gore pomenute Uredbe je dalje navedeno: <i>"Investitor, odnosno zastupnik investitora ne mogu svoje obaveze i odgovornosti propisane ovom uredbom preneti na poslodavca."</i> Molimo vas da iz uslova izostavite koordinatora u fazi izvođenja radova. Molimo vas da razmotrite predloženu izmenu jer u suprotnom prihvatate mogućnost da se privredni subjekte žale na postavljene uslove u skladu sa pravilima ZJN.	
6. Molimo vas za pojašnjenje šta su TT monter i jer navedeno radno mesto ne postoji u pravnom aktu koji predviđa sva radna mesta na koja se neko može prijaviti na socijalno osiguranje.	Naručilac je u skladu sa članom 114 Zakona o javnim nabavkama, propisao Kriterijum za izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke, a koji se odnosi na Tehnički I stručni kapacitet. Prilikom određivanja kriterijuma, naručilac pre svega zahteva nivo kapaciteta koji obezbeđuje da će privredni subjekt biti sposoban da izvrši Ugovor o javnoj nabavci, te je na taj način i propisao uslove u pogledu broja izvršilaca sa kojim Privredni subjekt – Ponuđač mora da raspolaže. „Najmanje 5 (pet) TT montera (3 stepen stručne sprema) sa uverenjem o obuci ili treningu o stečenim sertifikatima za rad sa industrijskim užećem ili za rad na visini“ Dokaz za navedena lica: Za TT monter kopija sertifikata za rad sa industrijskim užećem ili za rad na visini, što predstavlja lekarsko uverenje za

	rad na visini. Lica koja rade na poslovima TT montera moraju imati minimum (3 stepen stručne spreme), što je Naručiocu vidljivo iz Fotokopije ugovora/aneksa ugovora o radu i M-A obrasca, koji su između ostalog navedeni kao dokaz zahtevanog kriterijuma. Naručilac nije ograničio samo na treći 3 stepen stručne spreme, već je propisao (3 stepen stručne spreme), s obzirom da lica sa navedenom kvalifikacijom jesu lica sa 3 (trećim) stepenom stručne spreme ili 4 (četvrtim) stepenom stručne spreme. Prihvatljiva je Diploma o stečenom obrazovanju, ali nije obavezna. Iako zanimanje ima treći stepen stručne spreme, razlikuju se po vrsti sistema sa kojima rade i specifičnostima njihovih zadataka. TT monter bavi se telekomunikacionim mrežama i opremom. Osnovni cilj i obaveza Naručioca, jeste izbor Privrednog subjekta sa dovoljno iskustva, tehničkog i stručnog kapaciteta, kako bi se budući Ugovor o javnoj nabavci realizovao u skladu sa definisanim rokovima i garancijom kvaliteta. Uzimajući u obzir da je u pitanju vrtilac i posebno osetljiva grupa korisnika, smatramo apsolutno osnovanim uslov iz kadrovskog kapaciteta u pogledu broja izvršilaca i njihovih kvalifikacija. Zainteresovana lica koje ne ispunjavaju samostalno zahtevani uslov imaju mogućnost zajedničkog nastupa kako bi uspešno učestvovali i izvršili predmet nabavke.
7. Naručilac je u delu kriterijuma 3.3. Alati, pogonska ili tehnička oprema između ostalog postavio uslov kojim mora raspolagati ponuđač: <i>Najmanje 10 (deset) kamiona kiperi, nosivosti preko 10t</i> <i>Najmanje 5 (pet) kamiona kiperi termokade minimalne nosivosti 20t</i> Koja je to situacija u fazi izvođenja radova koja će zahtevati na gradilištu aktivnost 15 teških kamiona ?	Naručilac je u skladu sa članom 114 i 117 Zakona o javnim nabavkama propisao Kriterijum za izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke, a koji se odnosi na Tehnički I stručni kapacitet. Prilikom određivanja kriterijuma, naručilac pre svega zahteva nivo kapaciteta koji obezbeđuje da će privredni subjekt biti sposoban da izvrši Ugovor o javnoj nabavci, te je na taj način i propisao uslove u pogledu opreme sa kojom ponuđač mora da raspolaže. Naručilac ima pravo da zahteva od privrednog subjekta da ima potrebne kadrovske i tehničke resurse na raspolaganju, a sve u cilju kvalitetne i nesmetane realizacije ugovora o javnoj nabavci. Navedeni kriterijum jeste u logičkoj vezi

Sigurni smo da neće biti takve potrebe gde će svih 15 kamiona biti angažovano istovremeno na izgradnji vrtića, jer bi to bilo prostorno i organizaciono neizvodljivo i ugrožavajuće za teren. Molimo vas da svedete ovaj uslov na razumnu meru i zahtevate po 2 kamiona za obe vrte nosivosti.	sa predmetom nabavke i srazmeran je predmetu javne nabavke, s obzirom da je između ostalog predmet javne nabavke rušenje i izvođenje. Uzimajući u obzir predmet nabavke, vrstu radova za koju je mehanizacija neophodna i dinamiku izvođenje radova smatramo da je uslov u logičkoj vezi sa predmetom nabavke. Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije. Napominjemo da je članom 130 Zakona o javnim nabavkama definisano korišćenje kapaciteta drugih subjekata, zainteresovana lica koje ne ispunjavaju samostalno zahtevani uslov imaju mogućnost zajedničkog nastupa kako bi uspešno učestvovali i izvršili predmet nabavke. Samim tim smatramo da je predmetni kriterijum za kvalitativni izbor u skladu i sa načelima Zakona o javnim nabavkama
Poštovani, 1. U Kriterijumu za kvalitativni izbor privrednog subjekta, u tački 3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije zahteva se najmanje 2 (dva) diplomirana inženjera građevine sa važećom licencom odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje IKS licenca broj 410 ili odgovarajuća. Pitanje: Da li da li ovaj uslov ispunjavamo ako diplomorani građevinski inženjer, koji je u stalnom radnom odnosu kod ponuđača (jedno lice ima obe licence) ima licencu 411 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radovana objektima visokogradnje i licencu 414 - Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije? 2. U kriterijumu za kvalitativni izbor privrednog subjekta, tačka 3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije zahtevaju se nosioci licenci 450, 350, 453, 353, 453 sa B2, 430, 330...	Poštovani, Na Portalu javnih nabavki objavljeno je dana 21.06.2024. godine Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.

Pitanje: Da li jedno lice može biti nosilac više licenci tj. da li ispunjavamo uslov ukoliko je jedan inženjer nosilac više licenci?

3. U kriterijumu za kvalitativni izbor privrednog subjekta, tačka 3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije zahteva se najmanje 5 (pet) elektromontera/elektroinstalatera/električara (3. stepen stručne spreme) sa uverenjem o obuci ili treningu o stečenim sertifikatima za rad sa industrijskim užetom ili za rad na visini i 5 (pet) TT montera (3. stepen stručne spreme) sa uverenjem o obuci ili treningu o stečenim sertifikatima za rad sa industrijskim užetom ili za rad na visini ili važeće lekarsko uverenje za rad na visini.

Pitanje: Da li je dovoljan dokaz za gorepomenute izvršioce MA obrazac, Ugovor o radu i važeće lekarsko uverenje za rad na visini?

4. U kriterijumu za kvalitativni izbor privrednog subjekta, tačka 4.1. Standardi osiguranja kvaliteta zahtevaju se ISO sertifikati: ISO 9001 ili odgovarajući, ISO 14001 ili odgovarajući, OXSAS 18001 ili odgovarajući, ISO 22301 ili odgovarajući, ISO 50001 ili odgovarajući, 27001:2014 ili odgovarajući za oblast projektovanja i izgradnje građevinskih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata izdatih od strane organizacije za sertifikaciju.

Pitanje: Da li grupa ponuđača ispunjava uslov ukoliko svaki član grupe poseduje sve navedene sertifikate iz oblasti poslovanja, član grupe koji će biti zadužen za projektovanje poseduje sertifikat iz oblasti projektovanja, konsaltinga, nadzora, član grupe koji će biti zadužen za izvođenje radova na rušenju i izgradnji poseduje sertifikat iz oblasti izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije objekata niskogradnje i visokogradnje sa kompletnom infrastrukturuom, kao i projektovanje, stručni nadzor i konsalting u građevinarstvu, član grupe koji će biti zadužen za radove na telekomunikacionim i signlanim instalacijama i na instalacijama jake struje, poseduje sertifikate iz oblasti izvođenja, popravke i održavanje elektro radova i instalacija (sistemi slabe i jake struje)?

--	--