

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izrada preliminarne tehničke studije radi razmatranja mirnodopske primene nuklearne energije u Republici Srbiji**

Referentni broj: **JN-14/24**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
U dokumentaciji je navedeno da je jezik aplikacije srpski. Na kom jeziku treba da budu dostavljeni materijali koji će biti upotpunjeni prema tehničkim specifikacijama? Da li je prihvatljivo podneti izveštaj na engleskom jeziku?	Ponude i svi delovi ponude se podnose na srpskom jeziku. Izabrani ponuđač će ugovor potpisati na srpskom i engleskom jeziku, u skladu sa izmenjenim Modelom ugovora. Tokom realizacije ugovora izveštaji i studije se mogu dostaviti na engleskom jeziku.
Kakav odnos mora postojati između članova projektnog tima i organizacije koja podnosi prijavu (zaposleni sa punim radnim vremenom/ugovor o radu/kompanija jednostavno može proglasiti izvođača) da bi se njihovo iskustvo uračunalo u kvalifikacione uslove?	Potrebno je da postoji ugovor između eksperta i ponuđača u kom se nedvosmisleno vidi da je ekspert angažovan kod ponuđača tokom izvršenja ugovora. Ukoliko ponuđač tokom izvršenja ugovora zameni eksperta, odmah mora da dostavi Naručiocu sve dokaze za eksperta koji će biti angažovan kako bi Naručilac mogao da oceni da novi ekspert ima sve tražene kvalifikacije i reference.
U kojoj meri je dozvoljeno pomeranje rokova za izvođenje radova? Da li je tenderska komisija/kupac spreman da to uradi?	Ako se tokom realizacije ugovora ukaže objektivna potreba za produženjem roka koji je predviđen za izvršenje zadatka i ukoliko su to razlozi koje Naručilac u ovom trenutku ne može da predvidi, dozvolice se produženje roka za izvršenje ugovorne obaveze, shodno ZJN, kao i ukoliko postoje razlozi koji su nastali usled dejstva više sile.

Koji NDA (non-disclosure agreement) se potpisuje između učesnika i tenderske komisije, a zatim i kupca? Kako su informacije koje pružamo zaštićene od prosleđivanja trećim licima?	Dokumentacija u postupku je javna i ne postoji dokument koji potpisuju članovi komisije za javnu nabavku i potencijalni ponuđači. Prilikom potpisivanja ugovora dobavljač i naručilac mogu potpisati Izjavu o čuvanju poverljivih podataka, kada će se uz obostranu saglasnost ugovornih strana definisati koji su to podaci koji se mogu smatrati poverljivim.
Koji su zahtevi za obim informacija datih u tehničkim specifikacijama (u broju stranica)?	Nije precizirano. Biće utvrđeno sa izabranim ponuđačem u toku obrade podataka potrebnih za izradu stavki iz projektnog zadatka.
Koji je mehanizam i format za prihvatanje posla (ugovorom je predviđeno postepeni prijem posla. Međutim, tehničke specifikacije ne preciziraju uslove pregleda, prihvatanja, dostavljanja i obrade komentara)?	Sve informacije i podaci potrebni za prijem posla biće dostavljeni izabranom ponuđaču od strane naručioca 2 nedelje nakon zaključivanja Ugovora. Pregled, prihvatanje, dostavljanje i obrade komentara naručioca, na izvedene radove izabranog ponuđača, implicitno je uračunato u rasporedu priloženom u projektnom zadatku, kroz redovne iteracije između naručioca i izabranog ponuđača do zaključivanja konačnog izveštaja po izvršnom sažetku ove studije.
Da li se očekuje da će naručilac dati detaljniju tehničku specifikaciju kako bi izvođač imao konkretniju predstavu o zahtevima za dubinom analize?	Biće utvrđeno sa izabranim ponuđačem u toku obrade podataka potrebnih za izradu stavki iz projektnog zadatka.
Koji je horizont planiranja ovog posla (do koje godine treba razmotriti mogućnost integracije nove nuklearne elektrane u energetske sistem Srbije)?	Ova studija rukovodiće se prema vremenskom horizontu izvedenog iz integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (INEKP), u procesu usvajanja na Vladi, koji definiše ciljeve i reforme u energetske sektoru za 2030. godinu, sa projekcijama do 2050. godine, i razmatra uvođenje nuklearnih elektrana u

	elektroenergetski sistem Srbije nakon 2040. godine, kroz varijaciju scenarija S, označena kao Scenario S-N.
Da li ovaj rad uključuje kompilaciju perspektivnih modela ravnoteže snaga i električne energije? Ako jeste, da li će izvođaču biti prezentovani scenariji potrošnje električne energije i potrošnje električne energije energetskog sistema Srbije ili će biti potrebno izraditi sopstvene scenarije?	Da, ovaj rad uključuje kompilaciju perspektivnih modela ravnoteže snage i električne energije. Naručioc će ponuđaču dostaviti postojeća scenarija potrošnje do 2030. godine sa projekcijama do 2050. godine. Samim tim, neće biti potrebe da izvođač izradi sopstvena scenarija potrošnje.
Da ispuni stav „2.4. „Studija integracije elektroenergetskog sistema“, da li će konsultantu biti dostavljena približna lokacija nove nuklearne elektrane?	Nema lokacije.
Da ispuni stav „2.4. „Studija integracije energetskog sistema“, da li će biti potrebno dati rezultate proračuna elektroenergetskih režima i statičke i dinamičke stabilnosti ili će, s obzirom na teske rokove, dati preliminarne stručni spisak aktivnosti za izgradnju električne mreže za napajanje nuklearne elektrane. i ojačati električnu mrežu biti dovoljno?	Za uspešno izvršenje stavke 2.4. iz projektnog zadatka biće potrebno dostaviti rezultate proračuna elektroenergetskih režima i statičke i dinamičke stabilnosti mreže.
Da ispuni stav „2.4. „Studija integracije elektroenergetskog sistema“, da li će izvođaču biti dostavljeni postojeći i budući dijagrami električne mreže sa naznakom njenih tehničkih parametara, kao i šematske karte (postojeće i buduće)?	Sva potrebna i raspoloživa dokumentacija će biti dostavljena na uvid izabranom ponuđaču nakon potpisivanja Non-disclosure agreement (NDA).
Pitanje za klauzulu 2.2: Pregled pristupa prekretnici IAEATrenutno ne postoji merilo za potrošnju na razvoj nuklearne infrastrukture.	Da

IAEA predlaže pristup procenjivanju potrebnih resursa kroz troškove rada (Resource Requirements for Nuclear Power Infrastructure Development, IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-3.21, IAEA, Vienna (2022)). Da li će pristup zasnovan na naporima biti dovoljan?	
Koji su uslovi za bankarsku garanciju za učešće na tenderu (u smislu valute, u smislu banke garanta)?	Bankarska garancija se izdaje u valuti u kojoj je iskazana ponuda. Banka garant može biti bilo koja banka ponuđača.
Da li je dozvoljeno da prodavac tehnologije nuklearne energije (ili kompanija koja je direktno povezana sa takvim prodavcem) učestvuje u postupku?	Da. Pod obavezom da će, mimo tehnologije koju razvija, moći da razmotri i druge konkurentne tehnologije bez diskriminacije.
Poštovani, - vezano za sastanke koji bi se organizovali, naše pitanje je da li bi bilo moguće organizovati online sastanke, s obzirom na to da bi eksperti koji raspolažu sa relevantnim iskustvom bili angažovani iz drugih zemalja? - što se tiče kriterijuma da dodelu ugovora, pod tačkom 1. navedeno je da je potrebno da jedan inženjer bilo koje struke ili nuklearni inženjer u tročlanom timu koji je učestvovao u prethodnih pet godina učestvovao u prethodnih pet godina pre isteka roka za podnošenje ponuda na realizaciji krovnih strateških dokumenata potrebnih za organizovani pristup razvoju programa za mirnodopsku primenu nuklearne energije, a koji uključuju, analize tržišta konvencionalnih i/ili malih modularnih reaktora, kao i analize tehničko-tehnoloških, pravnih, ekonomskih, finansijskih i drugih zahteva u jednoj ili više zemalja u svetu. Ovim putem ukazujemo na nepravilnost i diskriminaciju koja se ogleda u tome što zahtevate da je inženjer učestvovao u tročlanom timu. Zašto se zahteva da bude	1.Da 2. Ne zahteva se da je inženjer učestvovao u tročlanom timu u prethodnih pet godina pre isteka roka za podnošenje ponuda, na realizaciji krovnih strateških dokumenata potrebnih za organizovani pristup razvoju programa za mirnodopsku primenu nuklearne energije. Broj članova tima nije relevantna kod predmetne stručne reference. Kada se navodi „jedan inženjer iz tročlanog tima“, misli se na tročlani ekspertski tim ponuđača koji će biti zadužen za realizaciju stavki iz projektnog zadatka, a ne na tim u kome je inženjer učestvovao na izradi krovnih strateških dokumenata potrebnih za organizovani pristup razvoju programa za mirnodopsku primenu nuklearne energije. 3.Da, moguće je. 4.INECP je trenutno u postupku usvajanja na Vladi. Radna verzija je na sajtu Ministarstva www.mre.gov.rs

tročlani tim? Zašto nije omogućeno da je inženjer samostalno radio na realizaciji projekata kako su navedeni. Molimo Vas da ovo izmenite i da uklonite zahtev da su inženjeri bili angažovani kao tročlani tim u prethodnim projektima. - da li je prilikom dokazivanja za naručioca prihvatljivo da se na osnovu iskustva inženjera dokazuje više referenci vezano za kriterijume za dodelu ugovora, odnosno da li je moguće dokazati da je jedan inženjer bio angažovan na više projekata koji se zahtevaju po tačkama kako su navedene u kriterijumima za dodelu ugovora? - molimo Vas da nas uputite ili da objavite na Portalu javnih nabavki "Integrirani nacionalni plan za energetiku i klimu" (INEKP) ukoliko je isti usvojen ili radnu verziju ukoliko nije još uvek usvojen. Da li možete eventualno da nam potvrdite da li je u pitanju ovo verzija na kojoj se radi https://www.mre.gov.rs/extfile/sr/1113/INECP_Serbia_ENG_13.06.23.pdf	
Poštovani, dokumentacijom o nabavci naveli ste u kriterijumima za dodelu ugovora način rangiranja pristiglih ponuda, dok ste u Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu naveli način dokazivanja u vezi sa kriterijumom za dodelu i to tako što ste predvideli da su ponuđači u obavezi da dostave potvrdu ponuđača o posedovanju stručne reference eksperta, kao i ugovor na koji se ponuđač poziva u potvrdi i koji dokazuje posedovanje reference. Skrećemo pažnju da ste mnoge zainteresovane subjekte doveli u nepovoljan položaj i dodatno ograničili konkurenciju, što je u suprotnosti sa načelom iz člana 7. Zakona o javnim nabavkama, a posebno iz stava 2 istog člana, zahtevajući da se dostavi potvrda izdata od strane ponuđača o posedovanju stručne reference eksperta, jer se u	Ponuđači daju potvrdu za eksperte koji će kod njih biti angažovani tokom izrade predmetne studije, a koji su stekli iskustvo kod njih ili kod prethodnih poslodavaca na projektima koji su isti ili slični. U potvrdi postoji mesto gde se unosi broj i datum sklapanja ugovora, predmet ugovora i period realizacije ugovora kao dokaz o referenci, bez obzira kod koga je stečena.

praksi neretko dešava da eksperti u toku radnog veka menjaju poslodavce za koje obavljaju projekte, pa se shodno tome dešava da za nekoliko različitih poslodavaca obave po nekoliko projekata. Na način kako ste predvideli dokazivanje stručnih referenci, dolazimo do toga da u ovoj javnoj nabavci **samo ponuđači** mogu da daju potvrdu, što dovodi do toga da oni mogu da daju potvrdu samo za stručnjake koji su radno angažovani kod njih i koji su samo za njih radili projekte koji su isti ili slični predmetu javne nabavke.

Ovim putem ukazujemo na nepravilnost i ukazujemo vam da ste u obavezi da izmenite način dokazivanja koji se odnose na kriterijum za dodelu ugovora i to na način tako što ćete omogućiti da se pribave potvrde prethodnih poslodavaca ekserata na osnovu kojih bi se dokazivalo relevantno iskustvo angažovanih stručnjaka, a ne samo potvrde ponuđača.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
The estimated value for the project as mentioned on the website seems very low compared to the expected scope of delivery (Terms of Reference) (Documentation : Projektni zadatak eng.docx) Does this value cover the entire project (all 3 work packages)? Is this a maximum value that cannot be exceeded in the bids or is there a possibility for further negotiation?	Prevod pitanja/pojašnjenja: „Procenjena vrednost projekta kao što je navedeno na sajtu deluje veoma nisko u poređenju sa očekivanim obimom isporuke (Dokumentacija : Projektni zadatak) Da li ova vrednost pokriva ceo projekat (sva 3 radna paketa)? Da li je to maksimalna vrednost koja se ne može prekoračiti u

	ponudama ili postoji mogućnost daljeg pregovaranja?“ Odgovor na srpskom jeziku: Prema članu 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj: 91/19 i 92/23), jezik u postupku javne nabavke je srpski. Stoga, sva pitanja, zahteve za pojašnjenjem i sl. ponuđači moraju dostavljati na srpskom jeziku. Ovog puta ćemo napraviti izuzetak i odgovoriti. 1. Da, procenjena vrednost javne nabavke pokriva sve aktivnosti predviđene Projektnim zadatkom (tri faze). 2. Ponuđač priprema ponudu i formira cenu u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama. Nabavka se sprovodi u otvorenom postupku i ne postoji mogućnost pregovaranja o ceni. Odgovor na engleskom jeziku: 1. Yes, the estimated value of the public procurement covers all activities covered by
--	---

	the Terms of Reference (three phases) 2.The bidder prepares the offer and forms the price in accordance with the Tender documentation and the Law on Public Procurement. Procurement is carried out in an open procedure and there is no possibility to negotiate the price.
U dokumentaciji vezanoj za tender nalazi se dokument pod nazivom „Model ugovora“, (Model ugovora.docx). 1. Možete li potvrditi da je ovaj dokument jedini model/predlog/nacrt i da će dve strane dalje razgovarati o postizanju zajedničkog sporazuma? 2. Možete li potvrditi da će konačni ugovor potpisan između 2 strane biti na engleskom? Srpski prevod se može kombinovati sa verzijom na engleskom, ali će engleska verzija biti merodavna. 3. Možete li potvrditi da ponuđač može dostaviti cenu u evrima? Možete li takođe da potvrdite da će - kada budu napravljene studije - budući izvođač radova biti plaćen u evrima?	1. Model ugovora je obavezujući i nakon podnošenja ponude isti se ne može menjati. Svi zainteresovani privredni subjekti mogu predlagati izmene, dopune i dodatna pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci, pri čemu mogu da ukažu naručiocu ukoliko smatraju da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci. Naručilac će o istim odlučivati u toku vođenja postupka i odgovore, izmene, dopune i pojašnjenja objavljivati na Portalu. 2. Naručilac je danas izmenio konkursnu dokumentaciju, pa će izmenjeni model ugovora pored srpskog biti objavljen i na engleskom jeziku.

	Ugovor će biti potpisan i na srpskom i na engleskom jeziku. U slučaju nesaglasnosti verodostojna je verzija dokumentacije o nabavci, odnosno ponude, na srpskom jeziku, član 42, stav 6. Zakona o javnim nabavkama. 3. U Obrascu strukture cene je naznačeno: NAPOMENA: valuta u kojoj može da se dostavi ponuda je evro, dolar ili dinar. Ukoliko je ponuda dostavljena u stranoj valuti, obračun će se vršiti prema srednjem kursu NBS na dan otvaranja ponuda. Plaćanje Dobavljaču će se vršiti u valuti u kojoj je dao ponudu, što se vidi u izmenjenom članu 2. Modela ugovora.
U vezi sa Dokumentom „Zadatom rada“ i tačkom „2.4. Studija integracije električne mreže“, da li će model mreže (u PSS/E ili DigSilent PoverFactori formatu), prilagođen da odražava razmatranu godinu studija, biti stavljen na raspolaganje Konsultantu?	Svi dostupni dokumenti koji se tiču razvoja prenosne mreže biće dati na uvid Dobavljaču - izabranom konsultantu.
U dokumentaciji je navedeno da je jezik aplikacije srpski. Na kom jeziku treba da budu dostavljeni materijali koji će biti upotpunjeni prema	Ponude i svi delovi ponude se podnose na

tehničkim specifikacijama? Da li je prihvatljivo podneti izveštaj na engleskom jeziku?	srpskom jeziku. Izabrani ponuđač će ugovor potpisati na srpskom i engleskom jeziku, u skladu sa izmenjenim Modelom ugovora. Tokom realizacije ugovora izveštaji i studije se mogu dostaviti na engleskom jeziku.
Kakav odnos mora postojati između članova projektnog tima i organizacije koja podnosi prijavu (zaposleni sa punim radnim vremenom/ugovor o radu/kompanija jednostavno može proglasiti izvođača) da bi se njihovo iskustvo uračunalo u kvalifikacione uslove?	Potrebno je da postoji ugovor između eksperta i ponuđača u kom se nedvosmisleno vidi da je ekspert angažovan kod ponuđača tokom izvršenja ugovora. Ukoliko ponuđač tokom izvršenja ugovora zameni eksperta, odmah mora da dostavi Naručiocu sve dokaze za eksperta koji će biti angažovan kako bi Naručilac mogao da oceni da novi ekspert ima sve tražene kvalifikacije i reference.
U kojoj meri je dozvoljeno pomeranje rokova za izvođenje radova? Da li je tenderska komisija/kupac spreman da to uradi?	Ako se tokom realizacije ugovora ukaže objektivna potreba za produženjem roka koji je predviđen za izvršenje zadatka i ukoliko su to razlozi koje Naručilac u ovom trenutku ne može da predvidi, dozvolice se produženje roka za

	izvršenje ugovorne obaveze, shodno ZJN, kao i ukoliko postoje razlozi koji su nastali usled dejstva više sile.
Koji NDA (non-disclosure agreement) se potpisuje između učesnika i tenderske komisije, a zatim i kupca? Kako su informacije koje pružamo zaštićene od prosleđivanja trećim licima?	Dokumentacija u postupku je javna i ne postoji dokument koji potpisuju članovi komisije za javnu nabavku i potencijalni ponuđači. Prilikom potpisivanja ugovora dobavljač i naručilac mogu potpisati Izjavu o čuvanju poverljivih podataka, kada će se uz obostranu saglasnost ugovornih strana definisati koji su to podaci koji se mogu smatrati poverljivim.
Koji su zahtevi za obim informacija datih u tehničkim specifikacijama (u broju stranica)?	Nije precizirano. Biće utvrđeno sa izabranim ponuđačem u toku obrade podataka potrebnih za izradu stavki iz projektnog zadatka.
Koji je mehanizam i format za prihvatanje posla (ugovorom je predviđeno postepeni prijem posla. Međutim, tehničke specifikacije ne preciziraju uslove pregleda, prihvatanja, dostavljanja i obrade komentara)?	Sve informacije i podaci potrebni za prijem posla biće dostavljeni izabranom ponuđaču od strane naručioca 2 nedelje nakon zaključivanja Ugovora. Pregled, prihvatanje, dostavljanje i obrade

	komentara naručioca, na izvedene radove izabranog ponuđača, implicitno je uračunato u rasporedu priloženom u projektnom zadatku, kroz redovne iteracije između naručioca i izabranog ponuđača do zaključivanja konačnog izveštaja po izvšnom sažetku ove studije.
Da li se očekuje da će naručilac dati detaljniju tehničku specifikaciju kako bi izvođač imao konkretniju predstavu o zahtevima za dubinom analize?	Biće utvrđeno sa izabranim ponuđačem u toku obrade podataka potrebnih za izradu stavki iz projektnog zadatka.
Koji je horizont planiranja ovog posla (do koje godine treba razmotriti mogućnost integracije nove nuklearne elektrane u energetske sistem Srbije)?	Ova studija rukovodiće se prema vremenskom horizontu izvedenog iz integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (INEKP), u procesu usvajanja na Vladi, koji definiše ciljeve i reforme u energetske sektoru za 2030. godinu, sa projekcijama do 2050. godine, i razmatra uvođenje nuklearnih elektrana u elektroenergetski sistem Srbije nakon 2040. godine, kroz varijaciju scenarija S, označena kao Scenario S-N.

Da li ovaj rad uključuje kompilaciju perspektivnih modela ravnoteže snaga i električne energije? Ako jeste, da li će izvođaču biti prezentovani scenariji potrošnje električne energije i potrošnje električne energije energetskog sistema Srbije ili će biti potrebno izraditi sopstvene scenarije?	Da, ovaj rad uključuje kompilaciju perspektivnih modela ravnoteže snage i električne energije. Naručioc će ponuđaču dostaviti postojeća scenarija potrošnje do 2030. godine sa projekcijama do 2050. godine. Samim tim, neće biti potrebe da izvođač izradi sopstvena scenarija potrošnje.
Da ispuni stav „2.4. „Studija integracije elektroenergetskog sistema“, da li će konsultantu biti dostavljena približna lokacija nove nuklearne elektrane?	Nema lokacije.
Da ispuni stav „2.4. „Studija integracije energetskog sistema“, da li će biti potrebno dati rezultate proračuna elektroenergetskih režima i statičke i dinamičke stabilnosti ili će, s obzirom na teske rokove, dati preliminarne stručni spisak aktivnosti za izgradnju električne mreže za napajanje nuklearne elektrane. i ojačati električnu mrežu biti dovoljno?	Za uspešno izvršenje stavke 2.4. iz projektnog zadatka biće potrebno dostaviti rezultate proračuna elektroenergetskih režima i statičke i dinamičke stabilnosti mreže.
Da ispuni stav „2.4. „Studija integracije elektroenergetskog sistema“, da li će izvođaču biti dostavljeni postojeći i budući dijagrami električne mreže sa naznakom njenih tehničkih parametara, kao i šematske karte (postojeće i buduće)?	Sva potrebna i raspoloživa dokumentacija će biti dostavljena na uvid izabranom ponuđaču nakon potpisivanja Non-disclosure agreement (NDA).

Pitanje za klauzulu 2.2: Pregled pristupa prekretnici IAEA Trenutno ne postoji merilo za potrošnju na razvoj nuklearne infrastrukture. IAEA predlaže pristup procenjivanju potrebnih resursa kroz troškove rada (Resource Requirements for Nuclear Power Infrastructure Development, IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-3.21, IAEA, Vienna (2022)). Da li će pristup zasnovan na naporima biti dovoljan?	Da
Koji su uslovi za bankarsku garanciju za učešće na tenderu (u smislu valute, u smislu banke garanta)?	Bankarska garancija se izdaje u valuti u kojoj je iskazana ponuda. Banka garant može biti bilo koja banka ponuđača.
Da li je dozvoljeno da prodavac tehnologije nuklearne energije (ili kompanija koja je direktno povezana sa takvim prodavcem) učestvuje u postupku?	Da. Pod obavezom da će, mimo tehnologije koju razvija, moći da razmotri i druge konkurentne tehnologije bez diskriminacije.
Poštovani, - vezano za sastanke koji bi se organizovali, naše pitanje je da li bi bilo moguće organizovati online sastanke, s obzirom na to da bi eksperti koji raspolažu sa relevantnim iskustvom bili angažovani iz drugih zemalja? - što se tiče kriterijuma da dodelu ugovora, pod tačkom 1. navedeno je da je potrebno da jedan inženjer bilo koje struke ili nuklearni inženjer u tročlanom timu koji je učestvovao u prethodnih pet godina učestvovao u prethodnih pet godina pre isteka roka za podnošenje ponuda na realizaciji krovnih strateških dokumenata potrebnih za organizovani pristup razvoju programa za mirnodopsku primenu nuklearne energije, a koji uključuju, analize tržišta konvencionalnih i/ili malih modularnih reaktora, kao i analize tehničko-tehnoloških, pravnih, ekonomskih, finansijskih i drugih zahteva u jednoj ili više zemalja u svetu. Ovim putem ukazujemo na nepravilnost i diskriminaciju koja se ogleda u tome što zahtevate da je	1.Da 2. Ne zahteva se da je inženjer učestvovao u tročlanom timu u prethodnih pet godina pre isteka roka za podnošenje ponuda, na realizaciji krovnih strateških dokumenata potrebnih za organizovani pristup razvoju programa za mirnodopsku primenu nuklearne energije.

inženjer učestvovao u tročlanom timu. Zašto se zahteva da bude tročlani tim? Zašto nije omogućeno da je inženjer samostalno radio na realizaciji projekata kako su navedeni. Molimo Vas da ovo izmenite i da uklonite zahtev da su inženjeri bili angažovani kao tročlani tim u prethodnim projektima. - da li je prilikom dokazivanja za naručioca prihvatljivo da se na osnovu iskustva inženjera dokazuje više referenci vezano za kriterijume za dodelu ugovora, odnosno da li je moguće dokazati da je jedan inženjer bio angažovan na više projekata koji se zahtevaju po tačkama kako su navedene u kriterijumima za dodelu ugovora? - molimo Vas da nas uputite ili da objavite na Portalu javnih nabavki "Integrisani nacionalni plan za energetiku i klimu" (INEKP) ukoliko je isti usvojen ili radnu verziju ukoliko nije još uvek usvojen. Da li možete eventualno da nam potvrdite da li je u pitanju ovo verzija na kojoj se radi https://www.mre.gov.rs/extfile/sr/1113/INECP_Serbia_ENG_13.06.23.pdf	Broj članova tima nije relevantna kod predmetne stručne reference. Kada se navodi „jedan inženjer iz tročlanog tima“, misli se na tročlani ekspertski tim ponuđača koji će biti zadužen za realizaciju stavki iz projektnog zadatka, a ne na tim u kome je inženjer učestvovao na izradi krovnih strateških dokumenata potrebnih za organizovani pristup razvoju programa za mirnodopsku primenu nuklearne energije. 3.Da, moguće je. 4.INECP je trenutno u postupku usvajanja na Vladi. Radna verzija je na sajtu Ministarstva www.mre.gov.rs
Poštovani, dokumentacijom o nabavci naveli ste u kriterijumima za dodelu ugovora način rangiranja pristiglih ponuda, dok ste u Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu naveli način dokazivanja u vezi sa kriterijumom za dodelu i to tako što ste predvideli da su ponuđači u obavezi da dostave potvrdu ponuđača o posedovanju stručne reference eksperta, kao i ugovor na koji se ponuđač poziva u potvrdi i koji dokazuje posedovanje reference. Skrećemo pažnju da ste mnoge zainteresovane subjekte doveli u nepovoljan položaj i dodatno ograničili konkurenciju, što je u suprotnosti sa načelom iz člana 7. Zakona o javnim nabavkama, a posebno iz stava 2 istog člana, zahtevajući da se dostavi potvrda izdata od strane ponuđača o posedovanju stručne reference eksperta, jer se u praksi neretko dešava da eksperti u toku radnog veka menjaju poslodavce za koje obavljaju projekte, pa se shodno tome dešava da za nekoliko različitih poslodavaca	Ponuđači daju potvrdu za eksperte koji će kod njih biti angažovani tokom izrade predmetne studije, a koji su stekli iskustvo kod njih ili kod prethodnih poslodavaca na projektima koji su isti ili slični. U potvrdi postoji mesto gde se unosi broj i datum sklapanja ugovora, predmet ugovora i period realizacije ugovora kao dokaz o

obave po nekoliko projekata. Na način kako ste predvideli dokazivanje stručnih referenci, dolazimo do toga da u ovoj javnoj nabavci samo ponuđači mogu da daju potvrdu, što dovodi do toga da oni mogu da daju potvrdu samo za stručnjake koji su radno angažovani kod njih i koji su samo za njih radili projekte koji su isti ili slični predmetu javne nabavke. Ovim putem ukazujemo na nepravilnost i ukazujemo vam da ste u obavezi da izmenite način dokazivanja koji se odnose na kriterijum za dodelu ugovora i to na način tako što ćete omogućiti da se pribave potvrde prethodnih poslodavaca ekserata na osnovu kojih bi se dokazivalo relevantno iskustvo angažovanih stručnjaka, a ne samo potvrde ponuđača.	referenci, bez obzira kod koga je stečena.
---	---