

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Rekonstrukcija i dogradnja Bloka D Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu-Ekspertski centar „Molekulska forenzika“**

Referentni broj: **OP/82-2024/RD**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
U specifikaciji 5.2 Dojava požara ima deo gde su podcentrale za gašenje požara.U kojem delu se nalazi projekat za sistem za gašenje požara?	Projektom je predviđena centrala za upravljanje gašenja požara na koju je moguće povezati sisteme za gašenje inertnim gasovima. Sam sistem za gašenje nije deo ovog projekta.