

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijamaPredmet nabavke: **Izvođenje radova na izgradnji Autobuskog terminala u Bloku 42 u Novom Beogradu - II faza**Referentni broj: **50/24**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Ukazujemo naručiocu javne nabavke da PZI deo 6.3 Projekat mašinskih instalacija - ventilacija i odimljavanje garaže nije urađen u skladu sa važećim propisima i standardima. U PZI, urađen juna 2024. godine, navodi se da je "Ventilacija i kontrola dima u garaži urađena u skladu sa važećim propisima, normativima i standardima ... koji su regulisani dokumentacijom: - Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (sl. list SCG br. 31/2005) - Britanski standard BS 7346-7:2013 - komponente sistema za kontrolu dima i toplote. Navedeni Pravilnik je prestao da važi 11.04.2024. godina, danom stupanja na snagu novog Pravilnika o tehničkim normativima bezbednosti garaža od požara (sl. glasnik RS br. 31/24). Članom 45. novog Pravilnika predviđeno je da se "u srednjim i velikim garažama moraju predvideti sistemi za odvođenje dima i toplote ... , koji moraju ispunjavati zahteve propisa i SRPSKOG STANDARDA koji bliže uređuju ovu oblast u zatvorenim garažama". Srpski standardi koju uređuju ovu oblast su SRPS EN 12101-7, SRPS EN 1366-1, SRPS EN 1366-8, SRPS EN 1366-9, SRPS CEN/TS 12101-11 i ostali, te projekat sistema ventilacije i odimljavanja podzemnih garaža mora biti urađen u skladu sa navedenim standardima.	Objekat Stanične zgrade BAS u bloku 42 predmet je građevinske dozvole ROP-BGDU-8653-CPI-3/2021 IX-20 br. 351-488/2021 od 14.10.2021. godine i Izmene građevinske dozvole ROP-BGDU-8653-CPAH-8/2021 Int. br: IX-20 br. 351-634/2021 od 31.12.2021. godine. Sastavni deo dokumentacije sa izvršenom tehničkom kontrolom je i knjiga 6.3 Ventilacija i odimljavanje garaže, projektovana u skladu sa tada važećim Pravilnikom o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija ("Sl. list SCG" br. 31/2005) i Britanskim standardom BS 7346-7:2013 - komponente sistema za kontrolu dima i toplote. Za objekte sa građevinskom dozvolom izdatom pre datuma donošenja novog Pravilnika o tehničkim normativima bezbednosti garaža od požara ("Sl. glasnik RS" br. 31/24), primenjuju se propisi, koji su bili na snazi u vreme dobijanja dozvola. Ponuđač prilikom pripreme ponude, za odgovarajuće pozicije, nudi adekvatnu tržišnu cenu. Odvođenje dima je najvećim delom kroz vertikalne zidane kanale. Navedenom pozicijom obuhvaćen je samo mali deo instalacije za povezivanje ventilatora postavljenih na krovu sa zidanim kanalom, koji izlazi iznad krova objekta (u svemu prema grafičkoj dokumentaciji).

Projektovanje Jet fan-ova u podzemnim garažama predviđeno je srpskim standardom SRPS CEN/TS 12101-11, te se ne može projektovati u skladu sa britanskim standardom. U oba standarda, srpskom i britanskom, navodi se da je obavezno projektovanje kompletnog kanalskog sistema za odvod dima i toplote.

Shodno svemu navedenom **obavezno je projektovanje kompletnog kanalskog sistema za odvod dima i toplote**, a ne samo delimičnog kako je urađeno u PZI deo 6.3.

Takođe, napominjemo da se jedinica mere PP zaštite kanala za odimljavanje i odvod dima i toplote izražava u m² razvijene površine kanala, a ne u kg. Predviđena budžetska cena u PZI nije u skladu sa tržišnim uslovima, i za navedenu cenu se ne može nabaviti kompletna PP zaštita kanala i nosača kanala, elemenata za vešanje sistema za odimljavanje, u skladu sa standardom, već samo pomoćni elementi za zaštitu kanala.

Smatramo da je shodno svemu gore navedenom PZI, deo 6.3., neispravan, te pozivamo naručioca javne nabavke da izmeni konkursnu dokumentaciju i uskladi je sa domaćim propisima i standardima, kao i sa "Zakonom o javnim nabavkama" i "Zakonom o zaštiti od požara" Republike Srbije".

Primena novog Pravilnika za garaže i tehničke specifikacije SRPS CEN/TS 12101-11 (još uvek nije potvrđena kao standard), ne isključuje mogućnost primene jet ventilatora.