

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Rekonstrukcija Kraljeve vinarije u Topoli i uređenje okolnog prostora**

Referentni broj: **JN 9/2024**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
1. Molim vas da nam dostavite projektno tehničku dokumentaciju za obe partije.	Naručilac je tehničku dokumentaciju koja se odnosi na planirane radove za obe partije, po ovom javnom pozivu postavio na Portal JN i to: • Tehnicki_opis_Partija1.pdf • Grafika_Partija_1.pdf • Seme_Partija_1.pdf • Tehnicki_opis_Partija2.pdf • Grafika_Partija_2.pdf
2. Molim vas da usaglasite šeme sa obrascem strukture cene i dopunite šeme koje nedostaju.	Sve priložene šeme su usaglašene sa obrascem strukture cene za Partiju 1. Naručilac je stava da su sve neophodne šeme priložene.
1. U predmeru radova za partiju 2, kamenorezački radovi, pozicija 1, molim vas da precizirate dimenzije i vrstu obrade kamenih ploča. 2. U predmeru radova za partiju 2, kamenorezački radovi, pozicija 2, molim vas da precizirate dimenzije i vrstu obrade kamenih ploča.	1. U opisu za poziciju 1 je precizno navedeno: „.....Kamen tipa prirodni TRAVERTIN, svetlo bež boje, debljine 2cm, kombinovanih dimenzija. Zatupljivanje ivica brušenjem ili tumbanjem. Napomena: Izvođač je u obavezi da dostaviti uzorak radi potvrde boje/nijanse i obrade, odnosno na odobrenje pre postavljanja.....“

	2. Uz opis za poziciju 1 je priložena i fotografija predloženog izgleda, a u samom opisu je precizno navedeno: „.....Kamen tipa prirodni TRAVERTIN, svetlo bež boje, debljine 2cm, kombinovanih, manjih dimenzija (kao na fotografiji ili slično). Zatupljivanje ivica brušenjem ili tumbanjem. Napomena: Izvođač je u obavezi da dostavi najmanje tri uzorak radi odabira dimenzije i potvrde boje/nijanse i obrade, odnosno na odobrenje pre postavljanja.....“
1. U predmeru radova za partiju 1, Armirano betonski radovi, pozicija 3, navedena armaturna mreža Q135 se ne proizvodi. Molimo vas da ispravite obrazac strukture cene i navedete odgovarajuću mrežu kako bi ponuda bila što merodavnija. 2. U predmeru radova za partiju 1, Spoljašnje uređenje, zemljani radovi, pozicija 3, molim vas da precizirate materijal koji je predviđen kao podloga za granitne kocke, i debljinu sloja koji se nabija.	1. Radi se o tehničkoj grešci, armaturna mreža je Q131. Naručilac će postupiti u skladu sa članom 87. i 96. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 91/19 i 92/23). Naručilac je izmenjeni obrazac strukture cena uneo na Portal (dokument: Obrazac strukture cene_Predmer_JN9-2024_Partija 1_20.01.2025.xls). 2. Nasipanje podloge od finog tucanika granulacije 2/4 ili 4/8mm, debljine 4-5cm. Naručilac će postupiti u skladu sa članom 87. i 96. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 91/19 i 92/23). Naručilac je izmenjeni obrazac strukture cena uneo na Portal (dokument: Obrazac strukture cene_Predmer_JN9-2024_Partija 1_20.01.2025.xls).
1. U predmeru radova za partiju 1, razni radovi, pozicija 6 : Molim vas da navedete vrstu i obradu podloge(zida) na koji je predviđeno lepljenje natpisa + grba, kako bismo mogli da sastavimo što merodavniju ponudu.	1. Zidovi su rađeni od maltera ili listele od sečene stare opeke ili imitacije stare opeke. Bez obzira na podlogu dela zida na koji se lepe natpis + grb, lepljene izvršiti montažnom trakom 3M GPH 110 VHB, 1,1 mm ili sličnom, ali istih karakteristika.

2. U predmeru radova za partiju 1, razni radovi, pozicija 6 : Molim vas da razjasnite da li je predviđeno da natpis + grb budu izrađeni monolitno – na jednoj tabli, ili je projektom predviđena odvojena izrada grba i natpisa, potom lepljenje svakog slova i grba odvojeno. 3. U predmeru radova za partiju 1, razni radovi, pozicija 6 : Ukoliko je predviđeno da natpis + grb budu izrađeni monolitno – na jednoj tabli, molim vas da definišete dimenzije i boju table kako bismo mogli da sastavimo što merodavniju ponudu. 4. U predmeru radova za partiju 1, razni radovi, pozicija 6 : Ukoliko je predviđeno da natpis i grb budu odvojeno izrađeni, molim vas da dostavite crteže(šeme) u vektorskom formatu kako bismo mogli da sastavimo što merodavniju ponudu.	2. Projektom je predviđeno da svaki elemenat natpisa (slovo, grb) bude zaseban. Uobičajeno je da se slova laserski seku iz komada klirita, a onda taj komad se koristi kao kalup za lepljenje slova na zidu. 3. Projektom je predviđeno da svaki elemenat natpisa (slovo, grb) bude zaseban. 4. Izgledi i dimenzije natpisa su dati u šemama, kao i vrsta i boja materijala, što je dovoljno za davanje ponude. Vektorska priprema će naknadno biti dostavljena izabranom izvođaču radova.
--	---