

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izgradnja vidikovca na Guduričkom vrhu**

Referentni broj: **405-020/2025-IV-09**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Postovani, u predmeru AG radova kod betonskih radova, pozicija broj 9, koja se odnosi na mršav beton ispod temelja i podne ploče, navedeno je u opisu pozicije da će se obračunavati po m2 a u jedinici mere stoji m3 i po količini deluje da je u pitanju m3? Molimo Vas da to uskladite i izvršite izmenu u obrascu strukture cena. U predmeru AG radova kod čeličnih radova, pozicija broj 13, koja se odnosi na čeličnu konstrukciju spominje se atipožarni premaz. Na koliki vremenski interval treba da je premaz? Da li možemo dobiti crtež te konstrukcije?	1. Pozicija broj 9 koja se odnosi na mršav beton ispod temelja i podne ploče obračunava se po m3 kao što stoji u koloni jedinica mere. 2. Pozicija br. 13 koja se odnosi na čeličnu konstrukciju, odgovor je sledeći : vremenski interval antipožarnog premaza čelične konstrukcije treba da bude 30 minuta. 3. U okviru dokumentacije o nabavci nalazi se objavljen dokument Obrazac potvrde o izvršenom uvidu u projektno tehničku dokumentaciju i obilasku lokacije, što omogućava zainteresovanim privrednim subjektima da izvrše uvid u projektno tehničku dokumentaciju. Uvid u projektno tehničku dokumentaciju i obilazak lokacije mesta izvođenja radova može se izvršiti svakog radnog dana (ponedeljak – petak), u radno vreme Naručioca (7.30-14.30) uz prethodnu najavu dolaska. Zainteresovani Ponuđači će putem Portala javnih nabavki od Naručioca zahtevati termin za uvid u projektno tehničku dokumentaciju i obilazak lokacije. Naručilac će objaviti grafički foto prilog izgleda vidikovca. Naručilac će izmeniti Konkursnu dokumentaciju u skladu sa postavljenim pitanjem zainteresovanog privrednog subjekta i produžiti rok za dostavljanje ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

