

Opština Ivanjica 101886934

Ulica Venijamina Marinkovića broj 1

32250 Ivanjica

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Nabavka radova na izgradnji gradskog bazena**

Referentni broj: **15/2025**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovnani, Jos niste odgovorili na naša pitanja, bicemo dužni da se obratimo Rrepubličkoj komisiji za zaštitu prava ponuđača . Srdačan pozdrav	Naručilac će u toku dana odgovoriti na postavljena pitanja zainteresovanih lica. Naručilac nije bio u mogućnosti da ranije odgovori na postavljena pitanja jer je čekao odgovore od projektanta. Molimo za razumevanje.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Zanima nas, u slučaju nastupa u zajedničkoj ponudi, kao konzorcijum ponuđača, da li se kvalitativni uslovi za izbor ponuđača ispunjavaju kumulativno, kao članovi zajedničke ponude? Uobičajeno je pri javnim nabavkama da svaki od učesnika ispunjava obavezne uslove (1.1 do 1.6), dok se finansijski i ekonomski kapacitet, tehnički i stručni kapacitet, posebni uslovi (reference) i standardi osiguranja kvaliteta i upravljanja životnom sredinom obično ispunjavaju kumulativno, kao grupa ponuđača u zajedničkoj ponudi. Da li je to i ovde slučaj? Molim za	U skladu sa članom 118. stav 3. Zakona o javnim nabavkama u okviru ponude grupe privrednih subjekata podnosi se zasebna izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta koja sadrži podatke o ne postojanju osnova za isključenje, odnosno ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta. Imajući u vidu napred navedeno, osnovi za isključenje se cene za svakog člana grupe posebno, dok se uslovi kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog

potvrdu. Da li postoje neki posebni uslovi koje mora da ispunjava isključivo vodeći član zajedničke ponude ili se svi posebni uslovi ispunjavaju kumulativno?	subjekta "sabiraju", odnosno ocenjuju za grupu privrednih subjekata zajedno.
Poštovani, Da li postoji mogućnost obilaska lokacija, kada, kako i na koji način i ako može osoba za kontakt i broj telefona ? Da li postoji mogućnost uvida u celokupni projekat? Srdačan pozdrav	Ponuđači imaju mogućnost da izvrše obilazak lokacije u ovom postupku javne nabavke. Obilazak lokacije se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08-14 časova. Osoba za kontakt je Svetlana Jovičević 0658911566. Takođe ponuđači mogu izvršiti uvid u celokupni projekat odnosno projektno - tehničku dokumentaciju u isto vreme kada se može izvršiti obilazak lokacije.
Poštovani, da li je moguće rešetke na poziciji 8.11 - Postavljanje rešetki od prohroma u profilisanim kanalima pored bazena po dimenzija i detaljima iz projekta zameniti rešetkama od PVC-a, koje su dostupnije i pristupačnije na tržištu. Unapred zahvalni.	Projektant nakon zahteva naručioca se izjasnio da nije moguća zamena rešetke na poziciji 8.11 kako se u zahetvu navodi, tako da naručilac prihvata izjašnjenje projektanta i u ovom delu se ne menja obrazac strukture ponuđene cene.
Poštovanim, u opisu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta kod 3.1. Spisak izvedenih radova traženi uslov glasi: Izveo radove na izgradnji najmanje dva otvorena ili zatvorena bazena minimalne površine vodenog ogledala od 200m³ sa izvedenim radovima koji obuhvataju: ugradnju bazenske tehnike Da li je u pitanju greška i da li ste mislila na m² umesto m³, obzirom da se površina vodenog ogledala meri u m². Takođe, uslov je da je ponuđač izveo radove na ugradnji vodonepropusnog betona V-II	U ovom delu u opisu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta kod 3.1. Spisak izvedenih radova, došlo je do tehničke greške, tako da će naručilac izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije. Naručilac će izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta za radove na ugradnji vodonepropusnog betona.

minimalno 200m³. Da li se prihvata da klasa vodonepropusnog betona bude V-III, obzirom da su karakteristike betona V-III jače i izdržljivije od V-II? Unapred zahvalni na odgovoru.	
Poštovnani, Jos niste odgovorili na naša pitanja, bicemo dužni da se obratimo Rrepubličkoj komisiji za zaštitu prava ponuđača . Srdačan pozdrav	Naručilac će u toku dana odgovoriti na postavljena pitanja zainteresovanih lica. Naručilac nije bio u mogućnosti da ranije odgovori na postavljena pitanja jer je čekao odgovore od projektanta. Molimo za razumevanje.