

Opština Ivanjica 101886934

Ulica Venijamina Marinkovića broj 1

32250 Ivanjica

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Nabavka radova na izgradnji gradskog bazena**

Referentni broj: **15/2025**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, 1. U pozicijama u strukturi cene u tački u delu A) OPREMA U MAŠINSKOJ SALI ZA VELIKI BAZEN u pozicijama 10 Isporuka i montaža peska granulacije 0.4-0.8mm i 11 Isporuka i montaža peska granulacije 1-2mm, predviđene su količine za jedan filter (odnosno ispuna za jedan filter) , a u obrascu strukture cene i u projektu se navode 4 filtera. Ko će da obezbedi ispunu za ostala 3 filtera , da li je u obavezi ponuđača ili naručioca ? 2. U obrascu strukture cene za keramičarske radove za pozicije od 8.2 - 8.10 predviđeno je da se lepljenje keramike izvodi u cementnom malteru, da bi se vršilo takvo lepljenje mora pre nanošenja cementnog maltera da se radi hidroizolacija. Uvidom u projekat i obrazac strukture cene utvrdili smo da niste predvideli predmetne radove hidroizolacije, da bi moglo da se izvrši adekvatno lepljenje keramike na cementnom malteru? Molimo Vas da izmenite predmetne pozicije u skladu sa strukom ? Srdačan pozdrav	1) U delu A) Oprema u mašinskoj sali za veliki bazen u pozicijama 10 i 11 biće izvršena izmena i dopuna konkursne dokumentacije u Obrascu strukture ponuđene cene. 2) Projektant se izjasnio da je hidroizolacija predviđena između dva sloja betona (podložnog i vodonepropusnog), kako je prikazano u projektnoj – grafičkoj dokumentaciji koja je postavljena na Portal javnih nabavki (videti presek 1-1 I presek 2-2 na priložima br. 6 libr. 7).

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Zanima nas, u slučaju nastupa u zajedničkoj ponudi, kao konzorcijum ponuđača, da li se kvalitativni uslovi za izbor ponuđača ispunjavaju kumulativno, kao članovi zajedničke ponude? Uobičajeno je pri javnim nabavkama da svaki od učesnika ispunjava obavezne uslove (1.1 do 1.6), dok se finansijski i ekonomski kapacitet, tehnički i stručni kapacitet, posebni uslovi (reference) i standardi osiguranja kvaliteta i upravljanja životnom sredinom obično ispunjavaju kumulativno, kao grupa ponuđača u zajedničkoj ponudi. Da li je to i ovde slučaj? Molim za potvrdu. Da li postoje neki posebni uslovi koje mora da ispunjava isključivo vodeći član zajedničke ponude ili se svi posebni uslovi ispunjavaju kumulativno?	U skladu sa članom 118. stav 3. Zakona o javnim nabavkama u okviru ponude grupe privrednih subjekata podnosi se zasebna izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta koja sadrži podatke o ne postojanju osnova za isključenje, odnosno ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta. Imajući u vidu napred navedeno, osnovi za isključenje se cene za svakog člana grupe posebno, dok se uslovi kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta "sabiraju", odnosno ocenjuju za grupu privrednih subjekata zajedno.
Poštovani, Da li postoji mogućnost obilaska lokacija, kada, kako i na koji način i ako može osoba za kontakt i broj telefona ? Da li postoji mogućnost uvida u celokupni projekat? Srdačan pozdrav	Ponuđači imaju mogućnost da izvrše obilazak lokacije u ovom postupku javne nabavke. Obilazak lokacije se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08-14 časova. Osoba za kontakt je Svetlana Jovičević 0658911566. Takođe ponuđači mogu izvršiti uvid u celokupni projekat odnosno projektno - tehničku dokumentaciju u isto vreme kada se može izvršiti obilazak lokacije.
Poštovani, da li je moguće rešetke na poziciji 8.11 - Postavljanje rešetki od prohroma u profilisanim kanalima pored bazena po dimenzija i detaljima iz projekta zameniti rešetkama od PVC-a, koje su dostupnije i pristupačnije na tržištu.	Projektant nakon zahteva naručioca se izjasnio da nije moguća zamena rešetke na poziciji 8.11 kako se u zahetvu navodi, tako da naručilac prihvata izjašnjenje projektanta i u ovom delu se ne menja obrazac strukture ponuđene cene.

Unapred zahvalni.	
Poštovanim, u opisu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta kod 3.1. Spisak izvedenih radova traženi uslov glasi: Izveo radove na izgradnji najmanje dva otvorena ili zatvorena bazena minimalne površine vodenog ogledala od 200m³ sa izvedenim radovima koji obuhvataju: ugradnju bazenske tehnike Da li je u pitanju greška i da li ste mislila na m² umesto m³, obzirom da se površina vodenog ogledala meri u m². Takođe, uslov je da je ponuđač izveo radove na ugradnji vodonepropusnog betona V-II minimalno 200m³. Da li se prihvata da klasa vodonepropusnog betona bude V-III, obzirom da su karakteristike betona V-III jače i izdržljivije od V-II? Unapred zahvalni na odgovoru.	U ovom delu u opisu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta kod 3.1. Spisak izvedenih radova, došlo je do tehničke greške, tako da će naručilac izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije. Naručilac će izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta za radove na ugradnji vodonepropusnog betona.
Poštovani, 1. U pozicijama u strukturi cene u tački u delu A) OPREMA U MAŠINSKOJ SALI ZA VELIKI BAZEN u pozicijama 10 Isporuka i montaža peska granulacije 0.4-0.8mm i 11 Isporuka i montaža peska granulacije 1-2mm, predviđene su količine za jedan filter (odnosno ispuna za jedan filter) , a u obrascu strukture cene i u projektu se navode 4 filtera. Ko će da obezbedi ispunu za ostala 3 filtera , da li je u obavezi ponuđača ili naručioca ? 2. U obrascu strukture cene za keramičarske radove za pozicije od 8.2 - 8.10 predviđeno je da se lepljenje keramike izvodi u cementnom malteru, da bi se vršilo takvo lepljenje mora pre nanošenja cementnog maltera da se radi hidroizolacija. Uvidom u projekat i obrazac	1) U delu A) Oprema u mašinskoj sali za veliki bazen u pozicijama 10 i 11 biće izvršena izmena i dopuna konkursne dokumentacije u Obrascu strukture ponuđene cene. 2) Projektant se izjasnio da je hidroizolacija predviđena između dva sloja betona (podložnog i vodonepropusnog), kako je prikazano u projektnoj – grafičkoj dokumentaciji koja je postavljena na Portal javnih nabavki (videti presek 1-1 i presek 2-2 na prilogima br. 6 i 7).

strukture cene utvrdili smo da niste predvideli predmetne radove hidroizolacije, da bi moglo da se izvrši adekvatno lepljenje keramike na cementnom malteru? Molimo Vas da izmenite predmetne pozicije u skladu sa strukom ? Srdačan pozdrav	
Poštovani, Obzirom da ste predvideli da se odveze prestala zemlja iz iskopa na deponiju, kolika je udaljenost te deponije , da li je ista u vasem vlasnistvu, ili pada na teret izvođača, odnosno da li je izvođač dužan da obezbedi deponiju za višak zemlje?	Naručilac obezbeđuje deponiju na udaljenosti od 10 km.
Molimo vas da objavite jednopolnu šemu elektro ormara sa celokupnom specifikacijom ugrađene opreme, jer nije navedena u tenderskoj dokumentaciji.	Naručilac će izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije i objaviti jednopolnu šemu elektro ormara.
Molimo Vas da navedete ulazno/izlaznu temperaturu na primaru jer nije navedena u tenderskoj dokumentaciji, a od velikog je značaja zbog visine temperature u bazenu i prateće opreme koja je neophodna da se ugradi. Neophodno je da se navede i da li temperatura dolazi od toplotne pumpe ili od toplotnog kotla.	Projektant se izjasnio da projektnom dokumentacijom nije predviđeno grejanje vode u bazenu.
Zemljani radovi Pozicija 1.3 Razlikuje se jedinica mere u numeričkom delu opisa pozicije I u delu tabele gde je predviđen	Jedinica mere je u m3.

njen upis. Odnosno potrebno je definisati tačnu jedinicu mere m3 ili m2.	
Zemljani radovi Pozicija 1.6 Numerički deo opisa pozicije ne odgovara upisanoj količini u okviru tabele. Kada se oduzmu količine iskopa sa količinom nasipa dobija se veća količina nego što je upisana u koloni količine. Potrebno je definisati tačnu količinu za koju se daje cena.	Prema izjašnjenju projektanta odvoz preostalog materijala se računa kada se od iskopa oduzme materijal koji se koristi za nasipanje. Prilikom kucanja broja, na mestu broja 6 treba napisati broj 9. Naručilac će izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u ovom delu.
Betonski radovi Pozicija 2.3 Numerički deo opisa pozicije ne odgovara upisanoj količini u okviru tabele..Potrebno je definisati tačnu količinu za koju se daje cena.	Prema izjašnjenju projektanta temeljna ploča prolazi i ispod zidova, pa su i dimenzije veće nego u tabelama. Ovde su količine samo ispod mašinske sale i prelivnog bazena od armiranog betona visine 40 cm.
Da li se preklapaju pozicije 2.1 i 2.17 pošto se i u jednoj i drugoj poziciji ponavlja nabijeni beton ispod prelivnih kanala?U poziciji 2.1 se pominje zajedno sa betonom ispod bazena i masinskog dela objekta, a u poziciji 2.17 samo kao pozicija ispod prelivnih kanala. Molimo za pojašnjenje.	Prema izjašnjenju projektanta za poziciju 2.1 mere su uzete iz pozicije 1.4, a to je podloga velikog i malog bazena i tehničke etaže. Za poziciju 2.17 je obračunato nešto sasvim drugo u odnosu na prethodnu poziciju, količina od nearmiranog betona d=10 cm ispod prelivnog kanala.
Poštovnani, Jos niste odgovorili na naša pitanja, bicemo dužni da se obratimo Rrepubličkoj komisiji za zaštitu prava ponuđača . Srdačan pozdrav	Naručilac će u toku dana odgovoriti na postavljena pitanja zainteresovanih lica. Naručilac nije bio u mogućnosti da ranije odgovori na postavljena pitanja jer je čekao odgovore od projektanta. Molimo za razumevanje.

--	--