

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Radovi na adaptaciji i prenameni bioskopa Palež u Omladinski centar**

Referentni broj: **003029467 2025 04282 004 021 405 029**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, neophodne su nam skice za aluminijusku stolariju kako bismo dali adekvatnu ponudu. Molimo Vas da objavite na portalu javnih nabavki. Hvala.	Naručilac je već objavio svu tehničku dokumentaciju sa kojom raspolaže. Ukoliko ponuđač ima potrebu za dodatnim informacijama, može tražiti obilazak lokacije predmeta javne nabavke.
Molimo vas da nam dostavite tehničke karakteristike za optimizator električne energije (pozicija V-1 iz oblasti elektroenergetski radovi) koji ste naveli da je deo opreme elektro ormara RO 1 . U dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji - projektu elektro energetskih instalacija pomenuti uređaj nije planiran kao deo opreme pa vas molimo za dodatno pojašnjenje i po tom pitanju	Optimizator električne energije kapaciteta 50 kVA, napona 100-440 V, frekvencije 50-60 Hz. Optimizatori moraju biti usaglašeni sa EU Declaration of Conformity, u skladu sa standardima koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Molimo vas da postavite projektno tehničku dokumentaciju kao i šeme stolarije.	Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju i objaviti projektno tehničku dokumentaciju.

Poštovani, Na osnovu uvida u uputstvo ponuđača kako da sačine ponudu u delu -Naručilac je definisao da uz ponude / prijave za predmet / partije zahteva sledeće dokumente: Drugi dokumenti - SERTIFIKATI I STANDARDI ZA OPTIMIZATORE AKTIVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE. - ONI MORAJUBITI USAGLAŠENI SA EUDECLARATION OF CONFORMITY U SKLADU SA SLEDEĆIM STANDARDIMA:EH 50178:1997 5EN IEC 61730-1 : 2018 EN IEC 61730-2 : 2018IEC 62321-4:2013+AMD 1:2017 CSVIEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017IEC 62321-8:2017 KS QISO/IEC 17025 KS 2011/65/EU, 2015/863/EUIEC 61215-1 : 2016 IEC 61215-1-1 : 2016 IEC61215-2 : 2016 IEC 61730-1 : 2016 IEC 61730-2 : 2016 IEC 61215-1 :2016 IEC 61215-1 : 2016 EN 61215-1 :2016 EN 61215-1-1 : 2016 EN 61215-2 : 2017. Pitanje glasi: 1.Na koji optimizator aktivne električne energije iz predmeta se odnosi navedeni uslov? 2.Ovako definisani uslov stvara nejasnoće pri formiranju ponude jer tehnička dokumentacija koja ide uz ugradjenu opremu i materijale se dostavlja pri primopredaji radova. 3.Nejasno je koja dokumentacija se dostavlja uz ponudu jer je navedeno da optimizator aktivne ele.energije bude usaglasen sa navedenim standardima ali nisu navedeni dokazi koji se dostavljaju uz ponudu.	1. U okviru Obrarasca strukture ponuđene cene, kao i tehničke dokumentacije je naveden samo jedan optimizator električne energije, kao i na koji se razvodni ormar optimizator odnosi. Davanje prednosti ili favorizovanje proizvođača optimizatora električne energije nije dozvoljeno. 2.Ponuda mora da sadrži elemente iz Uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu i Tehničke specifikacije, koji su deo dokumentacije za ovu javnu nabavku. 3.Naručilac smatra da u okviru Uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu, jasno naveo koji sertifikati i standardi se dostavljaju uz samu ponudu, kao i precizno navedene kriterijume standarda, prema kojima ova dokumenta moraju biti usaglašena.
Nakon postavljenog pitanja vezano za dostavljanje tehnicke dokumentacije i vasesg odgovora na isti i dalje smo u nedoumici na koje dokumente narucilac misli da treba d se dostave jer uvidom u definisane uslove dolazi do konfuzije. Naime trazili ste da se dostave SERTIFIKATI I STANDARDI ZA OPTIMIZATORE AKTIVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE. - ONI	U okviru Uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu i tehničkoj specifikaciji su navedeni standardi prema kojima tražena oprema treba da ima usaglašenost, s obzirom na procenjene kvalitativne i tehničke karakteristike. Ponuđena oprema treba da bude usaglašena sa tim standardima, što se dokazuje dostavom adekvatne dokumentacije (katalozi,

MORAJUBITI USAGLAŠENI SA EUDECLARATION OF CONFORMITY U SKLADU SA SLEDEĆIM STANDARDIMA:EH 50178:1997 5EN IEC 61730-1 : 2018 EN IEC 61730-2 : 2018IEC 62321-4:2013+AMD 1:2017 CSVIEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017IEC 62321-8:2017 KS QISO/IEC 17025 KS 2011/65/EU, 2015/863/EUIEC 61215-1 : 2016 IEC 61215-1-1 : 2016 IEC61215-2 : 2016 IEC 61730-1 : 2016 IEC 61730-2 : 2016 IEC 61215-1 :2016 IEC 61215-1 : 2016 EN 61215-1 :2016 EN 61215-1-1 : 2016 EN 61215-2 : 2017. Standardi ne mogu da se dostave je oni obezbeđuje uslove, specifikacije, smernice ili karakteristike koje se mogu koristiti kako bi se osiguralo da materijali, proizvodi, procesi i usluge odgovaraju svojoj svrsi. Na osnovu navedenog dokument pod nazivom standard ne postoji i nije moguće ga dostaviti jer on predstavlja široki pojam. Ovako definisani uslov stvara nejasnoće pri formiranju ponude jer tehnička dokumentacija koja ide uz ugradjenu opremu i materijale se dostavlja pri primopredaji radova a ne uz ponudu. Molim narucioca da izbací navedene tehnicke uslove jer suzavaju konkurenciju i predstavljaju diskriminatorski uslov koji se bazira na jednom optimizatoru elektricne energije koji predstavlja ni jedan posto finansijke vrednosti predmetne nabavke. Vi kao narucilac posla na osnovu jedne stavke iz predmera suzavate konkurenciju tako sto eliminisete ostale ponudjace u postupku a ne bazirate se na drugim bitnijim stavkama koji imaju vece finansijsko ucesce u predmetnom postupku. Molimo vas da postupite prema navedenom jer u suprotnom nase pravo ostvaricemo putem drugih pravnih lekova.	sertifikati), jer ponuđena oprema se ne sertifikuje nakon ugradnje, već su sertifikati prateća dokumentacija kojom se dokazuje kvalitet i prilagođenost standardima. U skladu sa navedenim, naručilac ostaje pri svom navedenom prvobitnom zahtevu.
Uputstvom ponuđačima kako da pripreme ponudu u postupku javne nabavke Radova na adaptaciji i prenameni bioskopa Palež u Omladinski centar, Naručilac od ponuđača zahteva da u svojoj ponudi, između ostalog,	1.U okviru Uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu i tehničkoj specifikaciji su navedeni standardi prema kojima tražena oprema treba da ima usaglašenost, s obzirom na procenjene kvalitativne i tehničke karakteristike. Ponuđena

priloži i druge dokumente i to taksativno navedene sertifikate i standarde za optimizatore aktivne električne energije. Smatramo da ovaj zahtev nije u jasnoj logičkoj vezi sa predmetom nabavke, koja obuhvata široki spektar građevinskih, elektro i radova na mašinskim instalacijama, pri čemu je Nabavka i montaža optimizatora električne energije ormana RO1 samo jedna od pozicija u predmeru radova, a količina ovih dobara (1,00) jasno ukazuje da se ne radi o elementu koji je od presudnog uticaja na izbor ponuđača kojem će biti dodeljen ugovor. Pored toga, Idejnim projektom br. PTD-3-2024 iz marta 2024. godine, deo 4 – Projekat elektroenergetskih instalacija predviđeno koje standarde treba da ispunjava ugrađena oprema, dok je Modelom ugovora (član 11, odnosno čl. 19-21, 23-27) predviđen način ispunjenja ugovornih obaveza, garancije na radove i dobra, odnosno postupak u slučaju kada privredni subjekt propusti da iste izvede ili ugradi u skladu sa preuzetim ugovornim obavezama, čime je Naručilac u dovoljnoj meri obezbedio kvalitet izvršenja predmeta nabavke. U skladu sa navedenim, molimo Vas da izvršite korekciju konkursne dokumentacije i prilagodite Uputstvo tako da više ne sadrži pomenutu odredbu.	oprema treba da bude usaglašena sa tim standardima, što se dokazuje dostavom adekvatne dokumentacije (katalozi, sertifikati), u skladu sa navedenim standardima. Vrednost radova i količina, ni na koji način nisu povezani sa kvalitetom tražene opreme i standardima kvaliteta, koji ta oprema treba da ispunjava. Tehničke karakteristike potrebnog uređaja su od ogromnog značaja za buduću rentabilnu eksploataciju i ekonomsku uštedu, koju korisnik objekta očekuje tokom njegove buduće eksploatacije, a naručilac smatra da je kvalitet uređaja koji ponuđači treba da ponude, presudan činilac u skladu sa zelenom agendom i standardima očuvanja energije i životne sredine. Sertifikati, koji sadrže standarde navedene u Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, prema mišljenju naručioca obezbeđuju potreban kvalitet ugrađene opreme, i ni na koji način ne predstavljaju diskriminatorni uslov, jer su ponuđači slobodni da ponude uređaje različitih proizvođača, a koji su u skladu sa navedenim standardima. U skladu sa navedenim, naručilac ostaje pri svom prvobitnom zahtevu.
Naručilac je u Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta, tačka 3. Tehnički i stručni kapacitet - 3.1. Obrazovne ili stručne kvalifikacije, predvideo da privredni subjekt angažuje i 1 (jedno) lice sa licencom za BZR. Da li ovaj zahtev može da ispuni i privredni subjekt koji je poslove bezbednosti i zaštite zdravlja na radu poverio trećem licu - firmi, sa kojom poseduje ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, odnosno istovrsni ugovor koji reguliše njihove odnose u ovoj oblasti?	1. Naručilac dozvoljava da ponuđač ima angažovano treće lice/pravno lice za obavljanje poslova iz oblasti BZR, ukoliko angažovano pravno lice ima zaposleno lice sa uverenjem o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu.
Poštovani, možete li objaviti šeme bravarije, stolarije kako bi ponuda bila što kompletnija.	Naručilac je već objavio svu tehničku dokumentaciju, sa kojom raspolaže. Ukoliko ponuđač ima potrebu za dodatnim informacijama, može tražiti obilazak lokacije.

Poštovani, neophodne su nam skice za aluminijusku stolariju kako bismo dali adekvatnu ponudu. Molimo Vas da objavite na portalu javnih nabavki. Hvala.	Naručilac je već objavio svu tehničku dokumentaciju sa kojom raspolaže. Ukoliko ponuđač ima potrebu za dodatnim informacijama, može tražiti obilazak lokacije predmeta javne nabavke.
Molimo vas da nam dostavite tehničke karakteristike za optimizator električne energije (pozicija V-1 iz oblasti elektroenergetski radovi) koji ste naveli da je deo opreme elektro ormana RO 1 . U dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji - projektu elektro energetskih instalacija pomenuti uređaj nije planiran kao deo opreme pa vas molimo za dodatno pojašnjenje i po tom pitanju	Optimizator električne energije kapaciteta 50 kVA, napona 100-440 V, frekvencije 50-60 Hz. Optimizatori moraju biti usaglašeni sa EU Declaration of Conformity, u skladu sa standardima koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji.