

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Rekonstrukcija ulice Braće Vuksanović u naselju Blace sa pripadajućom infrastrukturom**

Referentni broj: **0004**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, Uvidom u konkursnu dokumentaciju za projekat „Rekonstrukcija ulice Braće Vuksanović u naselju Blace sa pripadajućom infrastrukturom”, konstatovano je da su predviđene stavke za iskop materijala III i IV kategorije. Međutim, na predmetnoj lokaciji postoji postojeći asfaltni kolovoz, što znači da se iskop zemlje ne može izvoditi bez prethodnog uklanjanja asfaltnog sloja. Imajući u vidu navedeno, nije jasno na koji način je predviđeno izvođenje iskopa u postojećim uslovima, s obzirom da u predmeru radova nije definisana pozicija uklanjanja (frezovanja ili razbijanja) asfalta. Molimo za pojašnjenje: 1. Da li je predviđeno uklanjanje postojećeg asfalta pre izvođenja iskopa zemlje III i IV kategorije? 2. Ukoliko jeste, iz kog razloga ta pozicija nije uključena u predmer i predračun radova? 3. Na koji način ponuđači treba da obračunaju radove iskopa, ukoliko prethodno uklanjanje asfalta nije definisano?	Poštovani, povodom pitanja vezanih za opis pozicije iskopa u predračunu radova za rekonstrukciju ulice Braće Vuksanovića pozicija 3.2. stoji: Kompletna iskop zemlje III i IV kat do projektovane kote, podrazumeva se kompletna iskop (zbirni iskop) postojećeg (mešovitog sastava materijala) tj. stanja (konstrukcije sa zemljom III i IV kat) da bi se obuhvatio sav materijal koji se nalazi u konstrukciji, čime je izvođaču radova ostavljena sloboda izbora mehanizacije i količina iskopa je usvojena sa postojećom konstrukcijom (do kote postojećeg terena) na osnovu iskaza kubatura. Postojeće stanje ulice je u jako lošem stanju, ne može da se definiše debljina postojeće završne podloge jer je pretrpela razne iskope u prethodnom periodu za rekonstrukciju potrebne infrastrukture. Tehnologijom izvođenja radova je planirano da se opseže postojeća konstrukcija pozicija 2.5 u punoj širini i dužini ulice i da se izvrši kompletna (zbirni) iskop sa postojećom konstrukcijom koja je u mešovitom sastavu materijala sa većim delom prirodnog zemljanog sastava. Kategorizacija III i IV kategorije je primenjena kako bi se definisala potrebna snaga mehanizacije. Tehnički otpor koji pružaju slojevi postojeće konstrukcije prilikom iskopa direktno odgovara parametrima iskopa

Smatramo da je jasno definisanje ovih radova neophodno radi pravilnog obračuna i formiranja realnih i uporedivih ponuda. Srdačan pozdrav	materijala IV kategorije - čvrsta zemlja i trošna stena, te je izvođač dužan da u jediničnu cenu uračuna rad sa adekvatnom opremom za mešovite materijale. Pozicija je projektovana kao jedinstvena da bi se pojednostavio postupak dokazivanja količina u građevinskoj knjizi. Izvođač je u obavezi da prilikom formiranja cene uzme u obzir da opis "kompletan iskop" podrazumeva čišćenje profila do projektovane kote, uključujući sve zatečene materijale.
--	--

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, u predmeru i predračunu radova, kolona V - Kolovozna konstrukcija i trotoari, pod brojem 5.4: Nabavka i ugradnja sivih dvoslojnih betonskih elemenata od vibropresovanog betona MB40 sa betonskom završnom obradom ,otpornih na dejstvo mraza i soli, na podlozi od drobljenog agregata 4-8mm sa ispunom spojnice "dunavcem" i nabijanjem vibropločom .Borduru i šaru uraditi po detalju.Izvođač mora da dostavi uzorak ploča.Izvođač je dužan da dostavi ateste za ugrađene ploče. Naše pitanje je, da li se uzorci i atesti dostavljaju uz ponudu ili u toku izvođenja radova?	Poštovani, Članom 9. stav 1. tačka 12. Modela ugovora definisano je da se svi atesti za izvedene radove i ugrađene materijale i instalacije dostavljaju pre njihove ugradnje.
Poštovani, Uvidom u konkursnu dokumentaciju za projekat „Rekonstrukcija ulice Braće Vuksanović u naselju Blaće sa pripadajućom infrastrukturuom“, konstatovano je da su predviđene stavke za iskop materijala III i IV kategorije. Međutim, na predmetnoj lokaciji postoji postojeći asfaltni kolovoz, što znači da se iskop	Poštovani, povodom pitanja vezanih za opis pozicije iskopa u predračunu radova za rekonstrukciju ulice Braće Vuksanovića pozicija 3.2. stoji: Kompletan iskop zemlje III i IV kat do projektovane kote, podrazumeva se kompletan iskop (zbirni iskop) postojećeg (mešovitog sastava materijala) tj. stanja (konstrukcije sa

zemlje ne može izvoditi bez prethodnog uklanjanja asfaltnog sloja.

Imajući u vidu navedeno, nije jasno na koji način je predviđeno izvođenje iskopa u postojećim uslovima, s obzirom da u predmeru radova nije definisana pozicija uklanjanja (frezovanja ili razbijanja) asfalta.

Molimo za pojašnjenje:

1. Da li je predviđeno uklanjanje postojećeg asfalta pre izvođenja iskopa zemlje III i IV kategorije?
2. Ukoliko jeste, iz kog razloga ta pozicija nije uključena u predmer i predračun radova?
3. Na koji način ponuđači treba da obračunaju radove iskopa, ukoliko prethodno uklanjanje asfalta nije definisano?

Smatramo da je jasno definisanje ovih radova neophodno radi pravilnog obračuna i formiranja realnih i uporedivih ponuda.

Srdačan pozdrav

zemljom III i IV kat) da bi se obuhvatio sav materijal koji se nalazi u konstrukciji, čime je izvođaču radova ostavljena sloboda izbora mehanizacije i količina iskopa je usvojena sa postojećom konstrukcijom (do kote postojećeg terena) na osnovu iskaza kubatura.

Postojeće stanje ulice je u jako lošem stanju, ne može da se definiše debljina postojeće završne podloge jer je pretrpela razne iskope u prethodnom periodu za rekonstrukciju potrebne infrastrukture.

Tehnologijom izvođenja radova je planirano da se opseže postojeća konstrukcija pozicija 2.5 u punoj širini i dužini ulice i da se izvrši kompletan (zbirni) iskop sa postojećom konstrukcijom koja je u mešovitom sastavu materijala sa većim delom prirodnog zemljanog sastava. Kategorizacija III i IV kategorije je primenjena kako bi se definisala potrebna snaga mehanizacije. Tehnički otpor koji pružaju slojevi postojeće konstrukcije prilikom iskopa direktno odgovara parametrima iskopa materijala IV kategorije - čvrsta zemlja i trošna stena, te je izvođač dužan da u jediničnu cenu uračuna rad sa adekvatnom opremom za mešovite materijale. Pozicija je projektovana kao jedinstvena da bi se pojednostavio postupak dokazivanja količina u građevinskoj knjizi. Izvođač je u obavezi da prilikom formiranja cene uzme u obzir da opis "kompletan iskop" podrazumeva čišćenje profila do projektovane kote, uključujući sve zatečene materijale.